



## ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ

### ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ

просп. Шевченка, 2, м.Одеса, 65044, тел./факс (048) 705-40-88

Internet: [www.od.dsp.gov.ua](http://www.od.dsp.gov.ua), E-mail: [15od@dsp.gov.ua](mailto:15od@dsp.gov.ua), Код ЄДРПОУ 39781624

#### ПРИПИС

від «22» вересня 2020 року № 15/14.2/12-612-862

Торованець Ірині Олександрівні - менеджеру ресторану

(кому (прізвище, ім'я та по батькові, посада керівника суб'єкта господарювання або фізичної особи - підприємця))

ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "МАКДОНАЛЬДЗ ЮКРЕЙН ЛТД"  
ЄДРПОУ 23744453; ФІЛІЯ ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ  
"МАКДОНАЛЬДЗ ЮКРЕЙН ЛТД" В МІСТІ ОДЕСА: 65076, Одеська область, місто Одеса,  
ПЛОЩА НЕЗАЛЕЖНОСТІ, будинок 1, КВЕД 56.10.

(найменування юридичної особи, місцезнаходження, телефон, код основного виду економічної діяльності, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта фізичної особи-підприємця))

Мною головним державним інспектором Нефьодовим Павлом Валерійовичем

(посада, прізвища, імена та по батькові посадової(их) особи(ів) Головного управління Держпраці в Одеській області

за участю

(посада(и), прізвище(а), ім'я (імена) та по батькові осіб, що залучаються до перевірки)

у присутності менеджера відділу Реветникової Марини Олександрівни

(посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника або уповноваженої ним особи)

у період з 11-00 год. «09» вересня 2020 року по 15-00 год. «22» вересня 2020 року проведена

планова

(тип перевірки: планова, позапланова)

перевірка дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та  
промислової безпеки, на (в) ПП "МАКДОНАЛЬДЗ ЮКРЕЙН ЛТД", газове господарство

(найменування юридичної особи (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця), виробничого об'єкта суб'єкта господарювання)

що знаходиться за адресою: місто Одеса, ПЛОЩА НЕЗАЛЕЖНОСТІ, будинок 1

Акт перевірки суб'єкта ПП "МАКДОНАЛЬДЗ ЮКРЕЙН ЛТД" від «22» вересня 2020 року  
№ 15/14.5/06-612

Попередня планова (позапланова) перевірка суб'єкта господарювання (виробничого об'єкта) – мною не проводилася. З \_\_\_ виявлених під час попередньої перевірки порушень на початок цієї перевірки усунуто \_\_\_.

На підставі статті 39 Закону України «Про охорону праці», статті 7 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», статті 63 Кодексу України про надра, Положення про Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 408, вимагаю усунути порушення:

№ з/п	Зміст виявленого порушення*	Посилання на пункти, статті тощо, які порушено, позначення та назву нормативно-правового акта	Термін усунення порушень**	Відмітка про виконання, дата, підпис
1	2	3	4	5
1.	Відсутня декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці, а саме: на систему газопостачання природним газом суб'єкта господарювання, за адресою: місто Одеса, ПЛОЦА НЕЗАЛЕЖНОСТІ, будинок 1	п. 4 додатку 7 Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року №1107 (зі змінами).	23.11.2020	
2.	Відсутній акт щорічної (в осінній період) перевірки надійності ущільнення вводів і випусків інженерних підземних комунікацій, в якому зазначається їх технічний стан	п 1.14. розділу 1 глави V «Правил безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15	23.11.2020	
3.	Відсутній графік на технічне обслуговування об'єкту системи газопостачання, затверджений посадовою особою підприємства	п.3.2. розділу 3 глави V «Правил безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15	Усунено під час перевірки	
4.	Не позначено напрямок потоку газу на газопроводі підприємства	п.4.15. глава IV «Правил безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15	Усунено під час перевірки	
5.	Відсутній паспорт на газове господарство	п.3.6. розділу 3 глави V «Правил безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15	23.11.2020	

6.	Не пронумеровані установки, що використовують газ, а також обладнання, запобіжна і запірна арматура, КВП	п.3.7. розділу 3 глави V «Правил безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15	23.11.2020	
7.	Відсутні схеми газового обладнання із зазначенням номерів обладнання, запобіжної і запірної арматури, контрольно-вимірювальних приладів	п.3.8. розділу 3 глави V «Правил безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15	23.11.2020	
8.	Не виконується контрольний огляд газового господарства не рідше ніж два рази на рік	п.3.11. розділу 3 глави V «Правил безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15	23.11.2020	
9.	Не переглянута інструкція з технічної експлуатації системи газопостачання та газовикористовуючого обладнання ресторанів швидкого харчування (для робіт з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі, - не рідше ніж один раз на 3 роки)	п. 1 розділу VI «Положення про розробку інструкцій з охорони праці» НПАОП 0.00-4.15.98.	Усунено під час перевірки	

\* Перелік усіх порушень, які було виявлено.

\*\* Терміни усунення порушень визначаються посадовою особою головного управління Держпраці в Одеській області за погодженням із суб'єктом господарювання, які не повинні перевищувати трьох місяців; якщо порушення потребує заборони (обмеження) виконання робіт (виробництва), термін його усунення не визначається.

2. Інформувати письмово про усунення кожного із зазначених у приписі порушень у тижневий строк, після закінчення терміну усунення порушення, на ім'я начальника (заступника начальника) головного управління Держпраці в Одеській області

Припис видано


«22» вересня 2020 року

  
(підпис)

П.В. Нефьодов  
(ініціали та прізвище)

Припис отримано

 вересня 2020 року

  
(підпис)

І.О. Торованец  
(ініціали та прізвище)

Відмова в отриманні припису

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20 року

Припис направлено листом від «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20 року № \_\_\_\_\_