



УКРАЇНА

**ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ**

вул. Богдана Хмельницького, 24, м. Київ, 01054; тел. (044) 235 17 93, тел/факс 235 51 29
E-mail: zag.viddil@shev.kmda.gov.ua, www. shev.kyivcity.gov.ua код ЄДРПОУ 37405111
E-mail для електронних звернень громадян: rda.shevchenkivska@kyivcity.gov.ua

109-115
05.01.2024

Пані Станіславі
foi + request-121054 –
4b4bb864@dostup.pravda.com.ua

Шановна пані Станіславо!

За дорученням Київської міської державної адміністрації від 19.12.2023 №3313(з) та від 25.12.2023 № 3360(з), Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація розглянула Ваш запит на інформацію щодо акту оцінки будівлі дошкільного навчального закладу № 428 за адресою: вул. Родини Глаголевих, 20 та затверджених альтернативних укриттів.

В доповнення до листа від 26.12.2023 № 109-7901 надаємо акт огляду об'єкту ЗДО № 428 щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття від 11.12.2023 р..

Додаток: 2 арк. 1 прим.

З повагою

Заступник голови

Ганна ОСТРОВСЬКА

Ірина Муценко 489-02-46
Андрій Сікорський 483-63-61

ЗДО 428

АКТ

огляду об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття

30 32 2023 року

м. Київ

(назва населеного пункту)

Заступник начальника ВЗНС та ЗПЗ Шевченківського РУ ГУ ДСНС України у м. Києві підполковник служби цивільного захисту Ісаєнко Ю.О., головний спеціаліст відділу муніципальної безпеки Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації Березний В.А., інженер інженерно-організаційного відділу управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації Сікорський А.Ю.

(посада, власне ім'я, прізвище особи (осіб), яка (які) здійснювала(ли) обстеження)

у присутності директора закладу дошкільної освіти № 428 Заріської Наталії Іванівни
(посада, власне ім'я, прізвище власника будівлі (споруди, приміщення) або уповноваженої ним особи))

проведено огляд об'єкта (будівлі, споруди, приміщення), розташованого за адресою:

заклад дошкільної освіти № 428 по вулиці Родини Глаголеви, 20 (Грекова, 20)

державної, комунальної, приватної форми власності,

(непотрібне закреслити)

що належить Управлінню освіти Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації

(найменування власника: для приватної форми власності - суб'єкта господарювання, комунальної - органу місцевого самоврядування,

державної - центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації, державного підприємства, установи, організації)

За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення)

підвальне приміщення ЗДО № 428 вбудоване в будівлю

основне функціональне призначення,

розташування на місцевості (окремо розташована, вбудована в будівлю, у гірничих виробках тощо)
загальна площа 24,8 кв.м, загальний об'єм 54,06 куб.м

2. Загальний стан об'єкта:

технічний працездатний

(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)

санітарний задовільний

(задовільний, незадовільний)

загальний стан приміщень в сухому стані

(чисті або захаращені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів один вихід, він же аварійний, не захаращений, вхідні двері не захищені, не обладнані для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

(кількість, входи не захаращено, захищено від атмосферних опадів павільйонами або навісами, обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)

4. Стан систем вентиляції: природня, влаштована примусова витяжна вентиляція

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, цілісність, комплектність, чистота)

5. Стан системи водопостачання відсутня, питна та технічна вода бутильована в достатній кількості

(централізоване водопостачання або інше джерело,





наявність, кількість та місткість безнапірних та напірних баків для питної води, інших ємностей для питної води)

6. Стан каналізаційної системи відсутня, не передбачено проєктом
(передбачено / не передбачено проєктом)
санвузли відсутні, біотуалет
(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників)
вирібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистої) (для неканалізованих будівель,
споруд, приміщень) ємності для нечистот відсутні
(наявність, тип, кількість, загальний об'єм, можливість очищення, справність, місце встановлення)
7. Стан систем опалення відсутнє не передбачене проєктом
(передбачено / не передбачено проєктом)
8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення наявне, відсутні люмінесцентні лампи,
резервна система електропостачання відсутня
(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання, передбаченого проєктом, наявність люмінесцентних
ламп, резервних систем електропостачання (освітлення), заземлення електрообладнання)
9. Справність систем зв'язку та оповіщення
відсутня не передбачена проєктом
(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів)
10. Протипожежний стан: автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації
система автоматичної пожежної сигналізації та пожежогасіння: відсутні, не передбачені проєктом
(передбачено / не передбачено проєктом, наявність, справність)
наявність та укомплектованість пожежних кранів, укомплектованість первинними засобами
пожежогасіння укомплектовано первинними засобами пожежогасіння, а саме порошковим
вогнегасником у кількості 2 шт.
(споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)

ВИСНОВОК

про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення як найпростішого укриття

Підвальне приміщення вищезазначеної площі рекомендоване для використання як найпростіше укриття. Захищає від засобів стрілецької зброї, уламків бойових дій (об'єкт (будівлю, споруду, приміщення) рекомендовано / не рекомендовано до використання для укриття населення як найпростіше укриття та включення до фонду захисних споруд) за умов: дооблаштування найпростішого укриття, яке має забезпечити можливість безперервного перебування в ньому впродовж не менше 48 годин згідно наказу МВС України від 09.07.2018 № 579 «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту» (перелік заходів, що необхідно виконати для приведення об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) до вимог щодо утримання та експлуатації найпростіших укриттів)

Підписи осіб, які склали цей акт: Заступник начальника ВЗНС та ЗЦЗ Шевченківського РУ ГУ ДСНС України у м. Києві підполковник служби цивільного захисту	Ісаєнко Ю.О.  (посада, власне ім'я, прізвище)
Головний спеціаліст відділу муніципальної безпеки Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації	Березний В.А.  (посада, власне ім'я, прізвище)
Інженер інженерно-організаційного відділу управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації	Сікорський А.Ю.  (посада, власне ім'я, прізвище)
З актом ознайомлений:	
Власник об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) (уповноважена ним особа)	
15 12 2023 року	