

**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ  
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»**

**СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ «КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ»**

пл. І. Франка, буд. 5, м. Київ, 01001, тел.: +380 (44) 207-61-00, E-mail: [info@kte.kmda.gov.ua](mailto:info@kte.kmda.gov.ua), сайт: <https://kte.kmda.gov.ua/>  
Адреса для листування: вул. Мокра, буд. 15, м. Київ, 03035, E-mail: [КТМ@kte.kmda.gov.ua](mailto:КТМ@kte.kmda.gov.ua)  
Код ЄДРПОУ 40538421

28.02.2024 № 7/23.1/732  
На № б/н від 22.02.2024

Катерині Крожень  
foi+request-124218-4f82f4d3@dostup.org.ua

Про надання інформації

СП «КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» (далі – Підрозділ) розглянуто звернення щодо налаштування системи гарячого водопостачання (ГВП) у житловому будинку за адресою: просп. Леся Курбаса, 5-В.

Повідомляємо, що зовнішні теплові мережі утримуються на балансі Підрозділу, а обладнання індивідуального теплового пункту (ІТП), вузол приєднання будинку до теплових мереж та внутрішньобудинкові мережі – на балансі ТОВ «Новобудова».

КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» (Підприємство) відповідає за постачання теплоносія споживачам, але в межах балансової та експлуатаційної належності сторін. Відповідно до меж балансового розмежування Підприємство подає теплоносій лише до стіни житлового будинку на проспекті Леся Курбаса, 5-В і не має у володінні та не утримує на балансі обладнання ІТП, вузол приєднання будинку до теплових мереж та внутрішньобудинкові системи опалення і гарячого водопостачання, у зв'язку з чим не несе відповідальність за їх працездатність.

26.02.2024 Підрозділом спільно з балансоутримувачем будинку ТОВ «Новобудова» проведено обстеження роботи обладнання ІТП та вузла приєднання будинку на проспекті Леся Курбаса, 5-В до теплових мереж. За результатами обстеження встановлено, що параметри теплоносія на ввіді теплових мереж у будинок відповідають заданому режиму роботи теплових мереж, а надходження води в приміщення ІТП з боку зовнішніх теплових мереж не виявлено.

Враховуючи викладене, налагодження роботи обладнання ІТП, в тому числі системи ГВП, належить до компетенції балансоутримувача будинку, а саме ТОВ «Новобудова».

Головний інженер



Юрій ПАЛИВОДА

