



ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

02105, м. Київ-105, проспект Миру, 6-А, тел./факс 292-03-98, E-mail: dniprosvita@dnipr.gov.ua
Код ЄДРПОУ 37397216

18.10.2017 № 011/2144/4008
На № _____ від _____

Гр. Лютіковій Наталі

foi-request-26666-af3ddb05@
dostup.pravda.com.ua

Щодо інформаційного запиту
№ 103-213 від 12.10.2017

Шановна Наталю!

Ваше звернення, що надійшло 12.10.2017 та зареєстроване за № 103-213, було уважно розглянуто та опрацьовано Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією.

За наслідками розгляду повідомляємо.

Автоматичну пожежну сигналізацію (АПС) встановлено: у СЗШ № 128, ІВК № 141 «ОРТ», СШ № 148 ім. І. Багряного (обидва приміщення), № 120, СЗШ №№ 180, 258, гімназії № 191 імені П. Г. Тичини. Виконання робіт по встановленню та обслуговуванню АПС у решті навчальних закладів, які потребують значних капіталовкладень, заплановано до 2023 року включно (відповідно до Перспективного плану для усунення порушень у виконанні протипожежних заходів навчальними закладами Дніпровського району м. Києва, лист управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації до заступника голови Київської міської державної адміністрації Старостенко Г. В. від 15.07.2016 № 5568/44/3/103).

Разом з тим, повідомляємо, що управлінням освіти підготовлено і направлено пропозиції до проекту бюджету на 2018 рік по галузі «Освіта» до фінансового відділу Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації (від 29.09.2017 № 34522). Зокрема, на відновлення/встановлення в закладах освіти пожежних сигналізацій, обладнаних пожежними датчиками для виявлення первинних ознак пожежі, запропоновано передбачити видатки на суму 68 млн. грн.

Планові перевірки стану пожежної безпеки в навчальних закладах Дніпровського району здійснюються державними інспекторами з нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки Дніпровського РУ ГУ ДСНС України в

м. Кисві з квітня по травень щорічно. За наслідками перевірок складається акт, а при виявленні порушень до акту додається припис керівникові навчального закладу. Наразі позапланова перевірка триває з 16 по 27 жовтня 2017 року (інформація про перевірки за період з червня 2016 року до 18 жовтня 2017 додається).

З 07 по 11 серпня 2017 року комісія управління освіти, до складу якої входив представник Дніпровського РУ ГУ ДСНС України в м. Кисві, здійснювала моніторинг підготовки навчальних закладів до початку нового 2017-2018 н. р., за підсумками якого складено відповідний акт (копія акту додається).

Питання щодо забезпечення безпечних умов перебування учасників навчально-виховного процесу в навчальних закладах перебуває на постійному контролі управління освіти Дніпровської районної в місті Кисві державної адміністрації.

Додаток на 30-ти арк.

З повагою

Начальник



Н. Іваніна

Мельнікова

Фень 558-09-27



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДВАННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ СИТУАЦІЙ

ДНІПРОВСЬКЕ РАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ ГУ ДСНС УКРАЇНИ У М. КИЇВІ

02218, м. Київ, бульвар Перемоги, 17, тел. (044) 542-81-94, (044) 542-79-37, факс (044) 542-71-85
www.dpnsky.ky.gov.ua E-mail: dnepromko@ukr.net

АКТ

№ 45

складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

СШ №191

(найменування/місцезнаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи (також його відокремленого

підрозділу) або прізвище, ім'я та по батькові/нічне прізвище фізичної особи - підприємця)

ідентифікаційний код юридичної особи:

2	3	3	9	2	3	4	7
---	---	---	---	---	---	---	---

, або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номеру облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган)

--	--	--	--	--	--	--	--

02098 м. Київ, Дніпровський район, Миколайчука, 9а

(місцезнаходження/нічне прізвище суб'єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти)

Перевірено: Проміщення СШ №191

(адреса об'єкта перевірки (об'єкта), адреса (адреси) розмішування)

по вул. Миколайчука, 9а

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику під провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки

вибра ступінь ризику

Загальна інформація про проведення перевірки:

Розпорядчий документ щодо здійснюваної перевірки		Тип здійснюваної перевірки			
Наказ від <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td>2</td><td>1</td></tr></table> <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td>0</td><td>3</td></tr></table> 2017 № 80	2	1	0	3	планова
2	1				
0	3				
ГУ ДСНС України у м. Києві					
Посвідчення на перевірку від <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td>0</td><td>5</td></tr></table> <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td>0</td><td>4</td></tr></table> 2017 № 24	0	5	0	4	позапланова
0	5				
0	4				

Строк проведення перевірки

Початок перевірки			Завершення перевірки				
число	місяць	рік	число	місяць	рік	година	хвилини
18	04	2017	11	00	2017	04	00

Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:

Головний інспектор ВЗНС Дніпропетровського РУ ГУ ДСНС України у м. Києві капітан служби цивільного захисту Білуєв Сергій Володимирович

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки): фізична особа-підприємець

Заступник директора Міщенко Н.П.

інші особи:

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
Дані про останню перевірку:

Планова				Позипланова			
<input type="checkbox"/>	не було взагалі			<input type="checkbox"/>	не було взагалі		
<input type="checkbox"/>	було у період з [0 4] . [0 2] . [2 0] 1 6			<input type="checkbox"/>	було у період з [] . [] . [] 1 6		
по	[1 5]	[0 4]	[2 0] 1 6	по	[]	[]	[] 1 6
Акт перевірки від	[1 5]	[0 4]	[2 0] 1 6	Акт перевірки від	[]	[]	[] 1 6
№	[]	[]	[]	№	[]	[]	[]
Розпорядчий документ від	[1 5]	[0 4]	[2 0] 1 6	Розпорядчий документ від	[]	[]	[] 1 6
№	[]	[]	[]	№	[]	[]	[]
	законний	<input type="checkbox"/>	не законний	<input type="checkbox"/>	законний	<input type="checkbox"/>	не законний

ПЕРЕЛІК

питань щодо проведення перевірки

№ п/п	Питання, на підставі перевірки	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки						
1.1	Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних знаковок з питань пожежної безпеки		+			пункти 2-8, 10 розділу II ППБУ
1.2	На підприємстві створено СЦЗ			-		пункт 14 розділу II ППБУ
1.3	На підприємстві створено добровільну пожежну команду та утворено пожежно-технічний підрозділ			-		пункт 12 розділу II ППБУ
1.4	Забезпечено виконання правил пожежної безпеки та проведення аншлагів роботи, спрямованих на забезпечення пожежної безпеки		+			пункти 17-19 розділу II ППБУ
2. У будівництві та на виробничій діяльності: стан та режим роботи з питань безпеки						
3.	Забезпечено дотримання організаційних об'єктів установившого пристосованого режиму		+			пункт 11 розділу II ППБУ
4.	Наявність документації (відомостей) матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання великого підприємства з питань пожежної безпеки			-		пункти 2, 4, 5 статті 57 КЦЗУ
5.	Проведено інструкції та проведення інструкцій з питань пожежної безпеки		+			пункти 15, 16, 20 розділу II ППБУ
6.	Забезпечено протипожежний стан утримання території		-			пункти 1.1-1.2 глави I розділу II ППБУ

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
						ППБУ
7.	Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд	+				пункти 2.1-2.22 глави 2 розділу III ППБУ
8.	Забезпечено протипожежний стан утримання об'єктів евакуації і виходів		+			пункти 2.23-2.37 глави 2 розділу III ППБУ
9. Стан утримання інженерного обладнання						
9.1.	Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів		-			пункти 1.1-1.24 глави 1 розділу IV ППБУ
9.2.	Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів	+				пункти 2.1-2.18 глави 2 розділу IV ППБУ
9.3.	Системи вентиляції і кондиціювання повітря відповідають протипожежним вимогам норми		+			пункти 2.18-2.27 глави 2 розділу IV ППБУ
9.4.	Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норми			+		пункти 4.1-4.4 глави 4 розділу IV ППБУ
9.5.	Системи каналізації та зм'єтвидалення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норми			+		пункти 3.1-3.5 глави 3 розділу IV ППБУ
10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку						
10.1.	Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожегу та управління евакуацією людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів		+			пункти 1.1-1.6 глави 1 розділу V ППБУ
10.2.	АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів		+			пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ
11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання						
11.1.	Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог	+				пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ
11.2.	Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водопостачання, кількість води в будівлі, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмин від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм		+			пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ
12.	Наявність та утримання підрозділів зобраної, збіраної та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та переносних засобів пожежогасіння			+		пункт 7 розділу 1 пункти 1.2 розділу II пункти 3.1-3.26 глави 3 розділу V ППБУ, статті 61-63 КЦЗУ
13.	Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і крупних кормів			+		пункти 8.1.1 - 8.5.18 НАПБ В.01.057-2006/200
14.	Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт			+		розділ VII ППБУ
14.1.	Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектної документації, яка затверджена у встановленому порядку			+		пункт 21 розділу I ППБУ
14.2.	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні			+		пункти 1.1-1.5 глави

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
	змістованих та інших загальних робіт відповідають вимогам нормативних документів					розділу VII ППБУ
14.3	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів			+		пункти 2.1-2.28 глави 2 розділу VII ППБУ
14.4	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів			+		пункти 3.1-3.9 глави 3 розділу VII ППБУ
14.5	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів			+		пункти 4.1-4.48 глави 4 розділу VII ППБУ
14.5.1	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів				+	пункт 1 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 2.1 - 2.19 ДБН В.1.1-7
14.5.2	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів				+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 3.1 - 3.4 ДБН В.1.1-7
14.5.3	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів				+	пункт 3 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 4.1 - 4.42 ДБН В.1.1-7
14.5.4	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів				+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1 - 5.54 ДБН В.1.1-7
14.5.5	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів				+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 6.1 - 6.16 ДБН В.1.1-7
14.5.6	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів				+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1 - 7.19 ДБН В.1.1-7
Частина II. Забезпечення технічної безпеки та захисту населення і території від надзвичайних ситуацій						
	1. Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проектування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту				+	пункти 1-4 Переліку об'єктів, що підлягають суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, ПКМУ № 6, підпункт 1.9 ДБН

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
2.	Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки			+		В.1.2.4.2306 пункт 5 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ № 956
3.	Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки			+		пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки ПКМУ № 456
4.	Проведено обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання			+		пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ № 1788. пункт 4.9 5 ППБ
5.	Розроблено плани локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки			+		пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ № 2245
6.	Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту			+		пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ, ПКМУ № 1200, пункти 4.3, 4.6 ППБ
7.	Розкрито інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії	+				пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ
8.	Організація та забезпечення евакуаційних заходів	+				пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, частина 9 статті 33 КЦЗУ
9.	Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням			+		пункт 5 частини першої статті 20, стаття 26 КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ № 787
10.	Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки			+		пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ, додаток 1 до Методики прогнозування
11.	Здійснено навчання працівників питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки			+		пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ.

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
12.	Проведено об'єктові тренування з навчанням і практикою цивільного захисту			-		ПМКУ № 443, ПМКУ № 444 пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях. ПМКУ № 444
13.	Забезпечення аварійно-ризикованого обслуговування суб'єктів господарювання			-		пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 131 КЦЗУ
14.	Забезпечення дотримання норм законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту			+		стаття 32, пункти 15-16 частини першої статті 20 КЦЗУ, закон МНС № 653, пункт 24 ПМКУ № 253
15.	Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій			+		пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ, абзац шостий пункту 4 Порядку створення і використання матеріального резерву для запобігання ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків. ПМКУ № 108
16.	Впроваджено на об'єкті підвищені рівня безпеки автоматизовану систему раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систему оповіщення та забезпечено їх працездатність			+		стаття 53 КЦЗУ
17.	Забезпечено виконання норм законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах			-		пункт 1.1 Правил охорони життя людей на водних об'єктах

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань:

- «Так» - так виконано, дотримано, відкрито, присутні;
«Ні» - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутні;
«НВ» - не перевіряється на суб'єкта господарювання (фізичної особи - підприємця) об'єкта, що перевіряється;
«НП» - не перевіряється у суб'єкта господарювання (у фізичної особи - підприємця) на об'єкті.

Опис виявлених порушень

№ сл	Нормативно-правовий акт, норма якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
	регламенти	номери та назви нормативно-правових актів	

	стаття)		
1.	п. 7 Розділ II	«Правила пожежної безпеки в Україні» для ППБУ	У приміщеннях на видимих місцях біля телефонів не встановлено таблички із зазначенням номера телефону для виклику пожежо-рятувальних підрозділів.
2.	п. 8 Розділ II	ППБУ	Приміщення не забезпечені відповідними знаками безпеки. Знаки безпеки, їх кількість, а також місця їх встановлення повинні відповідати ДСТУ ISO 6309:2007 "Противопожарный знак. Знаки безпеки. Форма та колір" (ISO 6309:1987, ПНГ) та ГОСТ 12.4.026-76 "ССБТ Цвета сигнальные и знаки безопасности".
3.	п. 1.2 Розділ V	ППБУ	Приміщення школи не обладнані системою оповіщення при пожезі вимика Додатку Б Таблиця Б.1 Державних будівельних норм (ДБН) В.2.5-56:2014 «Система протипожежного захисту».
4.	п. 2.23 Розділ III	ППБУ	Евакуаційні виходи з приміщень не позначені світловими показниками «ВИХІД» білого кольору на зеленому фоні, підключенні до джерела живлення аварійного (евакуаційного) освітлення.
5.	п. 1.24, Розділ V	ППБУ	Двері електронізованої неанкерованої протипожежними 3-го типу.
6.	п. 3 розділ I п. 8 розділ V	ППБУ, Правила пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України	Будівля школи не в повній мірі забезпечена вогнегасниками, лійками з піском, бочками з водою, покривками з негорючого теплоізоляційного матеріалу, пожежними відрами, совковими лопатами, іншим пожежним інструментом.
7.	п. 2.12 Розділ III	ППБУ	На дверях горюч. технічних поверхів, вентиляційних камер, електронізованих, підвалів не вказано місце зберігання ключів.
8.	п. 3.17 Розділ V	ППБУ	Не в повній мірі проведено технічне обслуговування наявних вогнегасників у відповідності до Правил експлуатації вогнегасників, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 02 квітня 2004 року N 152.
9.	п. 2.23 Розділ III	ППБУ	стіни на поверхі евакуації відоблені горючим матеріалом (виконав. п. 5.24 ДБН В.1.1-7:2002 "Пожежна безпека об'єктів будівництва").
10.	п. 1.17 розділ IV	ППБУ	електророзетки, вимикачі, перемикачі та інші подібні апарати не встановлені на негорючі основи (конструкції) або з підкладанням під них суцільного негорючого матеріалу що виступає за габарити апарата не менше ніж на 0,01 метра.

11.	п. 1.1, п. 1.4 розділ V	ШІБУ	експлуатування та технічне обслуговування системи автоматичної пожежної сигналізації (моніторингової) в будинку не проводиться у відповідності до вимог Державних будівельних норм ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту», а саме: не наданий акт перевірки відповідності систем протипожежного захисту.
12.	п. 1.2 розділ V	ШІБУ	Приміщення школи не дообладнані СПЗ вимоги Додатку А Таблиця А.1 Державних будівельних норм ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту».

ПЕРЕЛІК

питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб, уповноважених на здійснення перевірки

(заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)

№ з/п	Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання	Так	НІ	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання інспекцією здійснюється щонайменше раз на 10 календарних днів до її початку					частина четверта статті 5 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
2	Повіднення на проведення перевірки та службові повіднення, що засвідчують осіб, що проводять перевірку, пред'явлено					частина п'ята статті 7, стаття 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
3	Копію повіднення на перевірку наділено					частина п'ята статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
4	Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку, внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)					частина шоста статті 4 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
5	Під час позапланової перевірки сформульовані лише ті питання необхідності перевірки яких стали підставою для її здійснення. У повідненні на здійснення планової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки					частина перша статті 6 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акту перевірки

№ з/п	Опис пояснень, зауважень або заперечень
	✓

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власцю суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі), а другий - залишається в органі Д України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

Ціничені особи, які брали участь у перевірці

Посадові особи ДСНС України:
 Головний інспектор ВЗНС Дніпропетровського РУ
 ГУ ДСНС України у м. Києві
 капітан служби цивільного захисту

 С.В. Білоус

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, інші особи, присутні під час здійснення заходу:

(посада)	(підпис)	(прізвище, ім'я та по батькові)
(посада)	(підпис)	(прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник цього акта перевірки отримано « 24 » 04 2014 року

(посада)	(підпис)	(прізвище, ім'я та по батькові)
----------	----------	---------------------------------

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки

Примітка. У випадку наявності в акті відомостей, що становлять службову або державну таємницю, йому може бути присвоєно відповідний гриф секретності або обмеження доступу

ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки

№	Позначення нормативно-правового акту	Назва нормативно-правового акту	Вид нормативно-правового акту та органу	Затверджено	
				дата та номер видаткованого акту	примітки
А	1	2	3	4	5
Україна					
11	ЗУ № 877	Про порядок складу державного нагляду (контролю) у суб'єктах господарської діяльності	Кабінет України	від 05 квітня 2007 р. № 877 - V	
12	КІПР	Концепція національного стандарту України	Міністерство	від 01 жовтня 2012 р. № 540 - VI	
13	ЗУ № 1245	Про акти та акти інспекції цивільного захисту	Кабінет України	від 18 липня 2001 р. № 1245 - III	
14	ЗУ № 1598	Про захист економічної діяльності підприємств підприємств	Кабінет України	від 11 серпня 1998 р. № 1598 - III	
Постанова Кабінету Міністрів України					
21	ПКМУ № 956	Про порядок надання інформації та об'єктів об'єкту підприємств	Постанова Кабінету Міністрів України	від 11 липня 2002 р. № 956	
22	ПКМУ № 306	Критерії та методи оцінки та системи ризику на підприємствах, які здійснюють діяльність у сфері економіки	Постанова Кабінету Міністрів України	від 29 лютого 2011 р. № 306	

№ зп	Підписана нормативно-правовий акт	Назва нормативно-правового акту	Згадано	
			національно-територіальний одиницю	дата та номер нормативно-правового акту
А	1	2	3	4
		згідно з цими даними (визначено), що існують факти порушення міжнародної безпеки		
2.3	ПКМУ № 5	Типове положення про надану допомогу охороні	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. № 5
2.4	ПКМУ № 564	Порядок функціонування добровільної пожежної охорони	Постанова Кабінету Міністрів України	від 17 лютого 2013 р. № 564
2.5	ПКМУ № 1788	Порядок з'ясування причини виникнення і причини виникнення пожеж на об'єктах господарської діяльності, які можуть бути визнані пожежою та аварією на об'єктах господарської діяльності, які можуть бути визнані аварією на об'єктах господарської діяльності на яких мають місце пожежі та аварії, а також щодо проведення розслідування	Постанова Кабінету Міністрів України	від 16 листопада 2002 р. № 1788
2.6	ПКМУ № 1200	Порядок затримання осіб, що порушили порядок з'ясування причини виникнення пожеж на об'єктах господарської діяльності, які можуть бути визнані аварією на об'єктах господарської діяльності на яких мають місце пожежі та аварії, а також щодо проведення розслідування	Постанова Кабінету Міністрів України	від 19 серпня 2002 р. № 1200
2.7	ПКМУ № 1214	Порядок затримання осіб, що порушили порядок з'ясування причини виникнення пожеж на об'єктах господарської діяльності, які можуть бути визнані аварією на об'єктах господарської діяльності на яких мають місце пожежі та аварії, а також щодо проведення розслідування	Постанова Кабінету Міністрів України	від 04 серпня 2000 р. № 1214
2.8	ПКМУ № 308	Порядок затримання осіб, що порушили порядок з'ясування причини виникнення пожеж на об'єктах господарської діяльності, які можуть бути визнані аварією на об'єктах господарської діяльності на яких мають місце пожежі та аварії, а також щодо проведення розслідування	Постанова Кабінету Міністрів України	від 29 березня 2001 р. № 308
2.9	ПКМУ № 443	Порядок затримання осіб, що порушили порядок з'ясування причини виникнення пожеж на об'єктах господарської діяльності, які можуть бути визнані аварією на об'єктах господарської діяльності на яких мають місце пожежі та аварії, а також щодо проведення розслідування	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2011 р. № 443
2.10	ПКМУ № 444	Порядок затримання осіб, що порушили порядок з'ясування причини виникнення пожеж на об'єктах господарської діяльності, які можуть бути визнані аварією на об'єктах господарської діяльності на яких мають місце пожежі та аварії, а також щодо проведення розслідування	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2011 р. № 444
2.11	ПКМУ № 787	Порядок затримання осіб, що порушили порядок з'ясування причини виникнення пожеж на об'єктах господарської діяльності, які можуть бути визнані аварією на об'єктах господарської діяльності на яких мають місце пожежі та аварії, а також щодо проведення розслідування	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 жовтня 2011 р. № 787
2.12	ПКМУ № 253	Порядок затримання осіб, що порушили порядок з'ясування причини виникнення пожеж на об'єктах господарської діяльності, які можуть бути визнані аварією на об'єктах господарської діяльності на яких мають місце пожежі та аварії, а також щодо проведення розслідування	Постанова Кабінету Міністрів України	від 25 березня 2009 р. № 253
2.13	ПКМУ № 11	Положення про порядок перевірки виконання функцій	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. № 11
2.14	ПКМУ № 6	Про затримання осіб, що порушили порядок з'ясування причини виникнення пожеж на об'єктах господарської діяльності, які можуть бути визнані аварією на об'єктах господарської діяльності на яких мають місце пожежі та аварії, а також щодо проведення розслідування	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. № 6
2.15	ПКМУ № 729	Положення про порядок перевірки виконання функцій	Постанова Кабінету Міністрів України	від 02 жовтня 2011 р. № 729
2.16	ПКМУ № 841	Про затримання осіб, що порушили порядок з'ясування причини виникнення пожеж на об'єктах господарської діяльності, які можуть бути визнані аварією на об'єктах господарської діяльності на яких мають місце пожежі та аварії, а також щодо проведення розслідування	Постанова Кабінету Міністрів України	від 30 жовтня 2011 р. № 841
3.1	НАПБ № 101/011-03/0	Типові норми пожежної безпеки в Україні	Наказ МНС України	від 02 лютого 2004 р. № 151, зареєстрований у Міністерстві України 29 жовтня 2004 р. за № 554/0151
3.2	НПБУ	Правила пожежної безпеки в Україні	Наказ МНС України	від 30 грудня 2014 р. № 1017, зареєстрований у Міністерстві України 05 березня 2015 р. за № 25/06697
3.3	Правила експлуатації ліфтів	Правила експлуатації ліфтів	Наказ МНС України	від 15 грудня 2006 р. № 184, зареєстрований у Міністерстві України 05 липня 2006 р. за № 185/0185

№ з/п	Позначення нормативно-правового акту	Назва нормативно-правового акту	Затверджені	
			вид нормативно-правового акту та повна назва органу	дата та номер нормативно-правового акту
A	I			
3.4	Правила охорони життя людей на водних об'єктах	Правила охорони життя людей на водних об'єктах України	Наказ МНС України	від 03 грудня 2001 р. № 272, зареєстрований у Міністерстві України 01 лютого 2002 р. за № 956/183
3.5	ПТВ	Правила технічної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях	Наказ МНС України	від 15 серпня 2007 р. № 557, зареєстрований у Міністерстві України 01 вересня 2007 р. за № 1006/14273
3.6	Методика прогнозування ХНД	Методика прогнозування пожежної небезпеки (вогню) на величезних ділянках річків при аваріях на величезних об'єктах транспорту	Наказ МНС, Мінагрополітики, Мінекономіки, Мінекології	від 27 березня 2001 р. № 75/82/04/122, зареєстрований у Міністерстві України 10 квітня 2001 р. за № 326/5517
3.7	Методика спостережень	Методика спостережень щодо радіаційної обстановки	Наказ МНС України	від 06 вересня 2002 р. № 186, зареєстрований у Міністерстві України 29 вересня 2002 р. за № 709/6996
3.8	Інструкція з тривалого зберігання	Інструкція з тривалого зберігання шкідливих комах вантажів	Наказ МНС України	від 16 грудня 2002 р. № 330, зареєстрований у Міністерстві України 04 березня 2003 р. за № 134/7500
3.9	Інструкція щодо утримання важконих споруд	Інструкція щодо утримання важконих споруд цивильної оборони у мирний час	Наказ МНС України	від 9 жовтня 2006 р. № 053, зареєстрований у Міністерстві України 02 листопада 2006 р. за № 1180/3054
3.10	Правила надання технічних умов	Правила надання технічних умов для проектування небезпечних об'єктів будівництва, реконструкції та експлуатації в Україні	Наказ Міністерства міграції України	від 14 листопада 2013 р. № 771, зареєстрований у Міністерстві України 22 листопада 2013 р. за № 1988/26520
3.11	План реагування на радіаційні аварії	План реагування на радіаційні аварії	Наказ Держзотровпроtection, МНС	від 17 травня 2004 р. № 87/211, зареєстрований у Міністерстві України 10 червня 2004 р. за № 320/9319
3.12	ДБН В.1.1-7-2002	Державні будівельні норми. Засоби захисту від пожежі. Зовнішня безпека об'єктів будівництва	Наказ Держбуду України	від 03 грудня 2002 р. № 88
3.13	ДБН В.1.2-4-2006	Державні будівельні норми. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (державної оборони)	Наказ Мінбуду України	від 04 вересня 2006 р. № 274
3.14	НАПБ В.01.057-2006/200	Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі	Наказ Мінагрополітики, МНС	від 04 грудня 2006 р. № 730/770, зареєстрований у Міністерстві України 05 квітня 2007 р. за № 311/13580



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

ДНІПРОВСЬКЕ РАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ ГУ ДСНС УКРАЇНИ У М. КИЄВІ

02218, м. Київ, бульвар Перова, 27, тел. (044) 542-81-94, (044) 542-79-37, факс (044) 542-71-25
www.moskyiv.gov.ua E-mail: press.mns@ukr.net

АКТ

№ 257

складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

Гімназія №191 ім. П.Г. Тичини з поглибленим вивченням іноземних мов м. Києва
(найменування/місцезнаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи (та/або його відокремленого підрозділу) або прізвище, ім'я та по батькові/місце проживання фізичної особи - підприємця)

Ідентифікаційний код юридичної особи

2	3	3	9	2	3	4	7
---	---	---	---	---	---	---	---

, або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

02098 м. Київ, Дніпровський район, Миколайчука, 9а

(місцезнаходження/місце проживання суб'єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти)

Перевірено: Приміщення Гімназія №191 ім. П.Г. Тичини

(назва об'єкта перевірки (об'єкта), адреса (адреси) розташування)

по вул. Миколайчука, 9а

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки
висока ступінь ризику

Загальна інформація про проведення перевірки:

Розпорядчий документ щодо здійснюваної перевірки							Тип здійснюваної перевірки						
Наказ від	2	9	0	9	2	0	1	7	3	3	7	<input type="checkbox"/>	планова
ГУ ДСНС України у м. Києві													
Повідчення на перевірку від	0	9	1	0	2	0	1	7	3	3	5	<input checked="" type="checkbox"/>	позапланова

Строк проведення перевірки

Початок перевірки					Завершення перевірки														
0	9	0	0	1	7	1	0	0	1	0	0	2	0	1	7	5	0	0	
число	місяць	рік	година	хвилини	число	місяць	рік	година	хвилини	число	місяць	рік	година	хвилини	число	місяць	рік	година	хвилини

Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:

Головний інспектор ВЗНС Дніпровського РУ ГУ ДСНС України у м. Києві капітан служби цивільного захисту Білоус Сергій Вадимович

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки)/ фізична особа-підприємець

Заступник директора Міщенко Н.П.

інші особи:

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Дані про останню перевірку:

Планова		Позапланова	
<input type="checkbox"/>	не було взагалі	<input type="checkbox"/>	не було взагалі
<input checked="" type="checkbox"/>	була у період з 18.04.2017 по 27.04.2017	<input type="checkbox"/>	була у період з . . . по . . .
	Акт перевірки від 27.04.2017 № 55		Акт перевірки від . . . № . . .
	Розпорядчий документ від 27.04.2017 № 53 виконаний <input type="checkbox"/> не виконаний <input checked="" type="checkbox"/>		Розпорядчий документ від . . . № . . . виконаний <input type="checkbox"/> не виконаний <input type="checkbox"/>

ПЕРЕЛІК

питань щодо проведення перевірки

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
Частина I. Забезпечення пожежної безпеки						
1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки						
1.1	Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних показників з питань пожежної безпеки		+			пункти 2-8, 10 розділу II ППБУ
1.2	На підприємстві створено СПБ			+		пункт 14 розділу II ППБУ
1.3	На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-рятувальний підрозділ			+		пункт 12 розділу II ППБУ
1.4	Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та проведення виховної роботи, спрямованої на залобігання пожежкам		+			пункти 17-19 розділу II ППБУ
2.	У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки			+		пункт 9 розділу II ППБУ
3.	Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму		+			пункт 11 розділу II ППБУ
4.	Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки			+		пункти 2, 4, 5 статті 57 КЦЗУ
5.	Проведено інструктажі та проходження навчання з питань пожежної безпеки		+			пункти 15, 16, 20 розділу II ППБУ
6.	Забезпечено протипожежний стан утримання території	+				пункти 1.1-1.21 глави I розділу III

№ з/п	Питання, що підлягають перевірі	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
						ППБУ
7.	Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд	+				пункти 2.1-2.22 глави 2 розділу III ППБУ
8.	Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів		+			пункти 2.23-2.37 глави 2 розділу III ППБУ
9. Стан утримання інженерного обладнання						
9.1	Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів		+			пункти 1.1-1.24 глави 1 розділу IV ППБУ
9.2	Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів	+				пункти 2.1-2.18 глави 2 розділу IV ППБУ
9.3	Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм		+			пункти 2.18-2.27 глави 2 розділу IV ППБУ
9.4	Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм			+		пункти 4.1-4.4 глави 4 розділу IV ППБУ
9.5	Системи каналізації та сміттєвідведення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм			+		пункти 3.1-3.5 глави 3 розділу IV ППБУ
10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку						
10.1	Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакууванням людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів		+			пункти 1.1-1.6 глави 1 розділу V ППБУ
10.2	АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів		+			пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ
11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання						
11.1	Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог	+				пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ
11.2	Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водопону, кількість введів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмин від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм		+			пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ
12. Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння						
13.	Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів			+		пункт 7 розділу I, пункт 12 розділу II, пункти 3.1-3.26 глави 3 розділу V ППБУ, статті 61-63 КЦЗУ
14. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт						
14.1	Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектної документації, яка затверджена у встановленому порядку			+		розділ VII ППБУ
14.2	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні			+		пункт 21 розділу II ППБУ
				+		пункти 1.1-1.5 глави 1

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	ІШ	НП	Нормативне обґрунтування
	зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів					розділу VII ППБУ
14.3	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів			+		пункти 2.1-2.28 глави 2 розділу VII ППБУ
14.4	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів			+		пункти 3.1-3.9 глави 3 розділу VII ППБУ
14.5	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів			+		пункти 4.1-4.48 глави 4 розділу VII ППБУ
14.5.1	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів				+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 2.1 – 2.19 ДБН В.1.1-7
14.5.2	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів				+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 3.1 – 3.5 ДБН В.1.1-7
14.5.3	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів				+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 4.1 – 4.42 ДБН В.1.1-7
14.5.4	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів				+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1 – 5.54 ДБН В.1.1-7
14.5.5	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів				+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 6.1 – 6.16 ДБН В.1.1-7
14.5.6	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів				-	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1 – 7.19 ДБН В.1.1-7
Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій						
1. Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проектування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту				+		пункти 1-4 Переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, ПКМУ № 6, підпункт 1.9 ДБН

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
						В.1.2-4-2006
2.	Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки			+		пункт 3 Порядку ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ № 956
3.	Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки			+		пункт 9 частини першої статті 10 КЦЗУ, Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки ПКМУ № 956
4.	Проведено обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання			+		пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ № 1788, пункт 4.9.5 ПТБ
5.	Розроблено плани локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки			+		пункт 10 частини першої статті 22 Закону України «Про КЦЗУ», пункт 2 частини першої статті 10 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ № 2246
6.	Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту			+		пункт 2 частини першої статті 10 КЦЗУ, ПКМУ № 1200, пункти 4.3, 4.6 ПТБ
7.	Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії	+				пункт 3 частини першої статті 10 КЦЗУ
8.	Організація та забезпечення евакуаційних заходів	+				пункт 4 частини першої статті 10 КЦЗУ, частина 9 статті 10 КЦЗУ
9.	Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дії за призначенням			+		пункт 5 частини першої статті 2 статті 26 КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ № 7
10.	Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки			+		пункт 6 частини першої статті 10 КЦЗУ, додаток 1 Методики прогнозування
11.	Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки			+		пункт 8 частини першої статті 10 КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ,

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
						ПКМУ № 443, ПКМУ № 444
12.	Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту			+		пункт 11 частини першої статті 10 КЦЗУ, пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення діями надзвичайних ситуацій, ПКМУ № 444
13.	Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання			+		пункт 12 частини першої статті 20 стаття 133 КЦЗУ
14.	Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту			+		стаття 32, пункти 1 і 16 частини першої статті 20 КЦЗУ, на МНС № 653, пункт 24 ПКМУ 253
15.	Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій			+		пункт 18 частини першої статті КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ, абзац шостий пункту 4 Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного природного характеру та наслідків, ПКМУ № 308
16.	Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизовану систему раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систему оповіщення та забезпечено їх працездатність			+		стаття 53 КЦЗУ
17.	Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах			-		пункт 1.1 Пра охорони життя лю на водних об'єктах

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань:

- «Так» – так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;
«Ні» – ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;
«НВ» – не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи – підприємця)/об'єкта, що перевіряється;
«НП» – не перевірялося у суб'єкта господарювання (у фізичної особи – підприємця)/ на об'єкті.

Опис виявлених порушень

№ з/п	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
	реквізити норми (пункт,	позначення нормативно-правового акта	

	стаття)		
1.	п. 1.2 Розділ V	ППБУ	Приміщення школи не обладнані системою оповіщення про пожежу вимога Додатку Б Таблиця Б.1 Державних будівельних норм ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»).
2.	п. 2.23 Розділ III	ППБУ	Евакуаційні виходи з приміщень не позначені світловими покажчиками «ВИХІД» білого кольору на зеленому фоні, підключеними до джерела живлення аварійного (евакуаційного) освітлення;
3.	п. 1.24. Розділу IV	ППБУ	Двері електрощитової не виконані протипожежними 2-го типу;
4.	п. 2.23 Розділу III	ППБУ	стіни на шляхах евакуації першого та другого поверхів оздоблені горючими матеріалами
5.	п. 1.17 розділ IV	ППБУ	електророзетки, вимикачі, перемикачі та інші подібні апарати не встановлені на негорючі основи (конструкції) або з підкладанням під них суцільного негорючого матеріалу, що виступає за габарити апарата не менше ніж на 0,01 метра.
6.	п. 1.1, п. 1.4 розділ V	ППБУ	експлуатування та технічне обслуговування системи автоматичної пожежної сигналізації змонтованої в будівлі не проводиться у відповідності до вимог Державних будівельних норм ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту», а саме: не наданий акт перевірки відповідності систем протипожежного захисту та договір на її технічне обслуговування;
7.	п. 1.2 розділ V	ППБУ	Приміщення школи не дообладнанні СПЗ вимога Додатку А Таблиця А.1 Державних будівельних норм ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»).
8.	п. 2.16 Розділу III	ППБУ	Грати на вікнах де перебувають люди не виконані розпашними, або легкос'ємними;
9.	п. 1.8 розділ IV	ППБУ	Допускається улаштування тимчасових дільниць електромережі в медичному кабінеті

ПЕРЕЛІК

питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб,
уповноважених на здійснення перевірки

(заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)

№ з/п	Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку					частина четверта статті 5 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
2	Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують осіб, що проводять перевірку, пред'явлено					частина п'ята статті 7, стаття 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
3	Копію посвідчення на перевірку надано					частина п'ята

					статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
4	Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку, внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)				частина дванадцята статті 4 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
5	Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У посвідченні на здійсненні позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки				частина перша статті 6 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки

№ з/п	Опис пояснень, зауважень або заперечень

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий – залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

Підписи осіб, які брали участь у перевірці

Посадові особи ДСНС України:
Головний інспектор ВЗНС Дніпровського РУ
ГУ ДСНС України у м. Києві
капітан служби цивільного захисту


 О.В. Білоус

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, інші особи, присутні під час здійснення заходу:

✓	c	✓
_____	_____	_____
(посада)	(підпис)	(прізвище, ім'я та по батькові)
_____	_____	_____
(посада)	(підпис)	(прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник цього акта перевірки отримано «10» 10 2012 року

✓	✓	✓
_____	_____	_____
(посада)	(підпис)	(прізвище, ім'я та по батькові)

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірок

Примітка. У випадку наявності в акті відомостей, що становлять службову або державну таємницю, йому може бути присвоєно відповідний гриф секретності або обмеження доступу.

ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки

№ з/п	Позначення нормативно-правового акта	Назва нормативно-правового акта	Затверджено	
			вид нормативно-правового акта та назва органу	дата та номер нормативно-правового акта
A	1	2	3	4
1	Закони України			
1.1	ЗУ № 877	«Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»	Закон України	від 05 квітня 2007 р. № 877 – V
1.2	КЦЗУ	Кодекс цивільного захисту України	Класифікація	від 02 жовтня 2012 р. № 5403-VI
1.3	ЗУ № 2245	«Про об'єкти підвищеної небезпечності»	Закон України	від 18 січня 2001 р. № 2245 – III
1.4	ЗУ № 15/98	«Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання»	Закон України	від 14 січня 1998 р. № 15/98 – DR
2	Постанови Кабінету Міністрів України			
2.1	ПКМУ № 956	Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпечності	Постанова Кабінету Міністрів України	від 11 липня 2002 р. № 956
2.2	ПКМУ № 306	Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	від 29 лютого 2012 р. № 306
2.3	ПКМУ № 5	Технічне положення про відомчу службу охорони	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. № 5
2.4	ПКМУ № 564	Порядок функціонування добровільної пожежної охорони	Постанова Кабінету Міністрів України	від 17 липня 2013 р. № 564
2.5	ПКМУ № 1788	Порядок і правила провадження обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпечності, включючи пожежо- і вибухо-небезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	від 16 листопада 2002 р. № 1788
2.6	ПКМУ № 1200	Порядок забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю	Постанова Кабінету Міністрів України	від 19 серпня 2002 р. № 1200
2.7	ПКМУ № 1214	Перелік об'єктів та окремих територій, які підлягають обов'язковому та обов'язковому на договірній основі обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами	Постанова Кабінету Міністрів України	від 04 серпня 2000 р. № 1214
2.8	ПКМУ № 308	Порядок створення і використання матеріальних резервів для залучення, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків	Постанова Кабінету Міністрів України	від 29 березня 2001 р. № 308
2.9	ПКМУ № 443	Порядок підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. № 443
2.10	ПКМУ № 444	Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. № 444
2.11	ПКМУ № 787	Порядок утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 жовтня 2013 р. № 787
2.12	ПКМУ № 253	Порядок використання захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) для	Постанова Кабінету Міністрів України	від 25 березня 2009 р. № 253

№ №	Позначення нормативно-правового акту	Назва нормативно-правового акту	Затверджено	
			вид нормативно-правового акту та назва органу	дата та номер нормативно-правового акту
A	1	2	3	4
		господарських, культурних та побутових потреб		
2.13	ПКМУ № 11	Положення про діючу державну систему цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. № 11
2.14	ПКМУ № 6	Про затвердження переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проєктування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. № 6
2.15	ПКМУ № 729	Перелік організацій та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб	Постанова Кабінету Міністрів України	від 02 жовтня 2013 р. № 729
2.16	ПКМУ № 841	Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	від 30 жовтня 2013 р. № 841
3	Інші нормативно-правові акти та нормативні документи			
3.1	НАПБ Б 03 001-2004	Типові норми належності пожегоняків	Наказ МНС України	від 02 квітня 2004 р. № 151, зареєстрований у Мін'юсти України 29 квітня 2004 р. за № 554/9153
3.2	ПДБУ	Правила пожежної безпеки в Україні	Наказ МНС України	від 30 грудня 2014 р. № 1417, зареєстрований у Мін'юсти України 05 березня 2015 р. за № 252/26697
3.3	Правила улаштування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення	Правила улаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення	Наказ МНС України	від 15 травня 2006 р. № 288, зареєстрований у Мін'юсти України 05 липня 2006 р. за № 785/12459
3.4	Правила охорони життя людей на вадних об'єктах	Правила охорони життя людей на вадних об'єктах України	Наказ МНС України	від 03 грудня 2001 р. № 272, зареєстрований у Мін'юсти України 01 лютого 2002 р. за № 95/6383
3.5	ПТБ	Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях	Наказ МНС України	від 13 серпня 2007 р. № 557, зареєстрований у Мін'юсти України 03 вересня 2007 р. за № 1006/14273
3.6	Методика прогнозування ХХЮ	Методика прогнозування наслідків впливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті	Наказ МНС, Мінатомполітики, Мінколонієвкі, Мінкології	від 27 березня 2001 р. № 73/82/64/122, зареєстрований у Мін'юсти України 10 квітня 2001 р. за № 326/5517
3.7	Методика спостережень	Методика спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки	Наказ МНС України	від 08 серпня 2002 р. № 186, зареєстрований у Мін'юсти України 29 серпня 2002 р. за № 708/6996
3.8	Інструкція з тривалого зберігання	Інструкція з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту	Наказ МНС України	від 16 грудня 2002 р. № 330, зареєстрований у Мін'юсти України 04 березня 2003 р. за № 179/7500
3.9	Інструкція щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час	Інструкція щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час	Наказ МНС України	від 9 жовтня 2006 р. № 653, зареєстрований у Мін'юсти України 02 листопада 2006 р. за № 1180/13054
3.10	Правила надання технічних умов	Правила надання технічних умов до інженерного забезпечення об'єкта будівництва щодо пожежної та техногенної безпеки	Наказ Міністерства оборони України	від 14 листопада 2013 р. № 771, зареєстрований у Мін'юсти України 22 листопада 2013 р. за № 1988/24520
3.11	План реагування на радіаційні аварії	План реагування на радіаційні аварії	Наказ Держатомрегулювання, МНС	від 17 травня 2004 р. № 87/211, зареєстрований у Мін'юсти України 10 червня 2004 р. за № 720/9319
3.12	ДБН В.1.1-7-2002	Державні будівельні норми. Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва	Наказ Держбуду України	від 03 грудня 2002 р. № 88
3.13	ДБН В.1.2-4-2006	Державні будівельні норми. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)	Наказ Мінбуду України	від 04 серпня 2006 р. № 274

№ к/п	Позначення нормативно- правового акту	Назва нормативно-правового акту	Затверджено	
			вид нормативно- правового акту та назва органу	дата та номер нормативно- правового акту
А	1	2	3	4
3.14	НАПБ В СІ.057- 2006/200	Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі	Наказ Мінагрополітики, МНС	від 04 грудня 2006 р. № 730/770, зареєстрований у Мін'юсті України 05 квітня 2007 р. зі № 313/13580



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

ДНІПРОВСЬКЕ РАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ ГУ ДСНС УКРАЇНИ В МІСТІ КИЄВІ

02218, м. Київ, бульвар Перова, 27, тел. (044) 542-81-94, (044) 542-79-37, факс (044) 542-71-25
www.mnnskyiv.gov.ua E-mail: press.mns@ukr.net

**ПОСВІДЧЕННЯ
на проведення перевірки**

"05" 10 2017 року

№ 335

Видане на проведення планової/позапланової перевірки приміщень та території СШ №191 (код ЄДРПОУ 38307579), розташованої за адресою: вул. Миколайчука, 9а.

Відповідно до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», Кодексу Цивільного Захисту України, Порядку проведення планових (позапланових) перевірок щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, затвердженого наказом МВС України від 02.11.2015 року №1337, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 25.11.2015 року за №1467/27912 та на виконання наказу ГУ ДСНС України у м. Києві від «29» вересня 2017 року № 337 у період з «09» жовтня по «23» жовтня 2017 року головним інспектором відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Дніпровського РУ ГУ ДСНС України у м. Києві капітаном служби цивільного захисту Білоусом Сергієм Вадимовичем, буде проведено перевірку додержання та виконання СШ №191 вимог нормативно – правових та нормативних документів у сфері цивільного захисту, пожежної і техногенної безпеки, виконання вимог приписів, постанов, розпоряджень органу ДСНС України.

Попередня планова/позапланова перевірка проводилася в період
(необхідне підкреслити)
з «__» _____ по «__» _____ 20__ року.

Заступник начальника районного управління, начальник відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Дніпровського району ГУ ДСНС України у м. Києві майор *В.А. Ткаченко*
М.П.



В.А. Ткаченко
Директор

0502 2017р.

Губернаторская комиссия по рассмотрению
документов (ЗДОР) № 6-ЗДОР
Губернаторская комиссия по
вопросам МО
[Signature]

11.10.16.

Направление работы комиссии
Составлена в соответствии с
[Signature]

20.04.2017

заказными номерами
ЗН Дирекции РЭ РЧ
ДЧК-Горно-Ум. Косби
капитал. работы областного
государства
[Signature]

Дирекция заказа. В ЗН Дирекции
РЭ РЧ ДЧК Горно-Ум. Косби
капитал. работы. [Signature]

09.10.2017.

Информация с контрольно-
визитационной картой

АКТ (ПАСПОРТ)
готовності навчального закладу
гімназії №191 ім.П.Г. Тичини
з поглибленим вивченням іноземних мов м. Києва
до 2017 – 2018 навчального року
складений «08» серпня 2017 року

повна назва, тип, № навчального закладу, рік будівництва:
Гімназія №191 ім.П.Г. Тичини з поглибленим вивченням іноземних мов м. Києва,
рік будівництва 1968

Повна адреса: 02152, м. Київ, вул. Івана Миколайчука, буд. 9-а

Телефон: (044) 550-90-55

Прізвище, ім'я, по батькові керівника навчального закладу:
директор гімназії Лавриненко Світлана Леонідівна

Відповідно до наказу управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від «06» червня 2017 року № 224 «Про моніторинг підготовки навчальних закладів Дніпровського району до 2017 - 2018 навчального року», моніторинг підготовки закладу освіти до 2017 - 2018 навчального року проводила комісія в складі:

Голова комісії:	
Іваніна Н.В.	начальник управління освіти
Члени комісії:	
Мельнікова О. О.	заступник голови комісії, заступник начальника – начальник відділу з питань розвитку інфраструктури навчальних закладів та охорони праці
Тодосова Г. І.	заступник начальника – начальник відділу з питань організаційно-педагогічної діяльності та позанкільної освіти
Кучменко Н. В.	директор районного науково-методичного центру
Пікандренко Г.З.	голова районної організації профспілки працівників освіти і науки
Мерінова О. В.	голова ради батьків школярів Дніпровського району, заступник голови ради батьків школярів м. Києва
Вовк О. А.	начальник відділу з питань загальної середньої освіти
Дроздова О. Ю.	начальник адміністративно-господарчого відділу
	представник відділу нагляду в АПК та СКС управління нагляду в промисловості і на об'єктах підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці у Київській області (за згодою)
	представник Дніпровського РУ ГУ ДСНС України в м. Києві (за згодою)
Герасимов Є. В.	начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій Дніпровської районної в місті Києві державної

	адміністрації (за згодою)
Марек О.В.	завідувач сектору з питань охорони праці Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації (за згодою)
Фень С.А.	головний спеціаліст управління освіти з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності
Шпиг М.Б.	методист з фізичного виховання районного науково-методичного центру

Комісія встановила:

1. Наявність виписки з рішення місцевої виконавчої влади про закріплення за навчальним закладом певної ділянки адміністративного району: _____
2. Наявність копій первинних списків дітей шестирічного віку, одержаних від виконавчої влади: дітей до гімназії приймають з 10-и років
3. Наявність документації (навчальних планів, програм тощо) : є в наявності
4. Обладнано для шестирічок :
Спальень - 0 , кімнат для відпочинку - 0 , спортмайданчиків - 0 .
5. Кількість:
груп продовженого дня - 1 , у них дітей - 30 ;
кімнат для відпочинку - 0 .
6. У 2017/2018 навчальному році у навчальному закладі буде навчатися 720 учнів, 26 класи, 0 - груп , з них навчається у I зміну 26 класи, у II зміну - 0 класів
Середня наповнюваність класів: 5-9 – 28 учнів, 10-11 - 27 учнів.
7. Наявність проекту плану роботи навчального закладу на новий навчальний рік:
є в наявності
8. Стан та якість ремонту :
капітального - ремонт спортивного майданчика знаходиться у стадії виконання.
поточного - хімічна та фізична лабораторії, два кабінети англійської мови; перекатка стін кабінетів 209, 211, 224, 409,410, рожевої зали, гардероба, стін приміщення їдальні.
Виконавець ремонту: технічний персонал гімназії та батьківська громадськість.
9. Стан прилеглої території: задовільний, її площа - 2,3 га.
Кількість посаджених дерев – 76, в тому числі фруктових дерев - 0 ягідних кущів - 10 , квітників - 0 , теплиця - відсутня .
10. Кількість і стан допоміжних споруд : 1,(будівля сараю сміттєзбиральні), в задовільному стані
Наявність цементованих майданчиків для сміттєзбірників, їх стан: відсутній
11. Навчально-дослідна ділянка та її характеристика : відсутня

12. Огорожа навколо території навчального закладу та її стан; потребує ремонту. Огорожа введена в експлуатацію у 1968 році, капітальний ремонт не проводився. Матеріал з якого виготовлена огорожа-металеві конструкції та бетонні з'єднання. Відбувається руйнування бетонних опор. Протягом року проводилися зварювальні роботи металевих конструкцій силами технічного персоналу гімназії.

13. Спортмайданчик та спортивні споруди, їх розміри та технічний стан; є в наявності, в задовільному стані, площа майданчиків 1950 кв.м.

14. Наявність та стан готовності до нового навчального року кабінетів:

Кабінети (лабораторії)	Кількість	Укомплектовано навчальним обладнанням відповідно до переліку навчально-наочних посібників і навчального обладнання		Наявність перспективного плану обладнання кабінету є / немає	Наявність правил безпеки і пам'яток для кабінетів навчальних закладів, їх виконання
		повністю	частково		
Біології	1	+		є в наявності	є в наявності, виконуються
Хімії	1	+		є в наявності	є в наявності, виконуються
Фізики	1	+		є в наявності	є в наявності, виконуються
Інформатики	2	+		є в наявності	є в наявності, виконуються
Суміщені (комбіновані)	45		+	є в наявності	є в наявності, виконуються

15. Готовність до занять навчальних майстерень, їх характеристика: відсутні

16. Наявність кабінету профорієнтації відсутній.

17. Наявність методичного кабінету є в наявності.

18. Наявність кабінету відпочинку педагогічних працівників є в наявності.

19. Наявність технічних засобів навчання (ТЗН), їх стан і зберігання:

Назва технічних засобів навчання	Норма (залежно від типу закладу)	Є в наявності	З них справних	Наявність пристроїв для зберігання
Телевізори		6	6	
Комп'ютери та комп'ютерна техніка		42	42	
Магнітофони		2	2	
Електрофони		-	-	

Кінопроектори		-	-
Діапроектори		-	-
Графопроєктори		1	1
Радіовузол		-	-
Мовна лабораторія		-	-
Епіпроектори		-	-
Пристрої для зашторювання		-	-
Екрани		4	4
Ноутбуки		8	8
Інтерактивні дошки		8	8
Проектори для інтерактивних дошок		10	10

20. Розміри спортивного 265 кв.м.; актового 203,6 кв.м. залів, наявність обладнання, інвентарю за нормами, їх стан, забезпечення пожежної безпеки: є в наявності, стан задовільний, забезпечена пожежна безпека (плани евакуації, вогнегасники, запасні виходи)

21. Стан меблів (у класних, групових кімнатах, аудиторіях, кабінетах тощо): стан задовільний

зазначити, яких меблів не вистачає відповідно до норм і зростових груп не вистачає 1-ого комплекта парт та стільців для старших класів (15 парт та 30 стільців), 1-ого комплекта корпусних меблів

22. Наявність їдальні або буфету : є в наявності

кількість посадочних місць : 100 посадочних місць

забезпечення та стан технологічним обладнанням, меблями: потребує заміни електроплита, заміна компресора у холодильника марки Indesit (2012 року виготовлення), необхідно придбання тістомісильної машини та протирочної машини для овочів

санітарний стан: потрібно, по можливості, проведення ремонтних робіт з метою реконструкції лінії видачі гарячих страв і буфету

умови для миття рук: забезпечені

Наявність проточної води: холодної - є в наявності, гарячої - є в наявності.

Замінені рукомийники, але потрібна заміна систем підведення води до кранів

23. Організація питного режиму: питний режим організовано (4 питних фонтанчика)

24. Наявність медичного, стоматологічного кабінету: медичний кабінет є в наявності, стоматологічний кабінет відсутній

25. Хто здійснює медичний контроль за станом здоров'я дітей: вакансія ставки медичної сестри

26. Наявність і стан бібліотеки - є в наявності, стан задовільний

27. Фонд підручників - 20 350 промірників,
художньої літератури - 7 483 примірники,
періодичних видань - 13 018 примірники.
Забезпеченість підручниками за предметами - забезпечені на 100%

28. Забезпеченість освітлення в класах, кабінетах згідно з нормами :
забезпечено освітлення в кабінетах згідно з нормами

29. Наявність актів перевірки опору ізоляції електромереж і заземлення:
є в наявності (грудень 2015 року)

30. Наявність і стан протипожежного обладнання :
протипожежні щити 1, задовільний
шафи протипожежні 3, задовільний
вогнегасники 34, задовільний
блискавкозахист 2, задовільний
пожежні водойми (гідранти) 2, задовільний
пожежні рукави 2, задовільний
пожежні рукави зі стволом 3, задовільний
наявність інструкції з пожежної безпеки та плану евакуації - інструкції є в наявності в усіх кабінетах, плани евакуації розміщені в каб. 308, 309, актовій залі, спортивній залі, на кожному поверсі

31. Стан покрівлі потребує ремонту 1114 кв. м. покрівлі

32. Наявність і стан інженерних комунікацій:
водопостачання - центральне водопостачання, стан задовільний
електропостачання (газопостачання) - є в наявності, стан задовільний
(газопостачання відсутнє)
Каналізація заміна каналізаційних труб в туалетах

33. Стан центральної вентиляції, можливості дотримання повітрообміну в навчальному закладі є в харчоблоці, стан задовільний, дотримується достатній повітряобмін

34. Потреба підвезення дітей до навчального закладу:
вирішена _____;
необхідно вирішити не має потреби.

35. Наявність підсобного господарства та його стан: відсутнє

36. Забезпечення безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу
(наявність протоколів про навчання і перевірку знань працівників з безпеки

життєдіяльності, журнали реєстрації інструктажів з охорони праці, журнали реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, інструкції з безпеки в кабінетах (лабораторіях) тощо) всі документи є в наявності

37. Готовність навчального закладу до зими, наявність планів підготовки до зими. Характер опалювальної системи (котельня, теплоцентраль, пічне), її стан: Гімназія готова до зими, план є в наявності (Наказ №223 від 02.09.2016 року «Про підготовку гімназії осінньо-зимового періоду 2016-2017 н.р.»). План роботи служби технічного обслуговування в 2017-2018 н.р.
Стан опалювальної системи - задовільний

38. Забезпеченість педагогічними кадрами та техперсоналом: забезпечений

39. Наявність та реєстрація колективного договору є в наявності, зареєстрований

Висновок комісії про готовність навчального закладу до нового навчального року:

Гімназія №191 м. Києва готова/ не готова до нового 2017-2018 навчального року

Голова комісії:

Іваніна Н.В.

Члени комісії:

Мельнікова О. О.

Тодосова Г. І.

Мерінова О. О.

Кучменко Н. В.

Нікандренко Г.З.

Марек О.В.

Волк О. А. Чудрук Л.В.

Дроздова О.Ю.

Шниг М.Б.

Логин В. Л.

Фень С.А.

Терашчов С.В.