



УКРАЇНА

ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА в місті КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

04071 м.Київ, вул.Введенська,35  
e-mail: [podil-osvita@ukr.net](mailto:podil-osvita@ukr.net)

тел./факс: 425-04-77  
код ЄДРПОУ 37393777

29 березня 2018 р. № 10652-303  
На №063-52(з) від 29.03.2018

Дубновій Лесі  
[Foi+request-32863-803c3530@  
dustup.pravda.com.ua](mailto:Foi+request-32863-803c3530@dustup.pravda.com.ua)

Копія: Начальнику управління  
економіки і фінансів  
Департаменту освіти і науки,  
молоді та спорту виконавчого  
органу Київської міської ради  
Борисенко Л. М.

В управлінні освіти Подільської районної в м.Києві державної адміністрації розглянуто запит №063-52 (з) від 29.03.2018 з питань пожежної безпеки в гімназії №257 «Синьоозерна» про що інформуємо.

В гімназії № 257 «Синьоозерна» автоматична система пожежогасіння не встановлена. В наявності автоматична пожежна сигналізація з оповіщенням, яка є застарілою і буде модернізована у 2018 році, на що передбачені кошти у бюджеті.

На покращення матеріально-технічної бази з питань пожежної безпеки у 2018 році заплановані заходи:

- Проект на автоматичну пожежну сигналізацію (далі АПС).
- Встановлення, монтаж та виведення на пульт цілодобового спостереження АПС.
- Ремонт та обслуговування АПС.
- Закупка пожежного інвентарю (вогнегасники, підставки під вогнегасники, кошми, ящики ПК та інше).
- Діелектричні килимки.
- Навчання з питань пожежної безпеки відповідальної особи .

В гімназії № 257 «Синьоозерна» є в наявності 22 вогнегасники (ТО та перезарядка здійснені 27.04.2017), схема розташування яких зазначена на плані евакуації на випадок пожежі, що розташований на кожному поверсі закладу.

В наявності пожежний щит (1 шт.), стенд з охорони праці та пожежної безпеки, рукава (5 шт.) .

Автоматична система вентиляції не встановлена. Наявні системи вентиляції і кондиціонування повітря, які відповідають протипожежним вимогам. (АКТ № 261 позапланової перевірки з пожежної безпеки від 23.10.2017).

Начальник



М.Васіна

Сухоярська  
Шейко  
4637585

