

Окремі 2/3



УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ГОЛОСІЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИСВІ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 340

Вул. Васильківська б. 47, корп. А, м. Київ, 03127 тел. (044) 257-41-48,
E-mail dnz340@ukr.net Код ЄДРПОУ 22879820

25.05.2018 № 94
на № _____ від _____

Про проведення перевірки щодо
додержання законодавства у сфері
цивільного захисту, техногенної та
пожежної безпеки

Начальнику управління освіти
Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації Полторак
Галині Миколаївні
Директора дошкільного навчального
закладу № 340
Жемулюкіної Тетяни Павлівни

В закладі дошкільної освіти 14 травня було проведено планову перевірку
щодо додержання законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та
пожежної безпеки. За результатами перевірки складено припис від 17.05.2018
№ 101 (додається).

Просимо вашої допомоги у вирішенні наступних питань:

1. Обробити дерев'яні конструкції горища вогнетривкою сумішшю зі складанням акту виконаних робіт
2. Замінити двері електрощитової на протипожежні 2-го типу з межею вогнестійкості EI 30 та сертифікатом відповідності системи УкрСЕПРО
3. Забезпечити евакуаційним освітленням сходові клітки, коридори, проходи та інші шляхи відповідно до вимог ДБН В.1.1-7-2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва», ДБН В.2.5-23-2010 «Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення» та «Правил улаштування електроустановок»
4. Встановити світлові покажчики «Вихід» згідно з вимогами ДБН В.1.1-7-2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва», ДБН В.2.5-23-2010 «Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення»
5. Обладнати будівлю закладу системою оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей 3-го типу
6. Обладнати приміщення закладу системою протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56-2014 «Системи протипожежного захисту»

Директор

Т. Жемулюкіна

Управління освіти
Голосіївської районної в м. Києві
державної адміністрації
Вхідний № 400
- 20. 05. 2018 -



УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ГОЛОСІЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 340

Вул. Васильківська б. 47, корп. А, м. Київ, 03127 тел. (044) 257-41-48,
E-mail dnz340@ukr.net Код ЄДРПОУ 22879820

Ош'є СБ
24.05.2018 № 92
на № _____ від _____
Про потребу в проведенні ремонтних
робіт

Начальнику управління освіти
Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації Полторак
Галині Миколаївні
Директора дошкільного навчального
закладу № 340
Жемулюкіної Тетяни Павлівни


Заклад дошкільної освіти потребує проведення наступних ремонтних робіт:

1. капітального ремонту приміщень харчоблоку та пральної кімнати
2. відновлення роботи системи вентиляції на харчоблоці
3. ремонту фасаду та заміни вікон (5 шт.)
4. демонтажу старих (3 шт.) та встановлення нових (5 шт.) тінювих навісів для кожної вікової групи
5. осучаснення обладнання на дитячих ігрових майданчиках
6. заміни асфальтного покриття території
7. відновлення системи освітлення території

Директор



Т. Жемулюкіна



Ошир Н. В.



**УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ГОЛОСІЙВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ**

ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 340

*Вул. Васи́льківська б. 47, корп. А, м. Київ, 03127 тел. (044) 257-41-48,
E-mail: diz340@ukr.net Код ЄДРПОУ 22879820*

30.10.2017. № 59
на № _____ від _____

Начальнику управління освіти
Голосієвської районної в місті Києві
державної адміністрації Полтораєк
Галині Миколаївні
Директора закладу дошкільної
освіти № 340
Жемулюкіної Тетяни Павлівни

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА

Про проведення перевірки

Довожу до вашого відома, що Головним районним управлінням ІУ ДСНС України у м. Києві 25 жовтня 2017 року було проведено планову перевірку закладу дошкільної освіти № 340 щодо дотримання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки.

Просямо надати допомогу у вирішенні наступних питань:

- виконати двері електрощитової, комор протипожежними з межею вогнестійкості E130;
- обробити вогнезахисною сумішшю дерев'яні конструкції горнища;
- відремонтувати систему протипожежного захисту;
- обладнати приміщення та споруди системами протипожежного захисту;
- обладнати будівлі та територію системою оповіщення про пожежу;
- перенести прилади опалення сходових клітин на висоту 2,2 м від проступів та сходових площадок;
- при заміні вікон передбачити фрамуги в віконних отворах сходових клітин для димовидалення площею 1,2 м²;
- фарбування зовнішньої пожежної огорожі на покритті будівлі.

Директор

Т. Жемулюкіна

Землюкіна Т. Жемулюкіна
 Директор закладу дошкільної освіти № 340
 підписано: 555
 від 31.10.2017 р.

Світлана С.В.



УКРАЇНА

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ГОЛОСІЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 340

Вул. Васильківська б. 47, корп. А. м. Київ, 03127 тел. (044) 257-41-48,
E-mail: doz340@ukr.net Коо ЄДРПОУ 22879820

16.08.2017 № 45
на № _____ під _____

Начальнику управління освіти
Голосіївської районної в м. Києві
державної адміністрації
Полторак Галині Миколаївні
директора дошкільного навчального
закладу № 340
Жемулюкіної Тетяни Павлівни

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА

Про проведення ремонтних робіт

Доводжу до Вашого відома, що дошкільний навчальний заклад № 340 побудований у 1962 році. В 1978 році був проведений останній косметичний ремонт за рахунок бюджетних коштів. Групові приміщення, сантехніка ремонтуються за батьківські кошти. Батьками та депутатами частково замінені вікна на металопластикові в приміщеннях, де перебувають діти.

Фасад не ремонтувався з 1986 року. Фарба змилась, цемент висипається, утворюючи борозди по всьому фасаді. Дерев'яні вікна мають щілини, продуваються вітром, не тримають тепло.

В приміщенні пральні не проводився капітальний ремонт, газовий котел для виварювання білизни ржавий, потребує демонтажу.

На території дошкільного закладу шість ігрових майданчиків, три з них мають дерев'яні тінюві навіси, які були побудовані ще у 1962 році, ремонтуються силами батьків. Відповідно до Державних санітарних норм та правил „Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей” на території повинно бути шість тінювих навісів по одному на кожну вікову групу. Ігрове обладнання на майданчиках застаріле.

Управління освіти
державної адміністрації
Вхідний № 369
від "16" 08 2017 р.

Вуличне освітлення території не працює. Асфальтне покриття потребує заміни.

Щороку до інженерно-господарчої групи Управління освіти Голосіївської районної державної адміністрації подаються заявки на проведення ремонтних робіт в дошкільному навчальному закладі. Результатів немає.

Прошу Вашої допомоги у вирішенні наступних питань:

- ремонт фасаду та його утеплення;
- заміна вікон на металопластикові на першому поверсі: музично-спортивному залі, кабінетах, кухні, пральні.
- ремонт пральної кімнати з демонтажем газового котла;
- встановлення тінювих навісів;
- заміни обладнання на ігрових та спортивному майданчиках;
- відновлення роботи вуличного освітлення;
- заміна асфальтного покриття на території.

Директор



Г. Жемулюкіна





УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ГОЛОСІЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИСВІ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 340

Вул. Васильківська б. 47, корп. А, м. Київ, 03127 тел. (044) 257-41-48,
E-mail dnz340@ukr.net Код ЄДРПОУ 22879820

04.09.2017 № 48
на № _____ від _____

Начальнику управління освіти
Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації Полторак
Галині Миколаївні
Директора дошкільного навчального
закладу № 340
Жемлюкіної Тетяни Павлівни

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА

Про результати обстеження будівлі

Доводимо до Вашого відома, що під час обстеження будівлі дошкільного навчального закладу, було виявлено: дощова вода стікає по стінах будівлі, а не по трубах для відведення стічної води з даху, бо вони засмічені в середині. Труби малого діаметру, не справляються з потоком води, швидко засмічуються сухим листям та дрібними гілками, кріплення до фасаду не жорстке, секції роз'єднуються. Стіни промокають, що призводить до руйнування фасаду та утворення грибка в середині приміщень.

Просимо Вашої допомоги у вирішенні даного питання.

Директор

Т. Жемлюкіна