



Специфікація елементів (на одне підсилення)

Марка поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од, кг	Примітки
		БРМ-1		373.0	
1		30 ДСТУ 3436-96, L= 4470	2	142.6	m=285.2 кг
2		- 18 x160 ГОСТ 103-76*, L=210	8	4.75	m=38.0 кг
3		- 18 x290 ГОСТ 103-76*, L=300	2	12.4	m=24.8кг
4		- 12 x95 ГОСТ 103-76*, L=280	10	2.5	m=25 кг
		М-1			
		Муфта натяжна $\varnothing 55$ ГОСТ 2879-88, L=350	1	7.2	
		ПКФМ-1		1515	
1		#16 ДСТУ 3436-96, L= 2357	2	33.5	m=67.0 кг
2		#16 ДСТУ 3436-96, L=1125	2	16.0	m=32.0 кг
3		#16 ДСТУ 3436-96, L=400	2	5.7	m=11.4 кг
4		- 18x280 ГОСТ 103-76*, L=280	1	11.1	
5		- 18 x150 ГОСТ 103-76*, L=200	1	4.3	
6		- 18 x400 ГОСТ 103-76*, L=400	1	22.6	
7		- 12x100 ГОСТ 103-76*, L=160	2	1.51	m=3.1 кг

Вказки по виконанню робіт при проведенні підсилення стрічкового фундаменту ПКФМ-1

1. Підсилення підлягають ділянки стрічкового фундаменту між влаштуваннями контрфорсами цегляних стін та мури по осі 'В'.
2. Влаштування підсилень як знаходяться в існуючих стрічкових фундаментах будівлі виконувати захватками шириною 10 м на ділянці, за методикою визначеною ПВР, згідно креслень наведених на аркуші АБ-В.
3. Потрібно арматуру скреплити захватками між собою з'єднанням за допомогою етикеткових термів #14 А400С L=230 мм.
4. Всі роботи вести користуючись також загальними вказками по влаштуванню підсилень наведеними на аркуші АБ-10.

1. Даний аркуш див. разом з аркушем АБ-11.16.
2. Зварювання виконувати по ГОСТ 14098-91 електрадами типу Е-42. Висота зварних швів - 6 мм.
3. Після закінчення зварних робіт всі металеві конструкції пофарбувати олійною фарбою для зовнішніх робіт типу ПФ-115 за 2 рази по ґрунту ГФ 21.

22/16 - АБ					
Змі.	Кільк.	Аркуш	№Фак	Підпис	Дата
Реставрація пам'ятки архітектури національного значення "Башта та мур" (охоронний № 55/3) по вул. Мури,1 (колишня вулиця Писаренка) в м. Вінниця. Протипожежна та необхідні консерваційні роботи.					
Приблизно 461 /п / 17 - АБ					
Перевірив	Ткач	12.17	Перевірив	Вредич	08.16
Виконав	Францева		Виконав	Францева	
№Ф	Елементи БРМ-1, М-1 та ПКФМ-1 вказки по виконанню підсилення ПКФМ-1				
Вінницький філіал "НДІпроектреконструкція"					
Формат А3х3					

№Ф, № аркуш, Підпис, Дата, Знач. №Ф