



**ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ**

**ПРОТОКОЛ № 12**

**засідання робочої групи з питань надійності та безпечної експлуатації  
об'єктів соціальної інфраструктури Луганської області**

24.10.2018  
м. Сєвєродонецьк

проспект Центральний, 59  
10-00

**Присутні:** всього – 11 (список додається).

**Відсутні:** – 2 (Скурідін Є.І. – друга нарада, Лященко С. – відрадження)

**Головуючий робочої групи:** Клименко Ю.

**Секретар робочої групи:** Теряник В.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Загальний стан обстеження об'єктів соціальної інфраструктури області.

*Доповідач- Івасішин М.Д. в.о. начальника управління містобудування та архітектури облдержадміністрації.*

2. Обговорення проблемних питань щодо стану забезпечення пожежної та техногенної безпеки на об'єктах соціальної сфери.

*Доповідач- Івасішин М.Д. в.о. начальника управління містобудування та архітектури облдержадміністрації.*

*Співдоповідач: Новосельцева В.М. начальник інженерно-технічного відділу при Департаменті охорони здоров'я облдержадміністрації*

**Щодо питання 1 Порядку денного**

**СЛУХАЛИ:**

**Івасішина М.** – який доповів інформацію про загальний стан перевірки об'єктів станом на 20.10.2018 року на надійність та безпеку експлуатації. На цей час обстежено **1756** об'єктів соціальної інфраструктури що складає 100% до загально кількості об'єктів (**1756**), з яких 29 об'єктів знаходяться в аварійному стані, 1666 об'єктів в задовільному стані та 61 потребує ремонту. Поточний та капітальний ремонт об'єктів соціальної інфраструктури продовжується.

**ВИСТУПИЛИ:**

**Клименко Ю.** – запитав про об'єкти освіти які знаходяться в аварійному стані, та які заходи здійснюють органи місцевого самоврядування з ремонту цих об'єктів.

**Теряник В.** – зазначила, що дитячий садок у м. Лисичанськ та 2 школи у Марківському районі не функціонують. Лисичанська міська рада розробила проект реконструкції дитячого садку.

## Щодо питання 2 Порядку денного

### СЛУХАЛИ:

**Івасішина М.** – який доповів про усунення порушень пожежної та техногенної безпеки та термін їх виконання по наступним об'єктам:

- Комунальному закладі «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №3 Попаснянської районної ради» за адресою: м.Попасна, вул.Артемівська, 10А. За інформацією Попаснянської райдержадміністрації КЗ ясла-садок №3 виділені кошти у розмірі 135,081 тис.грн та укладається договір на виготовлення проектно-кошторисної документації на монтаж блискавкозахисту та системи пожежної сигналізації з ТОВ «Екобудпроект-технологія».

- Комунальному закладі «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №1 за адресою: м. Попасна, вул. Кірова,1. За інформацією Попаснянської райдержадміністрації КЗ ясла-садок №1 на теперішній час розроблена проектно-кошторисна документація ТОВ «Аверс» щодо ремонту мережі зовнішнього та внутрішнього протипожежного водопроводу. Також виділені кошти на проектну документацію із монтажу пожежної сигналізації та оповіщення на суму 10720 грн. та заключено договір №2-27/09 з ТОВ «Екобудпроекттехнологія».

- Комунальному дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) загального розвитку № 45 «Джерельце» за адресою: Луганська область, м. Северодонецьк, смт. Борівське, вул. Колгоспна, 30. За інформацією Северодонецької міської ради станом на 22.10.2018 проведена наступна робота: приміщення закладу обладнано системою пожежної сигналізації, системою оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей; вихід у будівлі на горище обладнано протипожежним люком 2 типу; в кожному дитячому осередку зроблено евакуаційний вихід (4 штуки) з установкою металевих сходинок. Забезпечення зовнішнім протипожежним водопостачанням планується шляхом встановлення резервуарів для води. Відділом освіти Северодонецької міської ради підготовлено бюджетний запит на будівлю нової котельні, з метою заміни пічного опалення.

- будівлі Луганського обласного протитуберкульозного диспансеру за адресою: м. Лисичанськ, вул. Красна, 285. За інформацією Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації всі виявлені порушення було усунуто крім автоматичній установи пожежної сигналізації з системою оповіщення про пожежу у повному обсязі. Для виконання цього заходу необхідно розробити проектну документацію на монтаж пожежної сигналізації. Так, станом на 16.10.2018 адміністрацією Луганського обласного протитуберкульозного диспансеру підготовлені бюджетні запити на виділення додаткових асигнувань на виконання робіт з проектування пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу у всій будівлі у розмірі 29,042 тис. грн та її монтаж у розмірі 170,9 тис. грн. Питання виділення відповідного фінансування буде розглянуто при внесенні змін до обласного бюджету до кінця поточного року.

### ВИСТУПИЛИ:

**Новосельцева В.** – яка доповіла, що попередньо погоджено фінансування робіт з Департаментом фінансів облдержадміністрації для Луганського обласного протитуберкульозного диспансеру, але відповідного фінансування ще не відбулося.

**Клименко Ю.** – акцентував увагу на необхідності вирішення питання щодо фінансування зазначених робіт.

**Дегтярьов Ю.** – запропонував надати комісії інформацію по закладах Попаснянської райдержадміністрації щодо конкретних термінів виконання робіт по усуненню порушень пожежної та техногенної безпеки на зазначеному об'єкті.

**СЛУХАЛИ:**

**Івасішина М.** – який доповів щодо виконання Протокольних доручень стосовно перевірки стадіону «Будівельник» за адресою: м.Сєвєродонецьк, вул. Донецька, район школи-інтернат, 38 квартал. За інформацією Сєвєродонецької міської ради стадіон «Будівельник» належить ТОВ «МТ-62» керівником якого є Пашенко Олександр Володимирович. На теперішній час стадіон не працює. Сєвєродонецькою міською радою повторно було направлено листа власнику про необхідність проведення обстеження та паспортизації цього об'єкту.

**ВИСТУПИЛИ:**

**Клименко Ю.** – запропонував доручить Сєвєродонецький міський раді на своєму засіданні розглянути питання щодо проведення обстеження зазначеного об'єкту та вирішити питання щодо подальшого використання стадіону «Будівельник».

**ВИРІШИЛИ:**

1. Прийняти інформацію до уваги.
2. Начальнику відділу освіти Попаснянської райдержадміністрації (Донцова М.) вжити заходів щодо прискорення виготовлення проектної документації та виділення коштів на виконання робіт у КЗ «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №1 і КЗ «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №3 та надати інформацію про конкретні терміни виконання цієї роботи.
3. Запропонувати голові Сєвєродонецької міської ради (Казакову В.В.) розглянути питання здійснення перевірки стадіону «Будівельник» на надійність його експлуатації та подальших умов експлуатації на засіданні Сєвєродонецької міської ради у місячний термін.
4. Директору Департаменту охорони здоров'я проінформувати особисто щодо фінансування робіт з виготовлення проектної документації на монтаж пожежної сигналізації в будівлі Луганського обласного протитуберкульозного диспансеру за адресою: місто Лисичанськ, вулиця Красна, 285 та термінів проведення цих робіт.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Одноголосно.

Головуючий робочої групи

Секретар робочої групи



**Ю. КЛИМЕНКО**

**В. ТЕРЯНИК**

