



ДСНС УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
КРИВОРІЗЬКЕ МІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ

50086, м. Кривий Ріг, вул. Л. Бородича, 9е, e-mail: kmu_dsns@ukr.net
тел.: (056) 440-65-16, факс: (056) 440-02-97

П Р И П И С

про усунення порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

«31» травня 2018 р.

№ 46

Вручено: директору Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 65 Криворізької міської ради Дніпропетровської області Суботі Володимирі Миколайовичу
(найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові керівника суб'єкта господарювання – юридичної особи та/або його відокремленого підрозділу або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – підприємця, щодо якого здійснювалася перевірка)

у період «12» травня 2018 року по «23» травня 2018 року проведено планову (позапланову) перевірку Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 65 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, зареєстрована за адресою: 50103, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Степана Тільги, 63.

(назва об'єкта перевірки, найменування та місцезнаходження суб'єкта господарювання – юридичної особи та/або його відокремленого підрозділу або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – підприємця, посада, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи органу державного нагляду (контролю), яка здійснила захід)
Інспектором 26 Державної пожежно-рятувальної частини (далі 26 ДПРЧ) 3 Державного пожежно-рятувального загону (далі – 3 ДПРЗ) Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області (далі - Головного управління) Асмоловим Андрієм Вікторовичем,

(найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові керівника чи уповноваженої особи суб'єкта господарювання – юридичної особи, її відокремленого підрозділу, фізичної особи – підприємця або уповноваженої ним особи, інших осіб, які брали участь у перевірці)
разом з: директором КЗІШ № 65 Суботою Володимиром Миколайовичем

З метою усунення виявлених під час перевірки порушень щодо додержання (виконання) вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки вказаних у акті, складеному за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки № 43 від «23» травня 2018р, відповідно до статті 69 Кодексу цивільного захисту України, частини восьмої статті 7 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», пункту 48 Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року № 1052, вимагається вжити таких заходів:

№ п/п	Порушення, яке необхідно усунути (також зазначається дата, з якої пропонувалося до виконання)	Нормативно-правовий акт або нормативний документ, яким встановлено вимогу	Строк виконання	Відмітка про виконання
1	2	3	4	5

1	2	3	4	5
1.	Обладнати будівлю системою пожежної сигналізації, а саме: «Будинки, приміщення та споруди повинні обладнуватися системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту».	ППБУ Розділ V п.1.2. Правила пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України, затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України від 15.08.2016 № 974, Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 08 вересня 2016 р. за 1229/29359 (далі – ППБУ по закладам освіти) Розділ VI п.6. ДБН В.2.5-56:2014 п.5.1; Додаток А, табл. А1, п.7.3.	10.08.18	
2.	Обладнати будівлю системою оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей, а саме: «Будинки, приміщення та споруди повинні обладнуватися системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту».	ППБУ Розділ V п.1.2. ППБУ по закладам освіти Розділ VI п.6. ДБН В.2.5-56:2014 п.5.1; Додаток Б, табл. Б1, п.5.1.	10.08.18	
3.	Відокремити приміщення електрощитової від інших приміщень протипожежними дверима з нормованою межею вогнестійкості, а саме: «Під час експлуатації об'єкта не допускається знижувати клас вогнестійкості елементів заповнення прорізів у протипожежних перешийках» та «Забороняється влаштовувати незаповнені отвори в протипожежних перешийках, які відокремлюють електрощитові».	ППБУ Розділ III п.2.3. Розділ IV п.1.24. НПАОП 0.00-1.32-01 п.2.2. ДБН В.1.1-7:2016 п.6.1, п.6.2, п.6.4, табл. 3.	10.08.18	
4.	Виконати встановлення на вікнах першого поверху ґрати розкривними, а саме: «У разі необхідності встановлення на вікнах приміщень, де перебувають люди, ґрати останні повинні розкриватися, розсуватися або зніматися. Під час перебування в цих приміщеннях людей ґрати мають бути відчинені (зняті)».	ППБУ Розділ III п.2.16. ППБУ по закладам освіти Розділ III п. 14.	10.08.18	
5.	Вимикач встановити на не горючу основу в приміщенні їдальні, а саме: «Електророзетки, вимикачі, перемикачі, та інші подібні апарати повинні встановлюватися на негорючі основи	ППБУ Розділ IV п.1.17. ППБУ по закладам освіти	10.08.18	


	(конструкції) або з підкладанням під них суцільного негорючого матеріалу, що виступає за габарити апарата не менше ніж на 0,01 метра).	Розділ V п. 5.		
6.	Надати акт проведення прихованих робіт в приміщенні холу на першому поверсі.	ППБУ Розділ IV п.1.12.	10.08.18	
7.	Виконати перевірку стану вогнезахисного покриву (просочення). Надати акт за результатами перевірки технічного стану вогнезахисного покриву (просочення), а саме: «Якщо пошкоджений вогнезахисний покрив (просочення) не підлягає ремонту або закінчився строк його експлуатації, господарчий орган повинен забезпечити заміну вогнезахисного засобу або проведення повторного вогнезахисного оброблення».	ППБУ Розділ III п.2.8.	10.08.18	
8.	Доукомплектувати пожежний щит засобами пожежогасіння, а саме: протипожежне покривало – 1 шт. ✓	ППБУ Розділ V п. 3.11 ППБУ по закладах освіти Розділ VI п. 8, 10	10.08.18	
9.	Обладнати об'єкт системою блискавкозахисту від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів, а саме: «Захист будівель, споруд та зовнішніх установок від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів, а також їх перевірку необхідно виконувати відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд».	ППБУ Розділ IV п.1.21. ППБУ по закладах освіти Розділ V п.10. ДСТУ Б В.2.5 38:2008 п.4.3, додаток А, п.15.	10.08.18 <i>Е.Н.С.С.С.С.С.</i>	
10.	Забезпечити поступове накопичення, згідно номенклатури засобів радіаційного та хімічного захисту. <i>Кітвкіс - дахасюкис</i> <i>на фітес + архітект</i>	КЦЗ № 5403-VI від 02.10.2012 року, ст.35, п.2, п.п. «а», ПКМУ № 1200 від 19.08.2002 року п.2.	10.08.18	
11.	Створити об'єктову систему оповіщення на території школи. <i>учасно мобільно</i>	КЦЗ № 5403-VI від 02.10.2012 року ст.53, п.3, ПКМУ № 733 від 27.09.2017 року п.16.	10.08.18	
12.	Розробити та затвердити обсяги забезпечення працюючого персоналу закладу освіти, засобами радіаційного та хімічного захисту.	ПКМУ № 1200 від 19.08.2002 року п.6-8.	10.08.18	
13.	Забезпечити об'єкт сигнально-гучномовним пристроєм, електронним інформаційним табло, радіотрансляційною точкою для передачі	ПКМУ № 733 від 27.09.2017 року п.25.	10.08.18	

14.	інформації з питань цивільного захисту. Провести ідентифікацію щодо наявності або відсутності джерел небезпеки, згідно наказу МНС України від 23.02.2006 року. <i>Якешів Рієра</i>	КЦЗ № 5403-VI від 02.10.2012 року ст.69, наказ МНСУ № 338 від 18.12.2000 року п.7.	10.08.18	
-----	--	---	----------	--

У разі незгоди із запропонованими заходами чи строками їх виконання припис може бути оскаржено до Державної служби України з надзвичайних ситуацій або до суду.

Припис вручив(ла):
Інспектор 26 ДПРЧ 3 ДПРЗ
Головного управління ДСНС
у Дніпропетровській області
майор служби ЦЗ

(найменування посади)


(підпис)

А.В. Асмолов
(ініціали та прізвище)

Припис отримав(ла):
Директор КЗІП № 65

(найменування посади)

(підпис)

В.М. Субота
(ініціали та прізвище)

31 08 2018 року

Направлено рекомендованим листом від _____ 20__ року № _____.

Результати перевірок:

Дата перевірки	Номери невиконаних пунктів	Особа, яка проводила перевірку		Перевірку проведено у присутності	
		посада, прізвище, ім'я, по батькові	підпис	посада, прізвище, ім'я, по батькові	підпис
1	2	3	4	5	6

Ужиті заходи:

Дата	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи/фізичної особи – підприємця, стаття КУпАП, вид накладеного адміністративного стягнення (сума)
1	2