

**АКТ**  
**комплексної перевірки (спеціального огляду) захисної споруди цивільної оборони**

(сховище, протирадіаційне укриття) № 09556  
 (зазначити обліковий номер та вид: сховище чи протирадіаційне укриття)

«09» березня 2017 року

Комісія у складі: голова: заст. голови Крещинської РРА Маркоєв Р.В.  
(представник територіального органу Держтехногенбезпеки України (посада, прізвище, ім'я та по батькові))  
заст. голови: начальник Крещинського МРВ ГУ ДСНС України Павлов А.М.  
(представник територіального органу МНС України (посада, прізвище, ім'я та по батькові))  
інспектор: головний спец. Вербунжук Г.М. Крещинської РРА Акімов М.М.  
(представник територіального органу МНС України (посада, прізвище, ім'я та по батькові))  
пробірний фахівець Крещинського МРВ ГУ ДСНС України Корнієнко Р.Г.  
(ІРФ) (прізвище, прізвище, ім'я та по батькові)

представник органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань надзвичайних ситуацій або відповідного

(структурного підрозділу місцевої держадміністрації (посада, прізвище, ім'я та по батькові))  
керівник ФТ "Фермерський" Курерій А.С.  
(представник підприємства (установи, організації) (посада, прізвище, ім'я та по батькові))

у присутності керівника ФТ "Фермерський" Курерій А.С.  
(посада, прізвище, ініціали власника (власниці) об'єкта (сховища (протирадіаційного укриття)))

провела перевірку стану готовності, експлуатації і використання сховища (протирадіаційного укриття) № 09556

За підсумками перевірки встановлено:

1. Місцезнаходження сховища (протирадіаційного укриття) Крещинський район,  
с/п. Краснопоріченське, вул. Калініна, 1  
 Форма власності сховища (протирадіаційного укриття) приватна  
державна (на державному підприємстві, не увійшла до статутних

фондів при корпоративізації (приватизації)); комунальна, приватна (колективна, увійшла до статутних фондів))  
 Підпорядкованість Фермерське господарство "Фермерський"  
(орган управління захисної споруди цивільної оборони як об'єктом нерухомого майна)

Власник (балансоутримувач) сховища (протирадіаційного укриття) ФТ "Фермерський"  
Крещинський р-н, с/п. Краснопоріченське, вул. Калініна, 1  
(найменування підприємства (установи, організації), місцезнаходження)

2. Загальна характеристика сховища (протирадіаційного укриття) сучасн. б, коэф. захисту 50,  
обудоване, площа 108 м<sup>2</sup>  
(сховища (клас.))

протирадіаційне укриття (група), окремо розміщене, збудоване в будівлю (кількість поверхів),  
у стіпних трубах, загальна площа) місткістю на 100 осіб

3. Загальний стан приміщень сховища (протирадіаційного укриття) чисте, сухе  
чиста, суха, сіра,

захлапнена мийною тощо)

4. Кількість входів, аварійних виходів, їхній стан та стан повітрязабірних оголовоків і вихлопних каналів один вхід з середини приміщення, двері вкриті  
(відкриті шпильками, які захищають від атмосферних опадів, входи заборознені (чисті), стелі вхідного оголовка,

металевих вихлопів, підземного колектора, повітрязабірні оголовки та вихлопні канали не обслужені (чисті))

5. Стан обвалування окремо розташованого сховища \_\_\_\_\_  
товщина підстилки відповідає (не відповідає) проекту,

стан обвалування)

6. Кількість і стан захисно-герметичних (герметичних) воріт, дверей, ставень, стан механізмів задрювання (марка або шифр) захисно-герметичні двері Кресулі  
(не зачиняються або зачиняються із зусиллям, немає пошкодження приладної суми до коробки, немає розв'язуювальних підставок, знаходяться у зачиненому стані, відсутні захисні екрани, сумова прокладка пошкоджена,

має тріщини, зафарбована, втратили еластичність, екзані нахисн на итурвалах та ручках "відхилено-зачинено" відсутні, має тріщини, зафарбована, втратили еластичність, екзані нахисн на итурвалах та ручках "відхилено-зачинено" відсутні,

7. Протиповухові пристрої (тип: уніфікована захисна секція (УЗС), малогабаритна захисна секція (МЗС), їх кількість) немає  
(пржаві, перекошені, не зачиняються, не змащені, не пофарбовані,

становлені неправильно)

8. Система вентиляції (згідно з паспортом споруди): протипиловий осередковий фільтр (ФЯР) немає  
(пржаві, брудні, не проварені в індустріальному маслі,

фільтри-поглиначі (ФП) (кількість) немає

немає герметичності по контуру, неземні-приварені, знаходяться не у ванні з мастилом)

фільтри-поглиначі (ФП) (кількість) немає  
(марка, рік випуску, іржаві,

відвологі, перевірялась, придатність не змонтовані неправильно,

виступили встановлений термін, пошкоджені)

герметичні клапани (ГК) (кількість) немає  
(не проумеровані згідно з експлуатаційною схемою, та не прамарковані,

не закриті і не опломбовані) (не зачиняються, прилягають нецільно, не встановлені, несправні, не вварені,

клапани надмірного тиску (КНТ) (кількість) немає

(пржаві, перекошені, не зачиняються, прилягають нецільно, не встановлені, несправні, не вварені,

схемою відсутня, не відрегульовані під надмірний тиск, не обслужені, не прамарковані)

повітропроводи немає  
(заміщені, іржаві, пофарбовані у відповідний колір (білий - чиста вентиляція, жовтий - фільтровентиляція,

перевіряні - режим регенерації) або ні, відсутні показники рівня повітря, відсутні зливи, немає герметичності по контуру)

електроручні вентилятори немає

(не витримані терміни обслуговування, недостатньо мастила в редукторі,

відсутність зворотного клапана, пошкоджені лопатки, не працюють електроподвиги тощо)

вентилятори витяжної, приточної систем вентиляції (тип, кількість) немає  
(неправильно встановлені, не працюють, невідбалансовані, розукомплектовані, немає в наявності,

немає електроподвиги, втрати повітря на з'єднаннях, пошкоджені лопатки, недостатньо мастила в редукторі)

прилад для вимірювання підйому повітря немає  
(є, немає, працює, не працює)

Режим регенерації немає

(є, немає, недоукомплектований)

фільтри-поглиначі (ФГ-70) немає  
(пржаві, відвологі, придатність не перевірялась,

змонтовані неправильно, виступили встановлений термін)

регенеративні патрони (РП-100) немає  
(рік випуску, іржаві, відвологі, придатність не перевірялась,

змонтовані неправильно, виступили встановлений термін)

9. Система водопостачання (централізована, з джерела): Немає  
 запірні арматури Немає

(наявність пристрою на вводі всередині споруди, справність, легкість її відчинення та зачинення,  
 наявність показників руху води)

номерація задвижок вентилів згідно з експлуатаційною схемою, терміни обслуговування)

наявність показників руху води Немає

(є, немає)

безнапірні та напірні баки Немає

(чисті, брудні, постійний потік води в напірних баках, герметичність баків, водоміри показники,  
 технологічні локви, повітряні крани, крани видачі води, тепло-, пароізоляція)

колір водопровідних труб Немає

(не пофарбовані, пофарбовані неправильно, пофарбовані правильно (зелений колір))

10. Система каналізації (тип):

санвузли (кількість і стан санітарних приладів) Немає

(потреба/наявність (крани, унітази, умивальники),  
 використання приміщень (опечатані, не опечатані))

колір трубопроводів каналізації Немає

(не пофарбовані, пофарбовані неправильно, пофарбовані правильно (чорний колір))

резервуари для збору фекальних вод Немає

(герметичність резервуара, можливість очистки, аварійні резервуари заповнені,  
 не зачинені, опечатані, не опечатані, останній термін обслуговування)

насоси відкачки Немає

(працюють, не працюють, терміни обслуговування, відповідність номерації згідно з експлуатаційною схемою)

запірні арматури Немає

(справність та легкість зачинення та відчинення вентилів і засувки всередині сховища,  
 відповідність номерації засувки згідно з експлуатаційною схемою, терміни обслуговування)

11. Система теплопостачання:

запірні арматури Немає

(наявність пристрою на вводі та звороті у межі сховища, справність та легкість зачинення і відчинення,  
 наявність показників руху теплоносія, номерація засувки та вентилів згідно з експлуатаційною схемою)

колір трубопроводів Немає

(не пофарбовані, пофарбовані неправильно, пофарбовані правильно (коричневий колір))

12. Електропостачання, електроосвітлення Немає

(укомплектованість щитів освітлення та управління, наявність номерації і надписів,  
 для пуску якого агрегату служить пульт або пакетник, справність системи освітлення, наявність експлуатаційних схем  
 та відповідність їх встановленому обладнанню, наявність ламп люмінесцентних, колір труб електропроводки (чорний колір))

13. Зв'язок (телефон, радіо) Немає

(наявність радіоточки, наявність телефону та вхід на чергові служби району, міста, області,  
 наявність схеми оповіщення особового складу та формувань, наявність гучномовця)

14. Наявність заземлення електроспоживачів, електрообігрівачів, водних охолоджувачів, гравійних охолоджувачів, повітроохолоджувальних установок, холодильних машин, кондиціонерів Немає

(у наявності, відсутні, працюють, не працюють)

15. Шкідлива дія вод (грунтових, поверхневих) Немає

(загрозлені водою, підтоплені,  
 просочування ґрунтових та техногенних вод, висновки проекційної організації про причини, стан ідентифікації)

16. Наявність і стан засобів пожежогасіння українського гасіння

(укомплектованість пожежних щитів, наявність схеми евакуації тощо)

колір труб пожежогасіння Немає

(не пофарбовані, пофарбовані неправильно, пофарбовані правильно (червоний колір))

17. Сховище використовується (з ким погоджено) не використовується

(під склад, навчальний клас, гараж тощо, площі використати, якщо не використовується, то з якої причини)

18. Температурно-вологісний режим і параметри повітряного середовища приміщень:  
 температура, відносна вологість у приміщенні визначені умови відсутні  
(наявність вимірних приладів: термометр, вологомір)

наявність приладів виявлення радіоактивного забруднення немає  
(с, немає, стан безвимірних приладів; існують/вони озвучені/вони)

наявність приладів виявлення відсоткового вмісту вуглекислого газу у повітрі немає  
(с, немає, стан газоналізаторів)

19. Дизельна електростанція (ДЕС):  
 приміщення ДЕС немає  
(форма, стан, озвучення)

захисні ворота, двері, ставні, механізми задраювання немає  
(не зачіпаються або зачіпаються із лусками, зачищені, гумова прокладка пошкоджена, має тріщини, зафарбована, порядкові номери на дверях та ставнях відсутні) осоловки повітряозаборних та вихлопних каналів

протипожежні пристрої (УЗС, МЗС) немає  
ДЕС (не обслуговані, зруйновані)

фільтр (ФЯР) немає  
(пржеві, брудні, не проварені в індустріальному маслі, немає герметичності по контуру, нез'єднані - приварені, знаходяться не у ванні з мастилом)

система водопостачання (випробуваний тиском, пластична надійного типу) немає  
(не зачіпаються, приваляють нецільно, не встановлені, несправні, не вварені, гермоклапани не пронумеровано згідно з експлуатаційною схемою та не опломбовані, нумерація згідно з експлуатаційною схемою відсутня, не підключені до надмірного тиску, не обслуговані, не промарковані)

наявність теплоізоляції на вихлопній трубі і компенсатора на ній немає  
(с, немає)

наявність піддонів під витратними паливними баками немає  
(с, немає)

колір мастилопроводів немає  
(пофарбовані, пофарбовані неправильно, пофарбовані правильно (коричневий колір))

протипожежний стан приміщень ДЕС немає  
(наявність автоматичного пожежогашення, вогнегасники, пожежні кошики тощо)

наявність аварійних світильників у приміщенні ДЕС немає  
(с, немає)

наявність і справність електрифікованого покажчика «Вхід», світильників у входах, розеток для переносних ламп немає  
(с, немає)

Документації у приміщеннях ДЕС: немає  
(формуляр ДЕС, схема електрообладнання і автоматики, інструкція щодо засобів безпеки при експлуатації ДЕС, інструкція з обслуговування ДЕС, журнал обліку роботи ДЕС, інструкція з протипожежною безпекою ДЕС, інструкція з експлуатації

дизельного електроагрегату, технологічна картка консервації та розконсервації ДЕС (с, немає) немає

ДЕС законсервовано немає  
(число, місяць, рік)

ДЕС розконсервовано немає  
(число, місяць, рік)

перевірка пранездатності ДЕС проводилась (не проводилась) немає  
(число, місяць, рік)

протягом немає з роботою під навантаженням немає  
(годин) (годин)

наявність акумуляторних батарей, пускових балонів із стисненим повітрям немає  
(с, немає, стан зарядки акумуляторних батарей, огроки їх заміни, нормативний тиск у балонах)

20. Наявність робочого інструменту відсутній

(згідно з формуляром з обслуговування сховища (протирадіаційного укриття) (ланок або груп) перелік інструменту на кожний вид обладнання (у %)

21. Документація у захисній споруді (сховищі, протирадіаційному укритті):  
інструкція щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час немає

паспорт захисної споруди немає (с, немає) опис обладнання та майна немає (с, немає)

схеми зовнішніх та внутрішніх інженерних мереж із вказівками відключаючих пристроїв немає (с, немає, їх стан)

план захисної споруди із зазначенням пристроїв для сидіння і лежання та шляхів евакуації немає (с, немає, їх стан)

план приведення захисної споруди у готовність немає (с, немає, їх стан)

інструкція з експлуатації фільтровентиляційного та іншого інженерного обладнання, правила користування приладами немає (с, немає, їх стан)

правила користування вимірювальними приладами немає (формуляри приладів або їх копії: с, немає)

журнал експлуатації фільтровентиляційного обладнання немає (с, немає, їх стан)

журнал результатів оглядів та контрольних перевірок фільтрівпоглиначів ФП, приладів регенерації і підпору повітря немає (с, немає, їх стан)

формуляр фільтровентиляційних агрегатів немає (с, немає, їх стан)

відмітки про порядок провітрювання захисної споруди немає (с, немає)

щорічний акт огляду санітарно-епідеміологічними органами ємкостей для питної води немає (с, немає)

експлуатаційні схеми систем життєзабезпечення з вказівкою відключаючих пристроїв: немає (вентиляції, водопостачання і каналізації, електропостачання, теплозабезпечення (с, немає, якість відпрацювання))

наявність списку сигналів оповіщення цивільного захисту немає список телефонів немає (с, немає) (с, немає)

журнал перевірки стану сховища (протирадіаційного укриття) немає (с, немає, їх стан)

інструкція щодо використання засобів індивідуального захисту немає (с, немає)

довідки про перевірку захисної споруди на герметичність немає (с, немає)

правила поведінки у захисній споруді немає (с, немає)

показчики маршруту руху до захисної споруди немає (с, немає)

обов'язки особового складу груп, ланок, постів немає (с, немає)

список особового складу груп, ланок, постів немає (с, немає)

проектна документація пристосування захисної споруди для використання у господарських культурних та побутових потребах немає (с, немає)

22. Стан навчання та рівень знань і навичок ланок обслуговування ланка відсутня (кількість ланок щодо кількості зміни роботи підприємства, ланка перевіряється (не перевіряється) практично (перевірка особового складу ланки за списком)



23. Герметичність захисної споруди (шоквартальна довідка) немає

(перевірка проводиться згідно з вимогами ДБН А.3.1.9-2000 "Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом захисних споруд цивільної оборони та їх утримання", які затверджені наказом Держбуду України

24. Можливість приведення захисної споруди у готовність згідно з планом неможливо

від 13.10.2000 № 229 (підір повітря не менше 5 мм від ст., дата перевірки, номер акта)

25. Експлуатація захисної споруди протягом 6 годин з перевіркою роботи у режимах чистої вентиляції не проводилась

(згідно з пунктами плану)

26. Наявність документів, які підтверджують проведення останньої комплексної перевірки та спеціального і планового огляду акт перевірки від 24.03.09р.

(проводилась / не проводилась, дата проведення)

(с, немає, номер / дата останнього акта)

27. Наявність документів щодо результатів технічної інвентаризації захисної споруди немає

(с, немає, технічний паспорт бюро технічної інвентаризації)

**ВИСНОВОК:**

Сховище (протирадіаційне укриття) № 09556 оцінюється як не готове

до прийняття осіб, що укриваються.

З метою приведення сховища (протирадіаційного укриття) № 09556 у готовність до використання за призначенням виконати:

- нові технічну інвентаризацію
- укалідектавати інфекції та бактеріями згідно нормам
- вжити заходи згідно з планом від 09.10.09р.

У термін до 01.04.2014 надати до Кремшанського ДВРВ ГУ Ренс. України у Луганській області

Про усунення недоліків письмово проінформувати Кремшанську РРА

план усунення недоліків.

у термін до 01.05.2014р.

Комісія: В.В. Марасов  
А.М. Яковлев  
М.М. Анімов  
П.Т. Корженко

З актом накомплент  
Керівник підприємства В.В. Марасов  
(установи, організації) ПЕРЕМОЖЕЦЬ  
30298851  
09.10.2014 року

