

АКТ

комплексного обстеження стану готовності захисної споруди цивільного захисту

сховища, протирадіаційного укриття № 09557 (не потрібне закреслити) (обліковий номер)

« 05 » 12 2018 року

м. Кременька (назва населеного пункту)

голова комісії: перший заступник голови Кременської міської держадміністрації Степан В.В., члени: головний спеціаліст Відділу АКТ, будівництво, архітектури та надзвичайних ситуацій Акімов М.М., головний фахівець Кременського ЦУРВ ГУ ДСНС України у Луганській області Горнієнко Р.Г.

у присутності т.в.о. директора ДП "Кременський завод будівельних матеріалів" Жидорько С.М. (посада, прізвище, ініціали керівника балансоутримувача захисної споруди цивільного захисту (уповноваженої ним особи))

здійснено обстеження стану готовності, експлуатації і використання сховища (протирадіаційного укриття) № 09557 розташованого за адресою Луганська область, м. Кременька, вул. Шахтна, 1

державної, комунальної, приватної форми власності, що належить ПАТ "Геробуд" (найменування власника: для захисних споруд приватної форми власності - суб'єкта господарювання, комунальної - органу місцевого самоврядування, державної - центрального

органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації, підприємства, організації, що знаходяться у сфері управління Кабінету Міністрів України) балансоутримувач захисної споруди ДП "Кременський завод будівельних матеріалів" (найменування підприємства, установи, організації)

За підсумками обстеження встановлено:

1. Загальна характеристика захисної споруди група П-2 місткістю на 100 осіб, загальною площею 118 кв. м окремо розташоване (клас сховища, група протирадіаційного укриття) (окремо розташована вбудоване в будівлю (кількість поверхів), у гірничних виробках)

2. Загальний стан захисної споруди: технічний аварійне (справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався) санітарний незадовільний (задовільний, незадовільний) загальний стан приміщень сире (чисті або захаращені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))

використовується (не використовується) для господарських, культурних та побутових потреб як не використовується

3. Стан входів і аварійних виходів: два входи, ключі відсутні, входи захаращені, захищені від атмосферних опадів павільйонами чи захаращені, не обладнано для доступу осіб з інвалідністю (кількість, при входах встановлено таблички, входи не захаращені, захищені від атмосферних опадів павільйонами або навісами, в наявності 2 комплекти ключів, що зберігаються у визначених місцях, обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)

4. Стан повітрозабірних оголовків, металевих віконниць, вихлопних каналів **: —

5. Стан обвалування окремо розташованого сховища **: —

6. Стан захисно - герметичних (герметичних) воріт, дверей, ставень, механізмів задраювання **: _____

(наявність, кількість, марка або шифр, зачищено або відчищено, зачиняються (відчиняються) легко, гума повністю прилягає (не прилягає) до коробки, ціла та еластична

або пошкоджена, має тріщини, зафарбована, втратила еластичність, наявність підставок для розвантаження, захисних екранів, надписів «відчищено-зачищено»

на штурвалах та ручках, порядкових номерів та маркування на дверях та ставнях)

7. Стан противибухових пристроїв **: _____

(наявність, тип (УЗС, МЗС, інший – який саме), кількість, пофарбовані, становлені правильно, не пошкоджені, без ознак корозії, зачиняються легко)

8. Стан систем вентиляції, зокрема:

повітропроводи _____

не передбачено

(передбачено/не передбачено проектом, наявність, цілісність, комплектність, чистота, не пошкоджено корозією, пофарбовано правильно (білого кольору – чистої вентиляції, жовтого –

фільтровентиляції **, червоного – систем регенерації повітря**), герметичність **, наявність запірної арматури (засувів, шиберів), показників руху повітря)

вентилятори витяжної, припливної систем вентиляції _____

не передбачено

(передбачено/не передбачено проектом, наявність, тип, кількість, встановлено правильно, у комплекті, знаходяться у справному(робочому) стані,

обслужені своєчасно, відбалансовані, лопаті не мають пошкоджень, електродвигуни справні, наявність масла у редукторі, не мають втрат повітря на з'єднаннях)

електроручні вентилятори _____

не передбачено

(передбачено/не передбачено проектом, тип, кількість, наявність зворотного клапана, встановлено правильно, у комплекті, знаходяться у справному (робочому) стані,

обслужені своєчасно, відбалансовані, лопаті не мають пошкоджень, електродвигуни справні, наявність масла у редукторі, не мають втрат повітря на з'єднаннях)

протипилові фільтри (ФЯР)** _____

(не мають ознак корозії, чисті, проварені в індустріальному маслі, герметичні по контуру, незйомні – приварені, знаходяться у ванні з мастилом)

фільтри-поглиначі (ФП)**: _____

(наявність, марка, рік випуску, останній термін перевірки придатності, цілісність,

змонтовано правильно, не мають пошкоджень та ознак корозії, не вологі, відслужили встановлений термін тощо)

герметичні клапани (ГК)**: _____

(наявність, кількість, справність, зачиняються легко, прилягають щільно, пронумеровані згідно з експлуатаційною схемою, промарковані, закриті, опломбовані)

клапани надмірного тиску (КНТ)**: _____

(наявність, кількість, справність, пронумеровані згідно з експлуатаційною схемою, промарковані, обслужені своєчасно, відрегульовані під надмірний тиск)

прилад для виміру підпору повітря ** _____

(наявність, стан (працює/не працює))

Система регенерації повітря ** _____

(передбачено/не передбачено проектом, наявність, комплектність)

фільтри (ФГ-70)**: _____

(наявність, марка, рік випуску, останній термін перевірки придатності, цілісність,

змонтовано правильно, не мають пошкоджень та ознак корозії, не вологі, відслужили встановлений термін тощо)

регенеративні патрони (РП-100)**: _____

(наявність, марка, рік випуску, останній термін перевірки придатності,

цілісність, змонтовано правильно, не мають пошкоджень та ознак корозії, не вологі, відслужили встановлений термін тощо)

9. Стан системи водопостачання: _____

Відсутнє

(наявність централізованого водопостачання, іншого джерела)

запірна арматура _____

(наявність пристрою на вводі в середині захисної споруди, справність, легкість її відкриття та зачинення,

нумерація засувки вентилів згідно з експлуатаційною схемою, терміни обслуговування)

наявність показників руху води _____

намає

(є, немає)

безнапірні та напірні баки для питної води _____

не передбачено

(передбачено/не передбачено проектом, герметичність, чистота баків, забезпечення протоку води, наявність водомірних показників, технологічних люків, повітряних кранів,

кранів видачі води, справність тепло-пароізоляції)

останні лабораторні дослідження якості питної води у баках _____

(дата, результати)

водопровідні труби не передбачено
(передбачено/не передбачено проектом, справні, без ознак корозії, пофарбовані правильно (зелений колір) або неправильно, не пофарбовані)

інші ємності для питної води (для ПРУ без систем водопостачання) Відсутні

10. Стан каналізаційної системи (наявність, тип, кількість, загальний об'єм) не передбачено
(передбачено/не передбачено проектом)

санвузли Відсутні

(наявність, кількість і стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників), стан приміщень, використовуються/не використовуються, приміщення закриті, опечатані)
труби каналізації не передбачено
(передбачено/не передбачено проектом, справні, без ознак корозії, пофарбовані правильно (чорний колір) або неправильно, не пофарбовані)

резервуари для збору фекальних вод не передбачено
(передбачено/не передбачено проектом, наявність, кількість, герметичність)

резервуарів, можливість очистки, аварійні резервуари зачищено, не зачищено, опечатано/не опечатано, останній термін обслуговування)

насоси відкачування не передбачено

(передбачено/не передбачено проектом, наявність, кількість, стан (робочий, не робочий), терміни останнього технічного обслуговування)

запірна арматура не передбачено
(передбачено/не передбачено проектом, наявність, справність та легкість закриття та відкриття вентилів)

і засувів всередині захисної споруди, відповідність нумерації засувів з експлуатаційною схемою, останній термін обслуговування)
вигрібні ями, пудр-клозети, вносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих захисних споруд) Відсутні
(наявність, тип, кількість, загальний об'єм, можливість очистки, справність, місце встановлення)

11. Справність системи опалення не передбачено
(передбачено/не передбачено проектом)

запірна арматура не передбачено
(передбачено/не передбачено проектом, наявність, справність та легкість закриття і відкриття вентилів та засувів)

всередині захисної споруди, відповідність нумерації засувів експлуатаційній схемі, наявність покажчиків руху теплоносіїв, останній термін обслуговування)

трубопроводи не передбачено
(передбачено/не передбачено проектом, справні, без ознак корозії, пофарбовані правильно (коричневий колір) або неправильно, не пофарбовані)

12. Справність систем електропостачання та електроосвітлення Відсутні

(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання: щитів управління, вимикачів, розеток, світильників, пускової апаратури, пакетних вимикачів, інших електричних

приладів, передбачених проектом; справність електричних кабелів та проводів, наявність експлуатаційних схем, нумерації і надписів на електричних приладах, колір

труб електропроводки (чорний), наявність люмінесцентних ламп, терміни останнього обслуговування електричних мереж та електричного обладнання, перевірки опору електроізоляції)

13. Справність систем зв'язку та оповіщення система зв'язку та оповіщення відсутня
(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів, наявність схем оповіщення)

14. Стан заземлення електрообладнання Відсутні
(наявність, стан придатності)

15. Стан гідроізоляції не передбачено
(передбачено/не передбачено проектом)

за зовнішніми ознаками —
(гідроізоляцію не порушено/є ознаки порушення гідроізоляції: захисна споруда затоплена або

підтоплена ґрунтовими, поверхневими, стічними, технологічними водами, наявність висновків проектної організації про причини підтоплення (затоплення) та стан гідроізоляції)

16. Протипожежний стан:
автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації не передбачено

(передбачено/не передбачено проектом, наявність, справність)

укомплектованість пожежних кранів ПК Відсутні
труби систем пожежогасіння —

пофарбовано правильно (червоний колір) або неправильно, не пофарбовано)

укомплектованість первинними засобами пожежогашіння

не укомплектоване
споруди укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано,

наявність схеми евакуації

(засоби пожежегашіння відсутні)

відсутня

(розроблено, не розроблено, розроблено не правильно, знаходиться на видному місці, відсутня)

17. Температурно-вологісний режим і параметри повітряного середовища приміщень захисної споруди:

температура, відносна вологість в приміщенні

Вологе приміщення

забезпеченість вимірювальними приладами та їх стан

відсутні
(термометра, гігрометра (психрометра), приборів

виявлення відсоткового вмісту вуглекислого газу у повітрі, їх тип (газоаналізатори ГМУ-2, РАС ІІ, РАС ІІІ, інші – які саме)**, приладів

виявлення радіоактивного забруднення - дозиметрів, дозиметрів-радіометрів (якого типу); індивідуальних дозиметрів)

18. Наявність робочого інструмента формування з обслуговування захисної споруди 0%
(% від нормативу)

19. Наявність документації захисної споруди (наявна, немає):

паспорт захисної споруди

немає

опис обладнання та майна

немає

схеми зовнішніх і внутрішніх інженерних мереж із вказівкою пристроїв для відключення

немає

журнал перевірки стану захисної споруди

немає

план захисної споруди з зазначенням пристроїв для сидіння і лежання та шляхів евакуації

немає

план приведення захисної споруди у готовність

немає

інструкції з експлуатації фільтровентиляційного** та іншого інженерного обладнання

правила користування вимірювальними приладами

немає

журнал експлуатації фільтровентиляційного обладнання **

журнал результатів оглядів та контрольних перевірок фільтрів-поглиначів, фільтрів гопколітових, приладів регенерації та підпору повітря**

формуляр фільтровентиляційних агрегатів **

порядок провітрювання захисної споруди

немає

інструкція з протипожежної безпеки

немає

щорічний акт огляду ємкостей для питної води з результатами лабораторних досліджень

немає

експлуатаційні схеми систем життєзабезпечення із зазначенням пристроїв для відключення:

вентиляції (повітропостачання)

немає

каналізації

немає

водопостачання

немає

електропостачання

немає

опалення (теплопостачання)

немає

схема оповіщення та інформування зі списками необхідних телефонів

немає

журнал перевірки стану готовності захисної споруди

немає

інструкція з використання засобів індивідуального захисту

немає

порядок перевірки сховища на герметичність**

довідка про перевірку сховища на герметичність **

правила поведінки у захисній споруді

немає

список особового складу формування з обслуговування споруди

немає

функціональні обов'язки особового складу формування з обслуговування захисної споруди

немає

порядок дій особового складу формування з обслуговування захисної споруди під час приведення захисної споруди у готовність та використання захисної споруди за призначенням

немає

20. Проведення навчання та рівень знань і навичок формування з обслуговування захисної споруди

немає

21. Наявність документів, підтверджуючих проведення щорічних оглядів захисної споруди

немає

22. Результати перевірки експлуатації захисної споруди в режимі сховища протягом 6 годин з перевіркою роботи у режимах чистої вентиляції та фільтровентиляції **

23. Стан дизельної електростанції (ДЕС)**:
приміщення ДЕС _____
(проводилася (не проводилася), дата проведення)

захисні двері (ворота), ставні, механізми задраювання _____
(чисте або захарашене, сухе або сире, з ознаками підтоплення (затоплення))
(наявність, кількість, марка або шифр, зачищено або відчищено)

зачиняються (відчиняються) легко, гума повністю прилягає (не прилягає) до коробки, гума ціла та еластична або пошкоджена, має тріщини, зафарбована,
втратила еластичність, наявність надписів «відчищено-зачищено» на штурвалах та ручках, порядкових номерів та маркування на дверях та ставнях)

оголовки повітрязабірних та вихлопних каналів ДЕС _____

стан противибухових пристроїв _____
(цілі, справні, обслуговуються)

протипилловий фільтр (ФЯР)** _____
(наявність, тип (УЗС, МЗС, інший – який саме), кількість, пофарбовані, встановлені правильно, не пошкоджені, без ознак корозії, зачинюються легко)

герметичні клапани (ГК) _____
(не має ознак корозії, чистий, проварений в індустріальному маслі, герметичний по контуру, той, незйомний – приварений, знаходиться у ванні з мастилом)

клапани надмірного тиску (КНТ): _____
(наявність, кількість, справність, зачинюються легко, прилягають щільно, пронумеровані згідно з експлуатаційною схемою, промарксовані, закриті, опломбовані)

наявність теплоізоляції на вихлопній трубі і компенсатора на ній _____
(наявність, кількість, справність, пронумеровані згідно з експлуатаційною схемою, промарксовані, обслужені своєчасно, відрегульовані під надмірний тиск)

наявність піддонів під витратними паливними баками _____
стан маслопроводів _____

протипожежний стан приміщень ДЕС _____
(пофарбовані правильно (коричневий колір) або неправильно, не пофарбовані)

наявність аварійних світильників у приміщенні ДЕС _____
(наявність системи автоматичного пожежогасіння, первинних засобів пожежогасіння)

наявність і справність електрифікованого показчика «Вхід», світильників у входах, розеток для переносних ламп _____

наявність документації ДЕС:

формуляр ДЕС _____

схема електрообладнання і автоматики в приміщенні ДЕС _____

інструкція щодо заходів безпеки під час експлуатації ДЕС _____

інструкція з обслуговування ДЕС _____

журнал обліку роботи ДЕС _____

інструкція з протипожежної безпеки ДЕС _____

інструкція з експлуатації дизельного електроагрегату _____

технологічна картка консервації та розконсервації ДЕС _____

інформація щодо працездатності ДЕС _____

ДЕС розконсервовано _____ ДЕС законсервовано _____

перевірка працездатності ДЕС _____
(дата) (дата)

справність акумуляторних батарей (АКБ), пускових балонів із стисненим повітрям _____
(проводилася (не проводилася), дата проведення, з роботою під навантаженням впродовж певного часу (у годинах))

(наявність, стан зарядки, строки заміни АКБ, нормативний тиск в балонах)

24. Висновок про можливість приведення захисної споруди у готовність до використання за призначенням впродовж 12 годин (згідно з планом): не можливо

ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК
ПРО СТАН ГОТОВНОСТІ ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ:

Станом на 05.12.2018 р (дата) еховище (протирадіаційне укриття) № 09557 (непотрібне закреслити)
оцінюється як не готова (готова, обмежено готова, не готова) до використання за призначенням

СПЕЦІАЛЬНИЙ ВИСНОВОК***:

проведення капітального ремонту приміщення
захисної споруди підлягає капітальному ремонту, реконструкції, реставрації, доцільно визначити нового балансоутримувача захисної споруди або
захисної споруди
розглянути можливість її виключення за погодженням з ДСНС з фонду захисних споруд

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

Щодо приведення захисної споруди у готовність до використання за призначенням:

- відродження підпункти та обвалування;
(перелік заходів, необхідних для приведення захисної споруди у готовність)
- відродження протекції захисної споруди;
- відродження системи шиттєзабезпечення захисної споруди (електро-, водо, комунікаційна та інше);
та інші заходи

ПРОПОЗИЦІЇ:

Щодо подальшого використання захисної споруди ***: використання захисної споруди неможливе. Необхідно проведення капітального ремонту захисної споруди
(визначення нового балансоутримувача, організація передачі до комунальної або державної власності, обстеження технічного стану захисної споруди, проведення капітального ремонту, реконструкції, реставрації захисної споруди, підготовка відповідних пропозицій та документів)

Відповідно до вимог законодавства інформація щодо організації виконання рекомендацій комісії у термін до — (число, місяць, рік) підлягає наданню до*: —

(найменування міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, органу або підрозділу ДСНС)

З наданням — (перелік необхідних документів)

Підписи осіб, які склали цей акт:

В.В. Ступак
М.М. Шеймов
Р.Г. Корнієнко

З актом ознайомлений*:

Керівник балансоутримувача захисної споруди цивільного захисту (уповноважена ним особа)

«05» 12 2018 року.

Мілей Назарько М.М.

Примітки:

*- заповнюється у разі складання акта під час здійснення щодо балансоутримувача державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, а також підготовки пропозицій щодо подальшого використання захисної споруди;

** - тільки для сховищ

***- складається під час підготовки пропозицій щодо подальшого використання захисної споруди.