

АКТ
комплексного обстеження стану готовності захисної споруди цивільного захисту

сховища, протирадіаційного укриття № _____
(не потрібно закреслити)

09566
(обліковий номер)

« 09 » 12 2018 року

м. Крешинна
(назва населеного пункту)

змова: керівник заступник райбудадміністрації
раймі Подишук В.В.
змова: головний спеціаліст будівництва ЖКГ,
будівництва, спорядження та експлуатації
ситуації Жітлов М.М., головний спеціаліст
Крешинського МРТУ Рене Чиряки у Луганській
області Корієнко Р.Г.

у присутності

майстра ТОВ "Авіра-текс" Плавованова С.Г.
(посада, ініціали і прізвище особи (осіб), які здійснювали обстеження захисної споруди)
(посада, прізвище, ініціали керівника балансоутримувача захисної споруди цивільного захисту (уповноваженої ним особи))

здійснено обстеження стану готовності, експлуатації і використання сховища (протирадіаційного укриття) № 09566 розташованого за адресою м. Крешинна
вул. Подишук, 6

державної, комунальної, приватної форми власності, що належить Крешинна
(не потрібно закреслити) (найменування власника: для захисних споруд приватної форми власності – суб'єкта господарювання, комунальної – органу місцевого самоврядування, державної – центрального
місцева рада

органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації, підприємства, організації, що знаходяться у сфері управління Кабінету Міністрів України)
балансоутримувач захисної споруди ТОВ "Авіра-текс"
(найменування підприємства, установи, організації)

За підсумками обстеження встановлено:

1. Загальна характеристика захисної споруди сучасна місткістю на 120 осіб,
(клас сховища, група протирадіаційного укриття)
загальною площею 512 кв. м будоване в підземній частині
тепловий будинок
(окремо розташована, вбудоване в будівлю (кількість поверхів), у гірничих виробках)

2. Загальний стан захисної споруди:
технічний обмежено працездатний
(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)
санітарний задовільний
(задовільний, незадовільний)
загальний стан приміщень чиста, суха
(чисті або захащені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))

використовується (не використовується) для господарських, культурних та побутових потреб як для побутових потреб, побудоване на території кар. характеру мешканцями

3. Стан входів і аварійних виходів: одні вхід та один аварійний вихід, обидва
(кількість, при входах встановлено таблички, входи не захащені, захищені від атмосферних опадів палильонами або навісами, в наявності 2 комплекти ключів, що зберігаються у визначених місцях, обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)
не захащені, входи не захащені захищені від атмосферних опадів, мають
в наявності, не обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю

4. Стан повітрозабірних оголовків, металевих віконниць, вихлопних каналів **: —

5. Стан обвалування окремо розташованого сховища **: —

6. Стан захисно - герметичних (герметичних) воріт, дверей, ставень, механізмів заdraування **: —

(наявність, кількість, марка або шифр, зачищено або відчищено, зачинаються (відчинаються) легко, гума повністю прилягає (не прилягає) до коробки, ціла та еластична

або пошкоджена, має тріщини, зафарбована, втратила еластичність, наявність підставок для розвантаження, захисних екранів, надписів «відчищено-зачищено»

на штурвалах та ручках, порядкових номерів та маркування на дверях та ставнях)

7. Стан противибухових пристроїв **: —

(наявність, тип (УЗС, МЗС, інший – який саме), кількість, пофарбовані, становлені правильно, не пошкоджені, без ознак корозії, зачинаються легко)

8. Стан систем вентиляції, зокрема:

повітропроводи не перевірено

(передбачено/не передбачено проектом, наявність, цілісність, комплектність, чистота, не пошкоджено корозією, пофарбовано правильно (білого кольору – чистої вентиляції, жовтого –

фільтровентиляції **, червоного – систем регенерації повітря**), герметичність **, наявність запірної арматури (засувів, шибрів), показчиків руху повітря)

вентилятори витяжної, припливної систем вентиляції не перевірено

(передбачено/не передбачено проектом, наявність, тип, кількість, встановлено правильно, у комплекті, знаходяться у справному(робочому) стані,

обслужені своєчасно, відбалансовані, лопаті не мають пошкоджень, електродвигуни справні, наявність масла у редукторі, не мають втрат повітря на з'єднаннях)

електроручні вентилятори не перевірено

(передбачено/не передбачено проектом, тип, кількість, наявність зворотного клапана, встановлено правильно, у комплекті, знаходяться у справному (робочому) стані,

обслужені своєчасно, відбалансовані, лопаті не мають пошкоджень, електродвигуни справні, наявність масла у редукторі, не мають втрат повітря на з'єднаннях)

протипиллові фільтри (ФЯР)** —

(не мають ознак корозії, чисті, проварені в індустріальному маслі, герметичні по контуру, незйомні – приварені, знаходяться у ванні з мастилом)

фільтри-поглиначі (ФП)**: —

(наявність, марка, рік випуску, останній термін перевірки придатності, цілісність,

змонтовано правильно, не мають пошкоджень та ознак корозії, не вологі, відслужили встановлений термін тощо)

герметичні клапани (ГК)**: —

(наявність, кількість, справність, зачинаються легко, прилягають щільно, пронумеровані згідно з експлуатаційною схемою, промаркіровані, закриті, опломбовані)

клапани надмірного тиску (КНТ)**: —

(наявність, кількість, справність, пронумеровані згідно з експлуатаційною схемою, промарковані, обслужені своєчасно, відрегульовані під надмірний тиск)

прилад для виміру підпору повітря **: —

(наявність, стан (працює/не працює))

Система регенерації повітря **: —

(передбачено/не передбачено проектом, наявність, комплектність)

фільтри (ФГ-70)**: —

(наявність, марка, рік випуску, останній термін перевірки придатності, цілісність,

змонтовано правильно, не мають пошкоджень та ознак корозії, не вологі, відслужили встановлений термін тощо)

регенеративні патрони (РП-100)**: —

(наявність, марка, рік випуску, останній термін перевірки придатності,

цілісність, змонтовано правильно, не мають пошкоджень та ознак корозії, не вологі, відслужили встановлений термін тощо)

9. Стан системи водопостачання: централізоване водопостачання

(наявність централізованого водопостачання, іншого джерела)

запірна арматура немає

(наявність пристрою на вводі в середині захисної споруди, справність, легкість її відкриття та зачинення,

нумерація засувок вентилів згідно з експлуатаційною схемою, терміни обслуговування)

наявність показчиків руху води немає

(є, немає)

безнапірні та напірні баки для питної води не перевірено

(передбачено/не передбачено проектом, герметичність, чистота баків, забезпечення протоку води, наявність водомірних показчиків, технологічних люків, повітряних кранів,

кранів видачі води, справність тепло-пароізоляції)

останні лабораторні дослідження якості питної води у баках —

(дата, результати)

водопровідні труби не передбачено, не пофарбовані
(передбачено/не передбачено проектом, справні, без ознак корозії, пофарбовані правильно (зелений колір) або неправильно, не пофарбовані)

інші ємності для питної води (для ПРУ без систем водопостачання) ємності для
чистої води відсутні
(наявність, тип, кількість, загальний об'єм)

10. Стан каналізаційної системи не передбачено
(передбачено/не передбачено проектом)

санвузли відсутні

(наявність, кількість і стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників), стан приміщень, використовуються/не використовуються, приміщення закриті, опечатані)
труби каналізації не передбачено
(передбачено/не передбачено проектом, справні, без ознак корозії, пофарбовані правильно (чорний колір) або неправильно, не пофарбовані)

резервуари для збору фекальних вод не передбачено
(передбачено/не передбачено проектом, наявність, кількість, герметичність)

резервуарів, можливість очистки, аварійні резервуари зачищено, не зачищено, опечатано/не опечатано, останній термін обслуговування)

насоси відкачування відсутні, не передбачено

(передбачено/не передбачено проектом, наявність, кількість, стан (робочий, не робочий), терміни останнього технічного обслуговування)

запірна арматура не передбачено
(передбачено/не передбачено проектом, наявність, справність та легкість закриття та відкриття вентилів)

і засувів всередині захисної споруди, відповідність нумерації засувів згідно з експлуатаційною схемою, останній термін обслуговування)

вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих захисних споруд) відсутні
(наявність, тип, кількість, загальний об'єм, можливість очистки, справність, місце встановлення)

11. Справність системи опалення передбачено
(передбачено/не передбачено проектом)

запірна арматура передбачено, всієї системи, циліндрична
засувів відсутні, колекторних рухів теплоносіїв відсутні
(передбачено/не передбачено проектом, наявність, справність та легкість закриття і відкриття вентилів та засувів всередині захисної споруди, відповідність нумерації засувів експлуатаційній схемі, наявність показників руху теплоносіїв, останній термін обслуговування)

трубопроводи передбачено, не пофарбовані
(передбачено/не передбачено проектом, справні, без ознак корозії, пофарбовані правильно (коричневий колір) або неправильно, не пофарбовані)

12. Справність систем електропостачання та електроосвітлення у наявності,

експлуатаційні схеми відсутні, кратковимі керіворки
(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання: щитів управління, вимикачів, розеток, світільників, пускової апаратури, пакетних вимикачів, інших електричних приладів, передбачених проектом, справність електричних кабелів та проводів, наявність експлуатаційних схем, нумерації і надписів на електричних приладах, колір трув електропроводки (чорний), наявність люмінесцентних ламп, терміни останнього обслуговування електричних мереж та електричного обладнання, перевірки опору електроізоляції)

опору ізольовані відсутні, терміни останнього обслуговування
бувають електричних мереж та електричного обладнання, перевірки опору електроізоляції
не наявні.

13. Справність систем зв'язку та оповіщення системи зв'язку та оповіщення відсутні

(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів, наявність схем оповіщення)

14. Стан заземлення електрообладнання не коштує
(наявність, стан придатності)

15. Стан гідроізоляції не передбачено
(передбачено/не передбачено проектом)

за зовнішніми ознаками -
(гідроізоляцію не порушено/є ознаки порушення гідроізоляції: захисна споруда затоплена або

підтоплена ґрунтовими, поверхневими, стічними, технологічними водами, наявність висновків проектної організації про причини підтоплення (затоплення) та стан гідроізоляції)

16. Протипожежний стан:
автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації не передбачено

(передбачено/не передбачено проектом, наявність, справність)

укомплектованість пожежних кранів відсутні

труби систем пожежогасіння відсутні
пофарбовано правильно (червоний колір) або неправильно, не пофарбовано)

укомплектованість первинними засобами пожежогашіння

не дозволено
споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано,

(засоби пожежегашіння відсутні)

наявність схеми евакуації

не розроблено

(розроблено, не розроблено, розроблено не правильно, знаходиться на видному місці, відсутня)

17. Температурно-вологісний режим і параметри повітряного середовища приміщень захисної споруди:

температура, відносна вологість в приміщенні

в нормі, крім певних суч

забезпеченість вимірювальними приладами та їх стан

не забезпечено
(термометра, гігрометра (психрометра), приборів)

виявлення відсоткового вмісту вуглекислого газу у повітрі, їх тип (газоаналізатори ГМУ-2, РАС II, РАС III, інші - які саме)** , приладів

виявлення радіоактивного забруднення - дозиметрів, дозиметрів-радіометрів (якого типу); індивідуальних дозиметрів))

18. Наявність робочого інструмента формування з обслуговування захисної споруди

1%
(% від нормативу)

19. Наявність документації захисної споруди (наявна, немає):

паспорт захисної споруди

наявна

опис обладнання та майна

наявна

схеми зовнішніх і внутрішніх інженерних мереж із вказівкою пристроїв для відключення

наявна

журнал перевірки стану захисної споруди

наявна

план захисної споруди з зазначенням пристроїв для сидіння і лежання та шляхів евакуації

наявна

план приведення захисної споруди у готовність

наявна

інструкції з експлуатації фільтровентиляційного** та іншого інженерного обладнання

правила користування вимірювальними приладами

наявна

журнал експлуатації фільтровентиляційного обладнання**

-

журнал результатів оглядів та контрольних перевірок фільтрів-поглиначів, фільтрів

гопколітових, приладів регенерації та підпору повітря**

-

формуляр фільтровентиляційних агрегатів**

-

порядок провітрювання захисної споруди

наявна

інструкція з протипожежної безпеки

наявна

щорічний акт огляду ємкостей для питної води з результатами лабораторних досліджень

наявна

експлуатаційні схеми систем життєзабезпечення із зазначенням пристроїв для відключення:

вентиляції (повітропостачання)

наявна

каналізації

наявна

водопостачання

наявна

електропостачання

наявна

опалення (теплопостачання)

наявна

схема оповіщення та інформування зі списками необхідних телефонів

наявна

журнал перевірки стану готовності захисної споруди

наявна

інструкція з використання засобів індивідуального захисту

наявна

порядок перевірки сховища на герметичність**

-

довідка про перевірку сховища на герметичність**

-

правила поведінки у захисній споруді

список особового складу формування з обслуговування споруди

наявна

функціональні обов'язки особового складу формування з обслуговування захисної споруди

наявна

порядок дій особового складу формування з обслуговування захисної споруди під час приве-

дення захисної споруди у готовність та використання захисної споруди за призначенням

наявна

20. Проведення навчання та рівень знань і навичок формування з обслуговування захисної

споруди

наявна

21. Наявність документів, підтверджуючих проведення щорічних оглядів захисної споруди

наявна

22. Результати перевірки експлуатації захисної споруди в режимі сховища протягом 6 годин

з перевіркою роботи у режимах чистої вентиляції та фільтровентиляції**

-

(проводилася (не проводилася), дата проведення)

23. Стан дизельної електростанції (ДЕС)**:
приміщення ДЕС —

(чисте або захащене, сухе або сире, з ознаками підтоплення (затоплення))

захисні двері (ворота), ставні, механізми задраювання —
(наявність, кількість, марка або шифр, зачищено або відчищено,
зачиняються (відчиняються) легко, гума повністю прилягає (не прилягає) до коробки, гума ціла та еластична або пошкоджена, має тріщини, зафарбована,
втрата еластичності, наявність надписів «відчищено-зачищено» на штурвалах та ручках, порядкових номерів та маркування на дверях та ставнях)

оголовки повітрязабірних та вихлопних каналів ДЕС —

(цілі, справні, обслуговуються)

стан противибухових пристроїв —

(наявність, тип (УЗС, МЗС, інший – який саме), кількість, пофарбовані, встановлені правильно, не пошкоджені, без ознак корозії, зачиняються легко)

протипиловий фільтр (ФЯР)** —

(не має ознак корозії, чистий, проварений в індустріальному маслі, герметичний по контуру, той, незйомний – приварений, знаходиться у ванні з мастилом)

герметичні клапани (ГК) —

(наявність, кількість, справність, зачиняються легко, прилягають щільно, пронумеровані згідно з експлуатаційною схемою, промаркіровані, закриті, опломбовані)

клапани надмірного тиску (КНТ): —

(наявність, кількість, справність, пронумеровані згідно з експлуатаційною схемою, промарковані, обслужені своєчасно, відрегульовані під надмірний тиск)

наявність теплоізоляції на вихлопній трубі і компенсатора на ній —

наявність піддонів під витратними паливними баками —

стан маслопроводів —

(пофарбовані правильно (коричневий колір) або неправильно, не пофарбовані)

протипожежний стан приміщень ДЕС —

(наявність системи автоматичного пожежогасіння, первинних засобів пожежогасіння)

наявність аварійних світильників у приміщенні ДЕС —

наявність і справність електрифікованого покажчика «Вхід», світильників у входах, розеток для переносних ламп —

наявність документації ДЕС:

формуляр ДЕС —

схема електрообладнання і автоматики в приміщенні ДЕС —

інструкція щодо заходів безпеки під час експлуатації ДЕС —

інструкція з обслуговування ДЕС —

журнал обліку роботи ДЕС —

інструкція з протипожежної безпеки ДЕС —

інструкція з експлуатації дизельного електроагрегату —

технологічна картка консервації та розконсервації ДЕС —

інформація щодо працездатності ДЕС —

ДЕС розконсервовано — (дата) ДЕС законсервовано — (дата)

перевірка працездатності ДЕС —
(проводилася (не проводилася), дата проведення, з роботою під навантаженням впродовж певного часу (у годинах))

справність акумуляторних батарей (АКБ), пускових балонів із стисненим повітрям —
(наявність, стан зарядки, строки заміни АКБ, нормативний тиск в балонах)

24. Висновок про можливість приведення захисної споруди у готовність до використання за призначенням впродовж 12 годин (згідно з планом): неможливо

ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК
ПРО СТАН ГОТОВНОСТІ ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ:

Станом на 04.12.2018р сховище (протирадіаційне укриття) № 09566
(дата) (непотрібне закреслити)
оцінюється як не готова до використання за призначенням
(готова, обмежено готова, не готова)

СПЕЦІАЛЬНИЙ ВИСНОВОК***:

обмежено готова для ужиття населення
(захисна споруда підлягає капітальному ремонту, реконструкції, реставрації, щільно визначити нового балансоутримувача захисної споруди або
ву збільшених доборів утримання
розглянути можливість виключення за погодженням ДСНС з фонду захисних споруд)

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

Щодо приведення захисної споруди у готовність до використання за призначенням: -
(перелік заходів, необхідних для приведення захисної споруди у готовність)

ПРОПОЗИЦІЇ:

Щодо подальшого використання захисної споруди ***: -
(визначення нового балансоутримувача, організація передачі до комунальної або державної власності, обстеження технічного стану захисної споруди, проведення капітального ремонту,
реконструкції, реставрації захисної споруди, підготовка відповідних пропозицій та документів)

Відповідно до вимог законодавства інформація щодо організації виконання рекомендацій комісії у термін до - підлягає наданню до*: -
(число, місяць, рік)
(найменування міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, органу або підрозділу ДСНС)

з наданням -
(перелік необхідних документів)

Підписи осіб, які склали цей акт:

В.В. Соженко
М.М. Івченко
Р.Г. Коріснюк

З актом ознайомлений * :
Керівник балансоутримувача захисної споруди
цивільного захисту (уповноважена ним особа) _____
« » 20 року.

Примітки:
* - заповнюється у разі складання акта під час здійснення щодо балансоутримувача державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, а також підготовки пропозицій щодо подальшого використання захисної споруди.
** - тільки для сховищ.
*** - складається під час підготовки пропозицій щодо подальшого використання захисної споруди.