

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Комунальне підприємство

“Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду
Дніпровського району м. Києва”

02002, м. Київ, вул. Челябінська, 9-г, тел. 517-43-96, dnipro.ker.kom@gmail.com,
код ЄДРПОУ 39606435

19.08.2019

№ 103/45-4777

На № 103/45/А-809 від 13.08.2019 р.

Антоннина

foi+request-52794-1f3d9b3d@dostup.pravda.com.ua

У Комунальному підприємстві “Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району міста Києва” розглянуто Ваш інформаційний запит стосовно промивки радіаторів, які встановлені у містах загального користування житлових будинків.

Стосовно порушеного питання повідомляємо, що обслуговування внутрішньобудинкових систем теплопостачання здійснюється відповідно до наказу Міністерства регіонального розвідку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 15.08.2018 року № 219 «Про затвердження Порядку обслуговування внутрішньобудинкових систем теплопостачання, водопостачання, водовідведення та постачання гарячої води»

Технічне обслуговування внутрішньо будинкової системи теплопостачання здійснюється:

- проведення регламентних робіт (обхід, огляд, перевірка роботи та технічного стану системи) – у міру необхідності, але не менше 1-го разу на квартал;
- проведення профілактичних роботи (промивка, прочищення, усунення засмічення системи) – за необхідністю (промивка системи центрального опалення житлового будинку проводиться – 1 раз у 2 роки під час підготовки системи до зими).
- проведення аварійних робіт (несправностей та витоків в системі) – за необхідністю або згідно скарг та заяв від мешканців, в тому числі: промивка (протищення) засмічених приладів опалення, які встановлені у містах загального користування житлових будинків.

В.о директора

Олег Йовенко 517-88-90

Сергій КРАВЧУК