

**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
«КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО  
ФОНДУ СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ м. КИЄВА»**

вул. Симиренка, 17 м. Київ, 03134 тел./факс (044)402-69-82  
E-mail [kk\\_svyatoshin@ukr.net](mailto:kk_svyatoshin@ukr.net) Код ЄДРПОУ 39607507

25.09 2019 № 107/56-1896

на № \_\_\_\_\_

Антоніна  
email:foi+request-55072-  
6f0a695b@dostup.pravda.com.ua


Про розрахункові  
температури повітря

Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району м. Києва», відповідно до статті 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», розглянувши Ваш запит на отримання публічної інформації (наш вхід. № 107/56-65 (з) від 19.09.2019) щодо надання розрахункової температури повітря і вимоги до повітрообміну в приміщеннях загального користування на сходовій клітці взимку, повідомляє.

Відповідно до ДБН В.2.2-15.2005 (Таблиця 4) температура повітря у вестибюлях та сходових клітках житлових будинків взимку повинна відповідати +16°C.

Додаток: витяг з ДБН В.2.2-15.2005 на 1 арк. в 1 прим.

Перший заступник директора



Ольга КОЗЮБЕРДА

Заступник начальника технічного відділу  
Данііла Курлятович 454 16 96



Розрахункові температури повітря і вимоги до повітрообміну в приміщеннях слід приймати згідно з таблицею 4.

Таблиця 4 - Розрахункові температури повітря і вимоги до повітрообміну в приміщеннях

Приміщення	Розрахункова температура взимку, °С	Вимоги до повітрообміну	
		Приплив	Витяжка
Загальна кімната, спальня, кабінет	20	1-кратн. <sup>1)</sup>	-
Кухня	18	-	за повітряним балансом квартири, але не менше, м <sup>3</sup> /год.: 90 25 50 50
Кухня-їдальня	20	1-кратн. <sup>1)</sup>	
Ванна	25 <sup>2)</sup>	-	
Вбиральня	20	-	
Суміщений санвузол	25 <sup>2)</sup>	-	
Басейн	25	За розрахунком	
Приміщення для пральної машини в квартирі	18	-	0,5-кратн.
Гардеробна для чищення і прасування одягу	18	-	1,5-кратн.
Вестибюль, загальний коридор, сходові клітки, передпокії квартири	16	-	-
Приміщення чергового персоналу (консьєржа/консьєржки)	18	1-кратн. <sup>1)</sup>	-
Незадимлювана сходові клітка типу Н1	14 <sup>3)</sup>	-	-
Машинне приміщення ліфтів	5 <sup>4)</sup>	-	0,5-кратн.
Сміттєзбірні кімнати	5	-	1-кратн. <sup>5)</sup>
Гараж-стоянка	5	-	За розрахунком
Електрощитова	5	-	0,5-кратн.

<sup>1)</sup> Припливне повітря в об'ємі однократного повітрообміну повинно подаватися через вікна. При встановленні вікон без кватирок і з герметичним притулом слід застосовувати модифікації вікон із вбудованими провітрювачами.

<sup>2)</sup> Температура повітря у ванних кімнатах і суміщених санвузлах, що не примикають до зовнішніх огорожувальних конструкцій, не нормується у разі встановлення в них рушникосушильників, приєднаних до системи гарячого водопостачання, або електричних.

<sup>3)</sup> Температура повітря у незадимлюваних сходових клітках типу Н1 не нормується за умови, що їх стіни, які примикають до опалюваних приміщень, законструйовані з термічним опором, який дорівнює або перевищує величину 70 % від мінімального опору теплопередачі, регламентованого СНиП II-3 для стін житлових будинків. При цьому тепловтрати приміщень, що примикають до сходової клітки, повинні розраховуватися з урахуванням температури повітря усередині сходової клітки, яку слід обчислювати, виходячи із теплового балансу.