



УКРАЇНА  
ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА  
АДМІНІСТРАЦІЯ

вул. Тимошенка, 16, Київ, 04205, тел. 418-38-49  
e-mail: rda@obolonrda.gov.ua Код ЄДРПОУ 37371727

25.11.2019 № 104-БП-13517-4294, 104-БП-13517/1-4295,  
на № БП-13517 від 16.10.2019 104-БП-13517/2 - 4296,  
на № БП-13517/1 від 16.10.2019 104-БП-13517/3 - 4294  
на № БП-13517/2 від 17.10.2019  
на № БП-13517/3 від 17.10.2019

Степан Миколайович

foi+request-56334-8d3d0df6@dostup.pravda.com.ua

Щодо відсутності централізованого  
гарячого водопостачання в під'їздах №№ 1-3  
житлового будинку № 18 на вул. Маршала Тимошенка

Шановний Степане Миколайовичу!

На виконання доручень заступника голови Київської міської державної адміністрації П. Пантелеєва від 16.10.2019 № БП-13517 та № БП-13517/1, від 17.10.2019 № БП-13517/2 та БП-13517/3 в Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації розглянуто Ваші звернення, що надійшли на електронну адресу, стосовно відновлення централізованого гарячого водопостачання у під'їздах №№ 1-3 житлового будинку № 18 на вул. Маршала Тимошенка.

За інформацією комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району міста Києва» централізоване гаряче водопостачання у під'їздах №№ 1-3 житлового будинку № 18 на вул. Маршала Тимошенка було відсутнє з 21.09.2019 у зв'язку з пошкодженням трубопроводу централізованого гарячого водопостачання у техпідпіллі під'їзду № 2.

Враховуючи черговість надходження заяв на виконання зварювальних робіт, 15.10.2019 працівниками КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району» виконано зварювальні роботи на місці пошкодження трубопроводу у техпідпіллі та відновлено централізоване гаряче водопостачання у під'їздах №№ 1-3 житлового будинку № 18 на вул. Маршала Тимошенка, про що складено акт.

Додаток: 1 арк. в 1 примірнику.

З повагою

В.о. голови

Петро Кукурудза  
Сергій Шевчук  
Ольга Рибочкіна 3323498

  
Олександр ЦИБУЛЬЦАК



«Затверджую»  
Начальник ділянки № 502  
КП «Керуюча обслуговування житлового  
фонду Оболонського району м. Києва»  
Райдугіна Н.В.



17.10.2019

м. Київ

Акт № 3323

Комісія у складі: інженера з організації та експлуатації ремонтів Рикало Н.В., майстра з ремонту Кириченко Р.М., майстра техдільниці Фаріна А. Ф. провели огляд інженерних комунікацій у підвальному приміщенні під'їздів № 1-3 в житловому будинку № 18 на вул. Маршала Тимошенка стосовно наявності гарячого водопостачання.

При огляді встановлено, що гаряче водопостачання у під'їздах № 1-3 житлового будинку № 18 на вул. Маршала Тимошенка було відсутнє з 21.09.2019 у зв'язку з пошкодженням трубопроводу гарячого водопостачання у підвальному приміщенні під'їзду № 2.

15.10.2019 працівниками аварійної служби Оболонського району м. Києва були проведені зварювальні роботи у місці пошкодження та відновлено подачу гарячого водопостачання у під'їздах № 1-3 житлового будинку № 18 на вул. Маршала Тимошенка.

Гаряче водопостачання на момент огляду в під'їздах № 1-3 функціонує, температура водопостачання подається згідно норм.

Інженер

Майстер р/д

Майстер т/д

Рикало Н.В.

Кириченко Р.М.

Фарін А.Ф.