

*Куренко В*  
*Турч*



ВИКОНКОМ КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
ДЕПАРТАМЕНТ РЕГУЛЮВАННЯ МІСТОБУДІВНОЇ  
ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

пл. Молодіжна, 1, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50101  
тел./факс (0564) 92 13 81, 74 24 33, e-mail: [umazy@kr.gov.ua](mailto:umazy@kr.gov.ua), код ЄДРПОУ 40714755

На № 7-04/01-11/1784 від 20.06.2019

Директору департаменту  
освіти і науки виконкому  
Криворізької міської ради

Кріпак Т.П.

На виконання рішення виконкому Криворізької міської ради від 11.10.2017 №443 «Про створення постійно діючої комплексної робочої групи з питань надійності та безпеки експлуатації об'єктів соціальної інфраструктури та затвердження її складу» постійно діючою комплексною робочою групою з питань надійності та безпеки експлуатації об'єктів соціальної інфраструктури 11 червня 2019 року здійснено візуальне обстеження будівлі КПНЗ «Центр дитячої та юнацької творчості Металургійного району», розташованого за адресою: вул. Степана Тільги, 13 у Металургійному районі.

Про результати проведеного огляду будівлі надасмо акт від 11 червня 2019р.

Додатково інформую, що у межах наданих повноважень, до компетенції робочої групи не належать повноваження щодо експертного дослідження (експертної оцінки) технічного стану, дослідження відповідності експлуатаційним властивостям будівель та споруд, будівельних матеріалів та факторів, що на них впливають. У складі робочої групи відсутні сертифіковані фахівці та експерти будівельної галузі, які визначали б якість проектних рішень шляхом виявлення відхилень від вимог будівельних норм щодо міцності, надійності та довговічності об'єктів містобудування, їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, а також виконували б експертний аналіз об'єктів будівництва, зокрема соціальної інфраструктури міста.

Список проектних організацій, у складі яких є відповідні сертифіковані експерти у галузі будівництва, міститься на офіційному сайті Криворізького ресурсного центру.

Додаток: на 2 арк. в 1 прим.

В.о. директора департаменту

О.Бризецький


Ульянова Тетяна Олександрівна  
744547, 9692

26.06.19

42

PP A

Департамент регулювання містобудівної діяльності  
та земельних відносин виконкому міської ради  
вх. № 7-03/02-08/1948 від 26.06.2019



002000031012

Департамент освіти і науки  
вх. № 863 від 26.06.2019



ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник міського голови  
В. Катриченко  
» 2019 року

АКТ  
результатів обстеження огляду будівлі від "11" червня 2019р.

КІПНЗ «Центр дитячої та юнацької творчості Металургійного району»

(назва спорудн. будівлі, місце знаходження)

Постійно діюча комплексна робоча група з питань надійності та безпеки експлуатації об'єктів соціальної інфраструктури, створена рішенням виконкому Криворізької міської ради від 11.10.2017 № 443 «Про створення постійно діючої комплексної робочої групи з питань надійності та безпеки експлуатації об'єктів соціальної інфраструктури та затвердження її складу» у складі:

ГОРБАЧОВА  
Любов Миколаївна

– заступник директора департаменту регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради, заступник голови постійно діючої комплексної робочої групи

УШКАНЕНКО  
Олена Іванівна

– начальник відділу моніторингу забудови департаменту регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради, секретар постійно діючої комплексної робочої групи

Члени комісії:

БАСОВА  
Тетяна Леонідівна

– заступник начальника департаменту освіти і науки виконкому Криворізької міської ради

МАРЗАН  
Ганна Андріївна

– спеціаліст I категорії управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

НЕДОСТУП  
Марина Станіславівна

– головний спеціаліст управління охорони здоров'я виконкому Криворізької міської ради

ДЕСЯТИРИК  
Ірина Вікторівна

– головний спеціаліст департаменту соціальної політики виконкому Криворізької міської ради

провела візуальне обстеження з фотофіксацією видимих дефектів об'єкта. Під час проведення обстеження виявлені наявні дефекти і пошкодження: руйнування опорядження фасаду, тріщини. Прогножена сигналізація відсутня. Облаштувати пандус відповідно ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд». Покрівля має пошкодження покриття, потребує капітального ремонту. Технічний стан водовідливів – незадовільний, потребує ремонту. Ганок, стіни, колони будівлі зазнали деформації, роздробленні, лущення, оголення та випирання арматури, корозійних

пошкоджень бетону та арматури, балкон відходить від будівлі – потребує ремонту. Загальний технічний стан об'єкту на момент обстеження оцінюється як незадовільний.

Висновок постійно діючої комплексної робочої групи: Рекомендовано передбачити заходи для ММГН відповідно до вимог ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд», встановити протипожежну сигналізацію. Рекомендовано виконати капітальний ремонт будівлі. Рекомендовано виконати комплексне обстеження технічного стану будівельних конструкцій кваліфікованим сертифікованим фахівцем.

Заступник голови постійно діючої  
комплексної робочої групи

ГОРБАЧОВА Л.М.

Секретар постійно діючої комплексної робочої групи

УШКАНЕНКО О.І.