

ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ  
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ  
ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА»

прое. Івана Мар'яненка, 7, м. Київ, 01021, телефон (044) 280-36-10, e-mail: kk\_posh@ukr.net,  
код ЄДРПОУ 35692211

432-128

13.01.2020

105-0210(з)

19.12.2019

✓

foi+request-59395-

907fb638@dostup.pravda.com.ua

(для інформування мешканців  
під'їзду № 4)

вул. Московська, буд. 37/2,  
м. Київ, 01015

Додатково до листа від 23.12.2019 № 432-6237 комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району м. Києва» на запит на інформацію мешканців під'їзду № 4 житлового будинку № 37/2 на вул. Московській щодо проведення обстеження будинкової системи теплопостачання та засобу обліку теплової енергії повідомляє.

Представниками СП «Енергозбут» КП «Київтеплоенерго» було проведено обстеження стану вузла обліку теплової та заміри температури повітря у квартирах № № 44, 67 про що складено відповідні акти від 28.12.2019 (копії додаються).

Додаток: на 3 арк. у 1 прим.

Виконувач обов'язків директора



Сергій ЛАВРИШЕНКО

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
"КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"

СП "Енергозбут"

Районне відділення збуту №5

вул. Промислова 1а  
тел 207-66-41  
207-66-37

Дата обстеження

28.12.2019

Назва підприємства

ЖЕД "Печерськжитло"

О/рахунок

520812

Телефон

Адреса

вул.

МОСКОВСЬКА

буд.

37/2

Договірні навантаження:

опалення	0,580	Гка
ГВТ	—	Гка
вентиляція	—	Гка
усього	0,680	Гка

АКТ № 2/2-1/12- 846

перевірки стану вузла обліку теплової енергії

Цей акт складено представник

№33145

СП "Енергозбут" КП "КТЕ"

інженер 2 класу Зиско С.А.

(підпис, прізвище)

у присутності представника відповідального за експлуатацію системи теплогосподарства в особі

(підпис, прізвище)

при чому під час перевірки встановлено наступне:

Підприємство лінійним теплової енергії  
підприємства. Функціональність його не встановлено.  
Висновок перевірки технічних характеристик  
СГЧ № 16 м. 2018 р. за 2/3/118-К.

Рекомендуємо на критичному встановленні  
10670 лінійного теплової енергії

Акт складено

Представник

Вікторія Федорівна В. 16.



**Форма**  
**Протокол проведення вимірювання температури повітря в приміщеннях у**  
**споживача**

28 . 12 2019 р

Представником РВЗ №5 СП «Енергобук» КП «Київтеплоенерго»

Сносар - синяков Трюбенюв О.О.

(посада, ступінь та підпис)

Представником балансоутримувача

(посада, ступінь та підпис)

Виконані вимірювання температури повітря в приміщеннях у Споживача:

[Закрито] Персональні дані  
за адресою: буль. Московська 37/2 кв 44

Вимірювання температури повітря в приміщеннях виконано за допомогою термометрів з ціною поділки 1°, тип ТТХ-М, заводськ. номери 16445

Дата повірки (кваліфікованих, атестов.) термометрів «І» лютий 2019 р

**Результати вимірювання температури повітря в приміщеннях.**

Номер термометри	Призначення приміщення	Положення термометра	Час вимірювання	Температура повітря
<u>16445</u>	<u>Кімната №2</u>	<u>1,5 м</u>	<u>10.26</u>	<u>21°</u>
Середня температура повітря				
<u>16445</u>	<u>Кімната №3</u>	<u>1,5 м</u>	<u>10.26</u>	<u>23°</u>
Середня температура повітря				
<u>16445</u>	<u>Кухня 3 м²</u>	<u>1,5 м</u>	<u>10.26</u>	<u>21°</u>
Середня температура повітря				
Середня температура повітря				<u>21,6°</u>

Стан огорожуючих конструкцій приміщення відповідає/не відповідає нормам.  
(непотрібно викреслити)

Система опалення відповідає/не відповідає проектній документації.  
(непотрібно викреслити)

**ВИСНОВКИ:** температура повітря в приміщенні відповідає/не відповідає нормам.  
(непотрібно викреслити)

встановленим Правилами надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної гарячої води і водовідведення, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005р. №630.

Представник КП «Київтеплоенерго»

Трюбенюв О.О.

(посада та підпис)

Споживач

[Закрито]

(посада та підпис)

[Закрито]

Персональні дані



# Форма

## Протокол проведення вимірювання температури повітря в приміщеннях у споживача

28.12.2019р

Представником РВЗ № 5 СП «Енергобук» КП «Київтеплоенерго»

Соснов Дмитро Григорій О.О.

(підпис, прізвище та ініціали)

Представником балансоутримувача

(підпис, прізвище та ініціали)

Виконані вимірювання температури повітря в приміщеннях у Споживача:

~~\_\_\_\_\_~~

Персональні дані

за адресою: вул. Московська 37/2 кв 67

Вимірювання температури повітря в приміщеннях виконано за допомогою термометрів з ціною поділки 1° тип ТТХ-М заводські номери 16445

Дата поверки (калібрування, атестації) термометра «Т» квітень 2019р

Результати вимірювання температури повітря в приміщеннях.

Номер термометра	Призначення приміщення	Подовження термометра	Час вимірювання	Температура повітря
16445	Кімната 15 м <sup>2</sup>	1,5 м	10 год.	23°
Середня температура повітря				
16445	Кімната 18 м <sup>2</sup>	1,5 м	10 год.	24°
Середня температура повітря				
16445	Холодильник 14 м <sup>2</sup>	1,5 м	10 год.	23°
Середня температура повітря				
16445	Кімната 18 м <sup>2</sup>	1,5 м	10 год.	23°
Середня температура повітря				
Середня температура повітря				23,3°

Стан огорожувачих конструкцій приміщення відповідає/не відповідає нормам.  
(необхідно викреслити)

Система опалення відповідає/не відповідає проектній документації.  
(необхідно викреслити)

**ВИСНОВКИ:** температура повітря в приміщенні відповідає/не відповідає нормам.  
(необхідно викреслити)

встановленим Правилами надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної, гарячої води і водовідведення, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005р. №630.

Представник КП «Київтеплоенерго»

Григорій О.О.

(підпис, прізвище та ініціали)

Споживач

~~\_\_\_\_\_~~

(підпис та (і) підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Персональні дані