

(загальне) = 1,53мг/л; хром загальний = 3,7мг/л; цинк = 0,45мг/л; мідь = 0,65мг/л; нікель = 0,78мг/л; феноли = 0,082мг/л.

в) за іншими показниками стічні води повинні відповідати вимогам ДБН В.2.5-75:2013 "Каналізація. Зовнішні мережі та споруди", Правилам приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затвердженим наказом Держбуду України від 19 лютого 2002 року N 37, зареєстрованим в Мін'юсті України 26 квітня 2002 року за N 403/6691 та місцевим Правилам приймання м. Тернополя, Правилам користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затвердженим наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27 червня 2008 року N 190, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 7 жовтня 2008 року за N 936/15627.

2. Водовідведення об'єкту виконати до приймальної камери КНС №1 КП "Тернопільводоканал".

2.1. Передбачити контрольний колодязь на випуску каналізації для відбору проб стічних вод.

2.2 Виробничу каналізацію від технологічного обладнання для приготування кулінарно-продукції, мийок для миття посуду, виробничих цехів, кухонь, виконати через зовнішній жироловлювач до дворової каналізаційної мережі.

3. Водовідведення об'єкта виконати з каналізаційних труб SN8, які відповідають ДСТУ Б В.2.5-32:2007 "Труби безнапірні з поліпропілену, поліетилену, непластифікованого полівінілхлориду та фасонні вироби до них для зовнішніх мереж каналізації будинків і споруд та кабельної каналізації", відповідно до ДСТУ-Н Б В.2.5-40:2009 "Проектування та монтаж мереж водопостачання та каналізації з пластикових труб". Каналізаційну мережу виконати з прокладанням сигнально-попереджувальної стрічки та сигнальним кабелем.

4. Забезпечити нормативну віддаль до водопровідно-каналізаційних мереж.

5. Поверхневі, дренажні, умовно чисті стоки комунальною каналізацією не приймаються.

Загальні умови

1. Технічні умови розглянуті на засіданні технічної ради КП "Тернопільводоканал" за №407 від 24.09.2018р.

2. Проект водопостачання та каналізації виконати згідно із ДБН та погодити з КП "Тернопільводоканал".

3. Технічні умови є основою для проектування і не дають права на під'єднання до мереж водопостачання та водовідведення.


4. Підключення до водопровідно-каналізаційних мереж виконується ліцензованою організацією після отримання відповідного дозволу КП "Тернопільводоканал".

5. Підключення до мереж водопостачання та водовідведення в осінньо-зимовий період **заборонено**.

6. У випадку невиконання вищевказаних пунктів технічних умов, дані ТУ втрачають силу.

ГОЛОВНИЙ ІНЖЕНЕР
КП "ТЕРНОПІЛЬВОДОКАНАЛ"

Контактний телефон 23-56-75



Романів Р.І.