

**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)
«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»**

СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ «КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ»

Пл. Франка, 5, м. Київ, 01001, м. Київ, 01001, тел.: (044)207-61-00, факс: 207-60-60, E-mail: info@kte.kmda.gov.ua
Адреса для листування: вул. Кудряшова, 15, м. Київ, 03035, E-mail: KTM@kte.kmda.gov.ua

11.08.2020 №40/22/1/1/2687
На № б/н від 04.08.2020

Леонова Тетяна

вул. Стадіонна, буд. 6, кв. 173
м. Київ, 03035
Foi+request-73400-f043070c @takoe.xyz

Про надання інформації

СП «КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» розглянуто запит щодо незадовільного постачання гарячої води та надання інформації стосовно центрального теплового пункту (ЦТП) на вул. Стадіонній, 16-А, від якого здійснюється теплопостачання житлового будинку 6 на вул. Стадіонній.


Повідомляємо, що вищезазначений житловий будинок забезпечується гарячим водопостачанням (ГВП) від окремо розташованого ЦТП на вул. Стадіонній, 16-А, який утримується на балансі КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО». Обладнання ЦТП та теплові мережі знаходяться в технічно справному стані. Джерелом теплопостачання є СТ-1, ТМ-1.

Слід зазначити, що від вищезазначеного ЦТП здійснюється постачання гарячої води на два житлових будинки по вул. Стадіонній, 6 та вул. Островського, 40-А, скарги на якість послуги ГВП від інших мешканців відсутні. Параметри гарячої води в будинку на вул. Стадіонній, 6 відповідають нормативним і складають: $T_{3гвп} = 57^{\circ} \text{C}$; $P_{3гвп} = 6,4 \text{ кг/с/см}^2$; $T_{4цир} = 43^{\circ} \text{C}$.

Враховуючи, що в будинку на вул. Стадіонній, 6 налічується 242 квартири, а проблеми з гарячим водопостачанням є тільки в окремих квартирах, це свідчить про те, що обслуговуючій організації ДЕЖ-902 та балансоутримувачу будинку КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Солом'янського району м. Києва» необхідно відновити працездатність внутрішньобудинкових трубопроводів ГВП та рушникосушарок.

Слід наголосити, що відповідно до розділу 4 Правил утримання житлових будинків та прибудинкових територій, затверджених наказом Державного комітету Україна з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 №76, балансоутримувач утримує на балансі відповідне майно, до якого належить внутрішньобудинкові системи централізованого опалення та гарячого водопостачання, забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацію відповідно до законодавства.

Головний інженер



Юрій ПАЛИВОДА

Микола Майстренко
Ірина Гуменюк 287-85-82

