

**Примітка.** У випадку вимірювання шуму інтегруючими вимірювачами чи обчислення за допомогою часткових індексів вказують тільки еквівалентний та максимальний рівні шуму.

Дослідження проводив технік Гриб А.А. (посада, прізвище, ім'я, по батькові) \_\_\_\_\_ (підпис)

**Висновок** (відповідність нормативу, оцінка за гігієнічною класифікацією)

*Еквівалентний, з урахуванням часу роботи, рівень шуму, який впливає на машиніста(кошегара)котельні, складає - 63дБА, що не перевищує ГДР, нормовані ДСНЗ.3.6037-99. Умови праці, згідно ГК №248-14, по шуму відносяться до 2-ї групи (допустимі).*

Черепанов Микола Миколайович (прізвище, ім'я, по батькові лікаря з гігієни праці)  
Бадінова Тетяна Василівна (прізвище, ім'я, по батькові керівника лабораторії, фізичної особи - підприємця)



Санітарно-гігієнічна лабораторія відділу управління діяльністю лабораторії

**ДУ «Черкаський обласний лабораторний центр МОЗ України»** (повне найменування лабораторії)

**ПРОТОКОЛ №33 від 10.12.2020р.** (номер, дата)

**проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку**

1. Дата проведення дослідження 10 грудня 2020 року
2. Підприємство, адреса, цех, відділення Черкаська обл., м. Чигирин, вул. П.Дорошенка, 47
3. Робоче місце (професія), технологічний процес, що виконується машиніста(кошегара)котельні
4. Мета дослідження діагностика робочих місць за умовами праці
5. Засоби вимірювальної техніки вимірювач шуму та вібрації ВШВ 003М2 № 4141 (найменування, тип, заводський номер)
6. Відомості про повірку свідомого №22-10/17790 до 24.03.2021р. (номер свідоцтва, термін дії)
7. Нормативні документи, відповідно до яких: ДСН З.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку» (приводиться дослідження)
8. Представник лабораторії (або фізична особа - підприємця) в.о. завідувача санітарно-гігієнічної лабораторії відділу управління діяльністю лабораторії Бадінова Т.В. (посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)
9. Посади, прізвища, імена, по батькові, підписи осіб, що виконували дослідження: технік санітарно-гігієнічної лабораторії відділу управління діяльністю лабораторії Гриб А.А.

Додаток 9  
до Порядку атестації лабораторій на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу (пункт 11)