



ДЕРЖПРАЦІ

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ

вул. Горького, 28 Б, м. Суми, 40000, тел./факс: (0542) 22-55-02

E-mail: dsp@sumy.dsp.gov.ua, Код ЄДРПОУ 39857622

28.07.2021 № 17-09/р/2021/697 На № _____

Лідії ПАВЛЕНКО

вул. Верховинна, 37, кв. 127,

м. Київ, 03115

[foi+request-89600-](mailto:foi+request-89600-50061892@dostup.pravda.com.ua)

[50061892@dostup.pravda.com.ua,](mailto:50061892@dostup.pravda.com.ua)

[foi+request-89601-ddeb82ad@](mailto:foi+request-89601-ddeb82ad@dostup.pravda.com.ua)

[dostup.pravda.com.ua,](mailto:dostup.pravda.com.ua)

[foi+request-89602-ld22f2ec@](mailto:foi+request-89602-ld22f2ec@dostup.pravda.com.ua)

[dostup.pravda.com.ua,](mailto:dostup.pravda.com.ua)

[foi+request-89595-139a77d9@](mailto:foi+request-89595-139a77d9@dostup.pravda.com.ua)

dostup.pravda.com.ua

Про надання інформації

На виконання Вашого інформаційного запиту від 17.07.2021 щодо отримання приписів на усунення порушень серед переліку суб'єктів господарювання, зазначених у запиті, Управління Держпраці у Сумській області (далі-Управління) повідомляє наступне.

Протягом 2015-2021 років посадовими особами Управління проводились перевірки Підприємства з іноземними інвестиціями «Макдональдз Юкрейн ЛТД» (ВУЛИЦЯ ГРИШКА, будинок 7, місто Київ, Україна, 02140, код ЄДРПОУ 23744453), а саме: Відокремленого підрозділу підприємства з іноземними інвестиціями «Макдональдз Юкрейн ЛТД» у місті Суми (ПОКРОВСЬКА ПЛОЩА, будинок 15-А, місто Суми, Сумська обл., Україна, 40030, код ЄДРПОУ ВП: 24008992).

У результаті проведення планового заходу державного нагляду (контролю) Відокремленого підрозділу підприємства з іноземними інвестиціями «Макдональдз Юкрейн ЛТД» у місті Суми у період з 09.09.2020 по 22.09.2020 посадовими особами Управління внесено припис про усунення порушень вимог законодавства від 22.09.2020 № 02-05/279. В результаті проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) у період з 15.12.2020 по 16.12.2020 посадовими особами Управління внесено припис суб'єкту господарювання про усунення порушень вимог законодавства від 16.12.2020 № 02-05/405.

Також повідомляємо, що приписи на усунення порушень, пов'язаних з дискримінацією за 2015-2021 роки відсутні.

Додаток: на 9 арк., в 1 прим.

Начальник управління

Юрій СЕМЕНОГ



ДЕРЖПРАЦІ
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ

вул. Горького, 28-б, м. Суми, 40000, тел./факс: (0542) 22-55-02
E-mail: 18sm@dsp.gov.ua, код ЄДРПОУ 39857622

Пріпис
від « 22 » вересня 2020 року № 02-05/279

В.о. менеджера ресторану закладу ресторанного господарства (закусочної)
«МакДональдз-Альтанка» ППІ МакДональдз Юкрейн ЛТД» Литвин Анжеліці Сергіївні
(кому (прізвище, ім'я та по батькові, посада керівника суб'єкта господарювання або іншої уповноваженої ним особи
(фізичної особи - підприємця)

ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «МАКДОНАЛЬДЗ ЮКРЕЙН ЛТД»
02140, м. Київ, вулиця Гришка, 7 КВЕД 56.10 код ЄДРПОУ 23744453
(найменування юридичної особи, місцезнаходження, телефон, код основного виду економічної діяльності,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта
фізичної особи-підприємця)

Мною, (комісією у складі) начальником відділу нагляду в АПК та СКС Управління Держпраці
(необхідне підкреслити) (посади, прізвища, імена та по батькові посадової (их) особи (іб) Держпраці України)
у Сумській області Ярьсько Олексієм Петровичем

за участю _____
(посада (и), прізвище (а), ім'я (імена) та по батькові осіб, що залучаються до перевірки)

у присутності В.о. менеджера ресторану - Литвин Анжеліки Сергіївні
(посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника або уповноваженої ним особи)

у період з 09-00 год. «09» вересня 2020 року по 15-00 год. «22» вересня 2020 року
проведено _____ плану _____ перевірку дотримання вимог законодавчих та нормативно-
(тип перевірки: планова, позапланова)

правових актів з охорони праці та промислової безпеки, безпечного поведіння з вибуховими
матеріалами промислового призначення, а також ведення робіт, пов'язаних з геологічним вивченням
надр, їх використанням та охороною, використанням і переробкою мінеральної сировини (необхідне
підкреслити)

на ППІ «МАКДОНАЛЬДЗ ЮКРЕЙН ЛТД»
(найменування юридичної особи (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця),

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ
«МАКДОНАЛЬДЗ ЮКРЕЙН ЛТД» В МІСТІ СУМИ; 42008992
(виробничого об'єкта суб'єкта господарювання)

що знаходиться: Сумська область, м. Суми, вул. Покровська Площа, 15-А

Акт перевірки суб'єкта господарювання (акт перевірки виробничого об'єкта) перевірки від
22.09.2020 N 02-04/445

Попередня планова (позапланова) перевірка суб'єкта господарювання (виробничого об'єкта)
проводилася з " " по " " 201__ року. З __ виявлених під час попередньої перевірки
порушень на початок цієї перевірки усунуто __.

1. На підставі статті 39 Закону України «Про охорону праці», статті 7 Закону України «Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», статті 63 Кодексу України про надра,
Положення про Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки України, затвердженого Указом
Президента України від 06 квітня 2011 року № 408,

вимагаю усунути порушення:

ЗАВ. СЕКТОРУ ДОКУМЕНТІВ

ЗАБЕЗПЕЧ. ТА КОНТРОЛЬ

С. Д. ЯЧЕНКО

дб. 07



КОПІЯ

№ з/п	Зміст виявленого порушення	Посилання на пункти, статті тощо, які порушено, позначення на назву нормативно-правового акту	Термін усунення порушень	Відмітка про виконання, дата, підпис
1	2	3	4	5
1	Не забезпечено організацію проведення ідентифікації потенційно-небезпечних об'єктів (зокрема категорії небезпечних речовин – горючі (займисті) газу – природний газ) розташованих за адресою: м. Суми, вул. Покровська Площа, 15-А.	Ст. 9 ЗУ 2245 «Про об'єкти підвищеної небезпеки», п. 3 Порядку ідентифікації безпеки об'єктів підвищеної небезпеки, затвердженого Постановою КМУ № 956 від 11.07.2002 року «Про ідентифікацію і декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки».	22.10.2020	
2	Не повідомлено територіальний орган Держпраці про результати ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки за формою ОПН-1.	Ст. 9 ЗУ 2245 «Про об'єкти підвищеної небезпеки», п. 18 Порядку ідентифікації безпеки об'єктів підвищеної небезпеки, затвердженого Постановою КМУ № 956 від 11.07.2002 року «Про ідентифікацію і декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки».	22.10.2020	
3	Не складений Акт визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду.	Ст. 13 ЗУ 2694 «Про охорону праці», розділ II п. 2.1 НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників», п. 2.2 Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом МОЗ України від 21 травня 2007 року № 246.	22.10.2020	
4	Списки працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам не подані на погодження до Управління Держпраці у Сумській області.	Ст. 13 ЗУ 2694 «Про охорону праці», розділ II п. 2.1 НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників», п. 2.3 Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом МОЗ України від 21 травня 2007 року № 246.	22.10.2020	
5	Не наданий Заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників	Ст. 13 ЗУ 2694 «Про охорону праці», розділ II п. 2.1 НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників», п. 2.17 Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом МОЗ України від 21 травня 2007 року № 246.	22.10.2020	
6	Суб'єктом господарювання виконується експлуатація машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки без подання до територіального органу Держпраці декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці, а саме експлуатація елементів системи газопостачання природним газом відповідно до акту розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін між Оператором ГРМ та споживачем № 299 від 22.10.2018 (газопроводи надземні низького тиску Ø 76 мм та Ø 25 мм, а також одномодульні кондиціонери з газовим обігрівом моделі «SUNLINE 2000» типу DS180S24A7BZZ2000 – 2 од.).	Ст. 21 ЗУ 2694 «Про охорону праці», п. 21 «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки» та п. 4 Додатку 7 Порядку, затвердженого Постановою КМУ від 26 жовтня 2011 року № 1107.	негайно	
7	Суб'єктом господарювання виконується експлуатація машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки без подання до	Ст. 21 ЗУ 2694 «Про охорону праці», п. 21 «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної	негайно	

ЗАВ. СЕКТОРУ ДОКУМЕНТАЦІЇ

ЗАБЕЗПЕЧ. ТА КОНТРОЛЬ

С. Д. ЯЧЕНКО

26.07.20

	територіального органу Держпраці декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці, а саме експлуатація посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа (чотири балони з вуглекислим газом, а також три бойлери моделі DEM150)	небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки» та п. 9 Додатку 7 Порядку, затвердженого Постановою КМУ від 26 жовтня 2011 року № 1107.		
8	На час перевірки суб'єктом господарювання виконуються роботи підвищеної небезпеки без подання до територіального органу Держпраці декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці, а саме зберігання балонів з інертним газом (чотири балони з вуглекислим газом)	Ст. 21 ЗУ 2694 «Про охорону праці», п. 21 «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки» та п. 14 Додатку 6 Порядку, затвердженого Постановою КМУ від 26 жовтня 2011 року № 1107.	негайно	
9	Роботодавець письмово не повідомив про намір виконання робіт та експлуатації обладнання підвищеної небезпеки на території Сумської області Управління Держпраці у Сумській області та не надав копію дозволу № 2669.16.32 від 14.10.2016, виданого Головним Управлінням Держпраці у Київській області, що є порушенням п. 14 «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», затвердженого Постановою КМУ України від 26 жовтня 2011 року № 1107	Ст. 21 ЗУ 2694 «Про охорону праці», п. 14 «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки»	22.10.2020	
10	Не призначено наказом відповідального працівника за справний стан і безпечну експлуатацію обладнання під тиском, який пройшов навчання та перевірку знань з охорони праці у встановленому порядку.	Ст. 13 ЗУ 2694 «Про охорону праці», п. 1 розділу 1 глави VII НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском».	негайно	
11	Працівники, які замінюють балони з вуглекислим газом відповідно до посадових інструкцій (працівники з обслуговування ресторанного обладнання, начальники дільниці) не пройшли спеціальне навчання з охорони праці і не мають відповідну кваліфікацію щодо обслуговування обладнання під тиском.	Ст. 18 ЗУ 2694 «Про охорону праці», п. 1 р. 1 глави VII, п. 1 р. 2 глави VII НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском».	негайно	
12	На час перевірки на підприємстві не обліковується обладнання, що працює під тиском (відсутній журнал обліку обладнання).	Ст. 13 ЗУ 2694 «Про охорону праці», п. 1 Глави 6 Розділу VII НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском».	22.10.2020	
13	Відсутня затверджена виробнича інструкція для персоналу, який обслуговує обладнання під тиском, на підставі інструкції з монтажу і експлуатації виробника або постачальника обладнання під тиском з урахуванням компонентування устаткування.	Ст. 13 ЗУ 2694 «Про охорону праці», п. 1 Глави 6 Розділу VII НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском».	22.10.2020	
14	Не складений, та не погоджений з Держпраці список працівників, які мають право проведення оперативних переговорів з енергопостачальною організацією.	Ст. 13 ЗУ 2694 «Про охорону праці», п. 2.2.11. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» п. IV.3.12.а. ПТЕЕС «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів».	22.10.2020	
15	Не призначена особа, яка заміщує відповідального за електрогосподарство в разі його відсутності	Ст. 13 ЗУ 2694 «Про охорону праці», п. 1.3.1 НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (п. 1.4. розділу IV та п. 1.7. розділу IV ПТЕЕС «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів»)	22.10.2020	
16	Не розроблений перелік посад та професій	Ст. 13 ЗУ 2694 «Про охорону праці»,	22.10.2020	

Згідно з оригіналом

ЗАВ. СЕКТОРУ ДОКУМЕНТАЦІЇ
ЗАБЕЗПЕЧ. ТА КОНТРОЛЬ
С. Д. БУЧЕНКО
26.08.16

	електротехнічних та електротехнологічних працівників, яким присвоюється відповідна група з електробезпеки.	п.1.3.1 НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (ПТЕЕС «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» п. IV.2.7).		
17	Журнал обліку та зберігання засобів захисту не відповідає додатку 1 Правил експлуатації електрозахисних засобів.	Ст. 13 ЗУ 2694 «Про охорону праці», п. 4.2.6 НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів».	22.10.2020	
18	Акт оповідчення стану безпеки електроустановок споживачів від 10.04.2020 не відповідає вимогам додатку 8 (відсутній реєстраційний номер, назва підприємства, адреса об'єкта, телефони, перелік електроустановок).	Ст. 13 ЗУ 2694 «Про охорону праці», п. 8.2 НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів»	22.10.2020	
19	Акти оповідчення стану безпеки електроустановок не реєструються на підприємстві та не направляються до територіального органу Держпраці по закінченню звітного періоду.	Ст. 13 ЗУ 2694 «Про охорону праці», п. 8.4 НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів»	22.10.2020	
20	Не наданий протокол перевірки стану безпеки електроустановок за встановленою формою.	Ст. 13 ЗУ 2694 «Про охорону праці», п. 4.4. НПАОП 0.00-6.15-09 «Порядок проведення оповідчення електроустановок споживачів»	22.10.2020	
21	В журналі протоколів перевірки знань з електробезпеки не вказується стаж роботи в графі 2, група з електробезпеки в графі 3, причина перевірки в графі 4.	Ст. 18 ЗУ 2694 «Про охорону праці», п. 2.1.4 НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів»	22.10.2020	
22	Журнал протоколів перевірки знань з електробезпеки підписується двома членами комісії.	Ст. 18 ЗУ 2694 «Про охорону праці», п. 2.1.4 НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів», п. 3.9 НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці».	22.10.2020	
23	Відповідно до наказу № 24/70-а від 01.05.2020 «Про призначення центральної комісії з перевірки знань ПТЕЕС та ПБЕЕС» головою комісії призначено інженера-енергетика Сапожнікова Юрія Валентиновича.	Ст. 18 ЗУ 2694 «Про охорону праці», п. 3.9 НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці».	22.10.2020	
24	Відповідальною особою за електрогосподарство, інженером-енергетиком Сапожніковим Юрієм Валентиновичем результати випробування автоматичного введення резервного живлення АВР не фіксуються в оперативному журналі.	Ст. 13 ЗУ 2694 «Про охорону праці», п.1.3.1 НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (ПТЕЕС «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» п.6.45 п. VII).	22.10.2020	
25	Менеджер ресторану Юрченко Петро Іванович, призначений керівником служби охорони праці в ресторані відповідно до наказу № 24/38-а від 01.05.2020, не пройшов навчання з питань охорони праці у навчальному центрі або галузевому навчальному центрі (має посвідчення № 19-7/3/3 від 23.07.2019 видане ПП «Макдональдз Юкрейні ЛТД»).	Ст. 18 ЗУ 2694 «Про охорону праці», п. 3.2 НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці».	негайно	
26	Менеджер ресторану Юрченко Петро Іванович, призначений керівником служби охорони праці в ресторані відповідно до наказу № 24/38-а від 01.05.2020 з кількістю працюючих понад 50 осіб, виконує функції служби охорони праці в порядку сумісництва з основною посадою.	Ст. 15 ЗУ 2694 «Про охорону праці», п. 5.5. НПАОП 0.00-4.35-04 «Типове положення про службу охорони праці».	22.10.2020	
27	На момент перевірки не надані відомості про проходження навчання і перевірки знань з питань охорони праці у встановленому порядку інженера-енергетика Сапожнікова Ю.В. та інженера контролю	Ст. 18 ЗУ 2694 «Про охорону праці», п.5.4 НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці».	негайно	

	систем обліку газу Степаненка А.Г.		
28	На час перевірки на підприємстві відсутній паспорт на газове господарство.	Ст. 13 ЗУ 2694 «Про охорону праці», п. 3.6 Р.У НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання».	22.10.2020
29	На газопроводах не позначено напрямок потоку газу.	Ст. 13 ЗУ 2694 «Про охорону праці», п. 4.12. розділу IV НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання».	22.10.2020
30	Не проводиться контрольний огляд газового господарства не рідше 2х разів на рік, та не призначена керівником комісія для проведення відповідного огляду, що є порушенням вимог п. 3.6 Р.У НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання».	Ст. 13 ЗУ 2694 «Про охорону праці», п. 1 Глави 6 Розділу VII НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском».	22.10.2020
31	На час перевірки на надземному газопроводі явно виражені сліди атмосферної корозії.	Ст. 13 ЗУ 2694 «Про охорону праці», п. 4.15 Р.ІV та п. 3.12 Р.У НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання».	22.10.2020
32	На час перевірки підприємством не надані розроблені плани локалізації та ліквідації можливих аварій в системі газопостачання.	Ст. 13 ЗУ 2694 «Про охорону праці», п. 3.30 Р.У НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання».	22.10.2020
33	Не надана інформація про результати технічного обслуговування і ремонту газопроводів і установок, що використовують газ (газопроводи надземні низького тиску, а також одномодульні кондиціонери з газовим обігрівом моделі «SUNLINE 2000» типу DS180S24A7BZZ2000 – 2 од.) у встановлені терміни.	Ст. 13 ЗУ 2694 «Про охорону праці», п. 3.9 Р.У НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання».	22.10.2020
34	Не надані затверджені графіки технічного огляду, обслуговування і ремонту об'єктів систем газопостачання.	Ст. 13 ЗУ 2694 «Про охорону праці», п. 3.2 Р.У НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання».	22.10.2020
35	Не враховуються ризики для обґрунтування вибору та використання ЗІЗ працівниками за встановленою таблицею, що є порушенням вимог п. 11. Розділу III НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці».	Ст. 8 ЗУ 2694 «Про охорону праці», п. 11. Розділу III НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці».	22.10.2020
36	Особисті картки обліку спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту не відповідають НПАОП 0.00-7.17-18.	Ст. 8 ЗУ 2694 «Про охорону праці», п. 9 Розділу III Додаток 1 НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці».	22.10.2020
37	Не призначена особа відповідальна за безпечне проведення вантажно-розвантажувальних робіт, яка пройшла навчання і перевірку знань з питань охорони праці у встановленому порядку.	Ст. 13 ЗУ 2694 «Про охорону праці», п. 1 підрозділу 1 розділу III НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт».	негайно
38	Місця виконання вантажно-розвантажувальних робіт не позначаються знаками безпеки.	Ст. 13 ЗУ 2694 «Про охорону праці», п. 28 підрозділу 3 розділу II НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт».	22.10.2020
39	На кожній драбині яка перебуває в експлуатації не зазначені інвентарний номер, дата проведення наступного випробування, належність дільниці.	Ст. 13 ЗУ 2694 «Про охорону праці», п. 7.14 розділу IV НПАОП 0.00-1.73-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментами і пристроями».	22.10.2020
40	Переносні драбини та стрем'янки б/н під час експлуатації не проходять випробування статичним навантаженням 1 раз на 12 місяців.	Ст. 13 ЗУ 2694 «Про охорону праці», п. 7.14 розділу IV НПАОП 0.00-1.73-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментами і пристроями».	негайно

Згідно з оригіналом

ЗАВ. СЕКТОРУ ДОКУМ
ЗАБЕЗПЕЧ. ТА КОНТРОЛЮ
С. Д. ЯЧЕНКО
26.08 2020

41 Обмежений доступ для технічного обслуговування огляду ділянки газопроводу яка веде до даху від вузла обліку газу, що унеможливило визначення його технічного стану	Ст. 13 ЗУ 2694 «Про охорону праці», п. 3.2, п. 3.3 Р.ІІІ, п. 1.4, п. 1.5, п. 1.16 розділу V, п. 5.10 розділу V НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання»	негайно
---	---	---------

Термини усунення порушень визначаються посадовою особою Держпраці України за погодженням із суб'єктом господарювання, які не повинні перевищувати трьох місяців; якщо порушення потребує заборони (обмеження) виконання робіт (виробництва), термін його усунення не визначається.

2. Інформувати мене письмово про усунення кожного із зазначених у приписі порушень у тижневий строк після закінчення терміну усунення порушення.

Припис видано


“22” 09 2020 року


(підпис)

Яресько О. П.
(ініціали та прізвище)

Припис отримано

“22” 09 2020 року


(підпис)

Литвин А.С.
(ініціали та прізвище)

Відмова в отриманні припису

“ ” 2020 року

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Припис направлено листом від “ ” 2020 року N _____

Копія з оригіналом
З АВ. СЕКТОРУ ДОСЛІДЖЕНЬ
ЗАБЕЗПЕЧ. ТА АКОНТРОЛЮ
С. Д. ЯЧЕНКО
26.09.2020

КОПІЯ



ДЕРЖПРАЦІ
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ

вул. Горького, 28-б, м. Суми, 40000, тел./факс: (0542) 22-55-02
E-mail: 18sm@dsp.gov.ua. код ЄДРПОУ 39857622

Припис
від «16» грудня 2020 року № 02-05/405

В.о. менеджера ресторану закладу ресторанного господарства (закусочної)
«МакДональдз-Альтанка» ПП МакДональдз Юкрейн ЛТД»
Самандаров Сергій Володимирович

(кому (прізвище, ім'я та по батькові, посада керівника суб'єкта господарювання або іншої уповноваженої ним особи
(фізичної особи - підприємця)

ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «МАКДОНАЛЬДЗ ЮКРЕЙН ЛТД»
02140, м. Київ, вулиця Гришка, 7 КВЕД 56.10 код ЄДРПОУ 23744453

(найменування юридичної особи, місцезнаходження, телефон, код основного виду економічної діяльності,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта
фізичної особи-підприємця)

Мною, (комісією у складі) Головним державним інспектором відділу нагляду в АПК та СКС
Управління Держпраці у Сумській області Смітсією Дмитром
Григоровичем

(необхідне підкреслити) (посади, прізвища, імена та по батькові посадової (их) особи (іб) Держпраці України)

за участю

(посада (и), прізвище (а), ім'я (імена) та по батькові осіб, що залучаються до перевірки)

у присутності В.о. менеджера ресторану - Самандарова Сергія Володимировича

(посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника або уповноваженої ним особи)

у період з 14-00 год. «15» грудня 2020 року по 16-00 год. «16» грудня 2020 року

проведено позапланову перевірку виконання раніше виданого припису від
(тип перевірки: планова, позапланова)

22 вересня 2020 року № 02-05/279 (необхідне підкреслити)

на ПП «МАКДОНАЛЬДЗ ЮКРЕЙН ЛТД»

(найменування юридичної особи (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця),

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ
«МАКДОНАЛЬДЗ ЮКРЕЙН ЛТД» В МІСТІ СУМИ: 42008992

виробничого об'єкта суб'єкта господарювання)

що знаходиться : Сумська область, м. Суми, Покровська Площа, 15-А

Акт перевірки суб'єкта господарювання (акт перевірки виробничого об'єкта) перевірки від
16.12.2020 N 02-04/662

Попередня планова (позапланова) перевірка суб'єкта господарювання (виробничого об'єкта)
проводилася з "09" по "22" вересня 2020 року. З 41 виявлених під час попередньої перевірки порушень
на початок цієї перевірки усунуено 33.

1. На підставі статі 39 Закону України «Про охорону праці», статті 7 Закону України «Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», статті 63 Кодексу України про надра.
Положення про Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки України, затвердженого Указом
Президента України від 06 квітня 2011 року № 408.

вимагаю усунути порушення:

Згідно з оригіналом
3 АВ. СЕКТОРУ
ЗАБЕЗПЕЧ. ТА КОНТРОЛЮ
С. Д. Я.
26.09.20

№ з/п	Зміст виявленого порушення	Посилання на пункти, статті тощо, які порушено, позначення на назву нормативно-правового акту	Термін усунення порушень	Відмітка про виконання, дата, підпис
1	2	3	4	5
1	Не забезпечено організацію проведення ідентифікації потенційно-небезпечних об'єктів (зокрема категорії небезпечних речовин – горючі (займисті) гази – природній газ) розташованих за адресою: м. Суми, вул. Покровська Площа, 15-А.	Ст. 9 ЗУ 2245 «Про об'єкти підвищеної небезпеки», п. 3 Порядку ідентифікації безпеки об'єктів підвищеної небезпеки, затвердженого Постановою КМУ № 956 від 11.07.2002 року «Про ідентифікацію і декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки».	16.01.2021	
2	Не повідомлено територіальний орган Держпраці про результати ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки за формою ОПН-1.	Ст. 9 ЗУ 2245 «Про об'єкти підвищеної небезпеки», п. 18 Порядку ідентифікації безпеки об'єктів підвищеної небезпеки, затвердженого Постановою КМУ № 956 від 11.07.2002 року «Про ідентифікацію і декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки».	16.01.2021	
3	Суб'єктом господарювання виконується експлуатація машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки без подання до територіального органу Держпраці декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці, а саме – експлуатація елементів системи газопостачання природнім газом відповідно до акту розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін між Оператором ГРМ та споживачем № 299 від 22.10.2018 (газопроводи надземні низького тиску Ø 76 мм та Ø 25 мм, а також одномодульні кондиціонери з газовим обігрівом моделі «SUNLINE 2000» типу DS180S24A7BZZ2000 – 2 од.).	Ст. 21 ЗУ 2694 «Про охорону праці», п. 21 «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки» та п. 4 Додатку 7 Порядку, затвердженого Постановою КМУ від 26 жовтня 2011 року № 1107.	негайно	
4	Суб'єктом господарювання виконується експлуатація машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки без подання до територіального органу Держпраці декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці, а саме – експлуатація посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа (чотири балони з вуглекислим газом, а також три бойлери моделі DEM150)	Ст. 21 ЗУ 2694 «Про охорону праці», п. 21 «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки» та п. 9 Додатку 7 Порядку, затвердженого Постановою КМУ від 26 жовтня 2011 року № 1107.	негайно	
5	На момент перевірки не надані відомості про проходження навчання і перевірки знань з питань охорони праці у встановленому порядку інженера контролю систем обліку газу Степаненка А.Г.	Ст. 18 ЗУ 2694 «Про охорону праці», п. 5.4 НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці».	негайно	
6	На час перевірки підприємством не надані розроблені плани локалізації та ліквідації можливих аварій в системі газопостачання.	Ст. 13 ЗУ 2694 «Про охорону праці», п. 3.30 Р. V НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання».	16.01.2021	
7	Не надана інформація про результати технічного обслуговування і ремонту газопроводів (газопроводи надземні низького тиску) у встановлені терміни.	Ст. 13 ЗУ 2694 «Про охорону праці», п. 3.9 Р. V НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання».	16.01.2021	
8	Обмежений доступ для технічного обслуговування і огляду ділянки газопроводу яка веде до даху від вузла обліку газу, що унеможливує визначення його технічного стану	Ст. 13 ЗУ 2694 «Про охорону праці», п. 3.2, п. 3.3 Р. III, п. 1.4, п. 1.5, п. 1.16 розділу V, п. 5.10 розділу V НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання»	негайно	

Згідно з оригіналом

СЕКТОРУ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА КОНТРОЛЮ
С. Д. ЯЧЕНКО
06.01.2021

Терміни усунення порушень визначаються посадовою особою Держпраці України за погодженням із суб'єктом господарювання, які не повинні перевищувати трьох місяців, якщо порушення потребує заборони (обмеження) виконання робіт (виробництва), термін його усунення не визначається

2. Інформувати мене письмово про усунення кожного із зазначених у приписі порушень у тижневий строк після закінчення терміну усунення порушення.

Припис видано


"16" листопада 2020 року


(підпис)

Смітія Д. Г.
(ініціали та прізвище)

Припис отримано

"16" листопада 2020 року


(підпис)

Самандаров С.В.
(ініціали та прізвище)

Відмова в отриманні припису

" " _____ 2020 року

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Припис направлено листом від " " _____ 2020 року N _____

Згідно з оригіналом

З АБ. СЕРТІФІКАЦІЙНО-ЗАБЕЗПЕЧ. ТА КОНТРОЛЮ
С. Д. ЯЧЕНКО

dv. 07
