

Довідка
щодо перевірки готовності до роботи
в новому 2021-2022 навчальному році
Криворізької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 118

Дата перевірки 19 серпня 2021 року

На виконання доручення Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів від 06.07.2017 № 07-26/1193, на підставі розпорядження голови Сакаганської районної у місті ради від 12 серпня 2021р. № 234-р «Про створення комісії з перевірки стану підготовки закладів загальної середньої освіти району до 2021-2022 навчального року», нами, Семеновою Т.І., лікарем з гігієни харчування відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Криворізького міського управління Головного управління Держпродспожислужби в Дніпропетровській області, Баутіною А.А., лікарем з гігієни дітей та підлітків відділення організації санітарно-гігієнічних досліджень відокремленого структурного підрозділу «Криворізький районний відділ державної установи «Дніпропетровський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України», Бочаровою О.І., фельдшером санітарного відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Криворізького міського управління Держпродспожислужби в Дніпропетровській області, в присутності заступника директора з ВР КСШ № 118 Литвиненко Н.Л. взято участь у роботі комісії по визначенню готовності навчального закладу до нового навчального року.

Назва навчального закладу Криворізька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 118

Проектна потужність закладу 1568, фактично учнів – 712

Кількість класів - 28, *початкові класи – 12, в яких 324 учнів, старших класів – 16*

Наповнюваність класів станом на 01.08.21р: *5х класів – 71 учнів; 6х класів 70 учнів; 7х класів – 74 учнів; 8х класів – 58 учнів; 9х класів - 64 учні; 10х класів 0 учнів; 11х класів – 51 учнів.*

Режим роботи закладу з 8.30 до 18.00, п'ятиденний, працює в режимі повного робочого дня.

Територія закладу - не огорожена, стан задовільний, виділені функціональні зони (навчальна, фізкультурно-спортивна, відпочинку). Караїтинних рослин не виявлено.

Майданчик для збору сміття встановлено, сміттєзбірник знаходиться за

**ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ**



Директор школи

Оксана Чернякова

Договір на вивіз сміття – укладений з ТОВ «Екоспецтранс» № 914/32 від 15.02.2021

Бродячі тварини на території закладу не виявлені.

Договір на дератизацію та дезінсекцію укладений з ТОВ ТК АНТ-Груп № 5 від 02.04.2021р. Сліди гризунів, тарганів та комах у закладі не виявлені. Останній акт виконання послуг з дератизації та дезінсекції від 12.08.2021р., проведена дератизація на площі 1100 м², дезінсекція – 3000 м².

Система водопостачання: централізована.

Холодна вода підведена до рукомийних раковин та миючих ванн у їдальні, туалетах, мед. кабінеті. Проводилась часткова заміна труб водопровідної системи.

В наявності обладнання доочищення питної води, встановлене на харчоблоці.

Договір технічного обслуговування та надання послуг КП «Кривбасводоканал» № 29 від 31.03.2021р. Заміна катріджа проведена 09.08.2021.

Організація питного режиму дітей: бутильованої очищеної води придбаної за батьківські кошти.

Альтернативне водопостачання не введено.

Гаряче водопостачання: На час перевірки заклад забезпечений протічною гарячою водою за рахунок джерел гарячого водопостачання, які встановлені в їдальні, медкабінеті, туалетних приміщеннях; на час перевірки гаряча вода у наявності. Кількість бойлерів -7 (100л), 1-(10л), проточної води -8.

Каналізація будівлі - централізована. Санітарно-технічний стан системи каналізації задовільний, знаходяться у робочому стані.

Санітарно-технічне обладнання: у закладі 10 санітарних вузлів для учнів, в них сан-тех приладів – 41, з них дитячі – 9, умивальників – 37, для персоналу – 1 (1 унітаз, 1 рукомийник), знаходяться у робочому стані.

Санітарно-гігієнічний стан санітарно-побутових приміщень задовільний на час перевірки.

Санітарно-гігієнічний стан, санітарно-побутових приміщень - задовільний на час перевірки.

Інвентарем для прибирання техперсонал забезпечений, в достатній кількості, маркований, зберігання його впорядковане .

Опалення: - централізоване. Акт готовності від 07.05.2021р. № 5.

**ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ**

Директор школи



Оксана Чернякова

Природне освітлення: достатнє, за рахунок віконних прийомів. Встановлено 176 металопластикових вікон. 531 одн вікон – це дерев'яні.

Штучне освітлення: люмінесцентні лампи та світлодіодні, захисна арматура на світильниках у наявності. На час перевірки лампи, що перегоріли відсутні. Відпрацьовані лампи зберігаються в окремому ізольованому складському приміщенні, в картонному ящику. В подальшому відправляються постачальнику «Еліцентр».

Спортзал (спеціальний): площа спортивного залу - 432 м².

Наявність роздягалень (кількість) – 4 – для хлопчиків-2 та дівчаток-2. Штучне освітлення лампи люмінесцентні, захисна арматура в наявності.

Вентиляція, режим провітрювання: провітрювання через фрамуги.

Опалення: - централізоване; тип опалювальних приладів – радіатори.

Підлога (матеріал) дерев'яна.

Наявність спортивного обладнання та інвентаря -- в наявності м'ячі баскетбольні – 25 шт., скакалки – 21 шт., обручі – 32 шт., м'ячі футбольні – 20 шт., м'ячі волейбольні – 19 шт.

Санітарно-гігієнічний стан спортзалу, роздягалень задовільний, відповідає вимогам.

Кількість майстерень по видам: 3 майстерні, слюсарна, обладнання у наявності столярна, обладнання у наявності, кабінет обслуговуючої праці – 1. Використовується 1 майстерня з обслуговуючої праці (пошиття, вишивання, види декоративного – ужиткового мистецтва).

Водозабезпечення: холодне водопостачання-централізоване, гаряче за рахунок резервного джерела гарячого водопостачання – 1 проточної води.

Наявність комп'ютерного класу:

У закладі обладнано один комп'ютерний клас на 12 робочих місць. Площа кабінету – 72 м². В наявності

Система проточно-витажної вентиляції. На одне робоче місце приходить 6.0 кв.м.

Кількість 1-х класів - 4, в них дітей: 119 дітей

Наявність блоків для 1-х класів – 1, спальень - 1

Ігрова кімната - 1, обладнання – у наявності ігровий і розвиваючий матеріал

Верхній одяг зберігається у класних кімнатах.

Забезпечення росток-віковими меблями: початкові класи - забезпечені меблями відповідно розміру та віку учнів.

старші класи - забезпечені меблями відповідно до розміру та віку учнів. дефіцит меблів відсутній.

Розміщення учбових меблів, згідно з сан-гіг. вимог: відповідає

Окрас, маркування меблів: матових пастельних тонів – зеленого та жовтого кольору; промаркування. Розміщення учбових меблів проведено, згідно санітарно-гігієнічних вимог. У кожному класі є наявність - кольорова мірна вертикальна лінійка.

**ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ**

Директор школи



Оксана Чернякова

Медобслуговування:

Медичний кабінет в наявності, розміщений на першому поверсі, площа – 31.57м². На час перевірки кабінет забезпечений холодною та гарячою проточною водою.

Умови для дотримання особистої гігієни створені.

Обладнання – ваги, ростомір, ширма, кушетка, шафи канцелярська, аптечна, мед столик зі скляною кришкою з набором інструментарію для щеплення та засобами для надання не відкладної допомоги, холодильник, тонометр, фонендоскоп, пінцет, ножиці, посилки, кварц тубусний, кварцова лампа, холодильник, стіл канцелярський – 2шт., стільці – 4 шт., сумка холодильник.

Забезпечення медпрацівниками: по штату 1 ставка.

Медичне обслуговування здійснює медична сестра: Гаврюк Оксана Андріївна.

Організація харчування:

Харчоблок навчального закладу має рішення про державну реєстрацію потужності за № г-UA-26-1426 від 05.09.2017. Система НАСССР впроваджена.

Площа обіднього залу становить 262.3м² кількість посадочних місць - 280.

Забезпечення меблями згідно з вимогами санітарного законодавства.

Перед обідньою залом встановлено 10 умивальників, з підведенням гарячої та холодної проточної води через змішувачі. Використовуються електрорушніки, в наявності рідке мило.

Приміщення харчоблоку відремонтоване, на час перевірки знаходиться у задовільному стані.

Їдальня забезпечена холодною та гарячою протічною водою; гарячою - за рахунок 5 водонагрівачів(4шт.по 100л, 1-10 л.), 2 електрокип'ятильників по 100 літрів.

Стан водопровідних, каналізаційних мереж – задовільний.

Харчоблок має повний набір виробничих приміщень, обладнання встановлене з урахуванням технологічного процесу:

Електроплита – 1982 р. – 3 шт., Протокол № 32152994-29.11.18-78/4-21 від 04.02.2021р. ТОВ «Енергопромстач», електросковорода – 1: 1984р. Протокол № 32152994-29.11.18-78/4-21 від 04.02.2021р.

електром'ясорубка - 2007 р.-1, Протокол 32152994-29.11.18-78/4-21 від 04.02.2021р

жарова (духова) шафа обладнана терморегулятором (дата випуску) – 1992р. Протокол № 32152994-29.11.18-78/4-21 від 04.02.2021р., протиральна машина – 2011 р. - 1 од.,

холодильне обладнання 7 одиниць, у т.ч. морозильна камера-1 од., холодильників – 6 шт.; холодильник низької температури 18⁰ (для сирової продукції, риби) 1 шт.; холодильник для сирової продукції від 0-6⁰С – 3 шт.,

холодильник готової продукції – 2 шт. від 0 до 6⁰С(молочної) та гастрономія, морозильна камера температура 18⁰С (для вершкового масла), холодильник для фруктів – 1 шт. від 0 до 6⁰С, Протокол № 32152994-29.11.18-78/4-21 від 04.02.2021р.

**ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ**

Директор школи

Оксана Чернякова

Метод миття посуду *ручний*.

Комора для зберігання продуктів в наявності, обладнана стелажками.

Система вентиляції припливно-витяжна, система вентиляції в задовільному стані.

Акт про проведену перевірку № 145 від 30.XI.2020р. ПП «Бін Вам Сервіс»

Інвентарем для розробки продуктів харчоблок забезпечений у достатній кількості, маркований.

Столового посуду достатньо, в наявності тарілки 1 страв – 805 шт., тарілки II страв – 992 шт., виделки – 813 шт., ложки – 801 шт., стакани – 992 шт.

Кухонного посуду: достатньо, промаркований, зберігання впорядковане.

Метод миття посуду – *ручний*.

Наявність умов для дотримання особистої гігієни працівниками створені.

Забезпечені в достатній кількості інвентарем для прибирання, зберігання впорядковане.

Кількість працівників харчоблоку 5 чоловіки.

Кількість працюючих в закладі – *Укомплектованість штату – 75 чол. (педагогічні працівники – 45 чол., технічні працівники – 30 чол.)*, із них 5 працівника харчоблоку.

Медогляд пройдено, згідно з графіком у травні 2021 року з урахуванням вимог наказу.

Перелік миючих та дезінфікуючих засобів: миючий засіб – 197,0 кг., чистячі засіб – 68,0 кг., мило господар. – 3,0 кг., сода кальц. – 70,0 кг., рідке мило – 143,0 кг., «Соф Дез хенд» - 392,0 л., «мікросепт» - 2,0 л., «ДезТаб нью» - 95260 таб., засіб для миття підлоги – 303,0 л., деззасіб для обробки поверхонь «DIP» - 25,0 л., паперові рушники – 1861 шт.

На дезінфікуючий засіб в наявності свідоцтво про державну реєстрацію деззасобу, висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, сертифікат якості. На миючі засоби в наявності висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи, сертифікати якості.

Проведено дослідження питної води водопровідної централізованого водопостачання на фізико-хімічні та мікробіологічні показники. Яка відповідає вимогам ДСанПін 2.2.4.-171-10 «гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (із змінами) – протокол № 73 від 12.08.2021

Станом на 19.08.2021 вакциновано 35 працівників, в тому числі 1 доза – 16 чол., 2 доза – 19 чол.

**ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ**



Директор школи

Оксана Чернякова

Рекомендовано:

1. Встановити на харчоблоці додатково двосекційну ванну для миття овочів.
2. Обладнати 5 кабінок в санвузлах другого поверху дверчатами.

Лікар з гігієни харчування відділу безпеки харчових продуктів та ветеринарної медицини Криворізького міського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області

Тетяна Семенова

Лікар з гігієни дітей та підлітків відділення організації санітарно-гігієнічних досліджень відокремленого структурного підрозділу «Криворізький районний відділ державної установи «Дніпропетровський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України»

Алла Баутіна

Фельдшер санітарного відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Криворізького міського управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області

Олена Бочарова

Ознайомлені:

Заступник директора з ВР Криворізької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1



Наталія Литвиненко

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ



Директор школи

Оксана Чернякова

Оксана Чернякова