



УКРАЇНА
ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

вул. Суворова, 15, м. Київ, 01010, тел. (044) 280-89-12, факс (044) 280-40-96
e-mail: letter@pechrda.gov.ua, web-сайт: pechersk.kievcity.gov.ua, код ЄДРПОУ 37401206

17.03.2016 № 10570d-776(з)/10

На № 776(з) від 01.03.2016

Ганжа О.
[foi+request-9612-
51427e9c@dostup.pravda.com.ua](mailto:foi+request-9612-51427e9c@dostup.pravda.com.ua)

Управління інформаційного
забезпечення та доступу до
публічної інформації
Київської міської державної
адміністрації

За дорученням Київської міської державної адміністрації від 14.03.2016 № 776(з) Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією розглянуто Ваш інформаційний запит щодо надання переліку будинків, які знаходяться в аварійному стані, непридатні для життя та ті, які перебувають в нездовільному стані, Печерська районна в місті Києві державна адміністрація повідомляє наступне.

Перелік вищезазначених будинків, розташованих на території Печерського району м. Києва, надається в додатку.

Додаток: 2 арк. в 1 прим.

Виконуючий обов'язки
першого заступника голови

В. Попов

Перелік будинків та земельних ділянок, які перебувають у незадовільному/аварійному технічному стані
(тривалий час не використовуються та неналежно утримуються)

№ п/п	Адреса	Стан будинку (аварійний, непридатний для проживання, незадовільний)
Будинки та будівлі, що знаходяться в аварійному та незадовільному стані, які визнані відповідними розпорядчими документами (розпорядження, рішення)		
1	вул. Велика Васильківська, 17-б	Аварійний стан будинку. Розпорядження Печерської районної у місті Києві державної адміністрації від 27.01.2003 № 87
Будинки та будівлі, які візуально знаходяться в аварійному, непридатному для проживання та незадовільному стані, проте не мають відповідних розпорядчих документів (розпорядження, рішення)		
1	вул. Кропивницького, 1	Незадовільний санітарно-технічний стан. Будинок багато років зачинений.
2	вул. Хрещатик, 23-Б	Незадовільний санітарно-технічний стан будівлі
3	вул. Круглоуніверситетська, 16/7	Будинок тривалий час зачинений.
4	вул. Саксаганського, 4-б	Будинок тривалий час зачинений
6	вул. Велика Васильківська, 33-б	Будівля в аварійному стані.
10	вул. Грушевського, 4-б	Будинок відселений, розібрани вікна і двері, територія огорожена металевою огорожею, будь-які роботи не проводяться.
11	вул. Лютеранська, 19-б	Територія не прибирається, в будинку більше 8 років забиті вікна і двері, будинок не використовується.
12	вул. Лютеранська, 32-а	Будинок переданий на реконструкцію, розпочаті ремонтні роботи, але більше 15 років роботи не проводяться. Огорожений металевою огорожею.
13	вул. Лютеранська, 33-б	Будинок тривалий час не використовується.
14	вул. Лютеранська, 32-б	Будівля в напівзруйнованому стані, збережені зовнішні стіни, всередині будинку всі стіни демонтовані, огорожений металевою огорожею. Тривалий час роботи не проводяться.
15	вул. Шовковична, 36/7, літ. Б	Будівля в напівзруйнованому стані, не використовується
16	вул. Велика Васильківська, 35-37	Кілька років, як будинки знесені, земельна ділянка занедбана, огорожена парканом, не прибирається, будівництво не ведеться) Знаходиться охорона.
17	На розі вулиць Шота Руставелі – Жилянської	Будівництво не проводиться. Довгобуд.
18	вул. Лютеранська, 18-20	Територія в не задовільному стані. Будівля зачинена, в приміщенні знаходиться охорона.
19	вул. Старонаводницька, (біля дитячого садочка)	Будівництво призупинено
20	вул. Вільшанська, 2б	Будівництво призупинено
21	вул. Буслівська, 15	Відселений гуртожиток, тривають роботи по зносу будівлі
22	вул. Різницька, 9-б	Незадовільний. Будівельні роботи не проводяться

Додаток

		Будівельні роботи не проводяться
23	Печерський узвіз, 2/12	Незадовільний. Будівельні роботи не проводяться
24	вул. І.Кудрі, 15	незадовільний
25	вул. Лабораторна, 6	незадовільний
26	прев. Лабораторний, 24а	незадовільний
27	бульв. Дружби народів, 20	Незадовільний стан. Зволоження грунтової основи фундаментів техногенними та поверхневими водами
28	вул. Левандовська, 8/15-б	Незадовільний стан. Деформації грунтової основи внаслідок інтенсивного зволоження та виносу ґрунтів з-під фундаментів будинку водою внаслідок пориву труб водопостачання комунікацій тепломережі
29	вул. І.Кудрі, 9	Поява тріщин внаслідок невірно влаштованого деформаційного шва та будівництва, яке ведеться поруч
30	вул. Предславинська, 24	Незадовільний стан. Поява тріщин через проведення підготовчих робіт на прилеглому будівельному майданчику та розкриття тріщин через порив труб теплопостачання в 2009 році